

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

28/04/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **05/05/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05/05/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	8 TB HARDDİSK	2	ADET				
2	240 GB SSD HARD DİSK	10	ADET				
3	ACSES POİNT (KABLOSUZ SİNYAL GÜÇLENDİRİCİ)	8	ADET				
4	OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI	1	ADET				
5	YANGIN REKORU (İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI)	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
HARD DİSK
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

- Kapasite en az 8 TB Olmalıdır.
- Okuma ve Yazma Hızları en az 5900- 7500 RPM arasında Olmalıdır.
- Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üretici ya da ithalatçı firma tarafından belgelendirilmelidir
- 3,5" boyutunda olmalıdır.
- Sata3 desteği olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BASARANOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
SSD HARD DİSK
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

- Kapasite en az 240 GB Olmalıdır.
- Okuma ve Yazma Hızları en az 540MB-430MB/s Olmalıdır.
- Teklif edilen ürünler en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olmalıdır. Bu durum üretici ya da ithalatçı firma tarafından belgelendirilmelidir
- 2,5" boyutunda olmalıdır.
- Sata3 desteği olmalıdır.


Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BAŞARANOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
ACCESS POINT
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| • Bağlantı Tipi | Kablosuz |
| • Arabirim | 1 WAN + 3 LAN Portu |
| • Port Sayısı | 4 Port |
| • Anten Tipi | 3 |
| • Anten Sayısı | Üç Antenli |
| • Kablosuz Bağlantı Hızı | 300 Mbps |
| • Access Point Özelliği | Var |
| • Frekans | 2.4 GHz |
| • Kablosuz Ağ Standartları | IEEE 802.11b/g/n |
| • Güvenlik Protokolleri | WPA, WEP, WPA2, WPS |
| • Led Göstergesi | Var |

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BASARANIOĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu

OTOMATİK KAYAR KAPI MEKANİZMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mekanizmada kullanılan motor, elektronik kart, radar ve nokta fotoseller TSE standartlarına uygun olmalı sertifikaları teknik servise sunulmalı, bu ürünler ayrıca CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
2. Mekanizma 1. Maddeye uygun tüm iç dizaynıyla en az 1,000,000 kez açma kapama yapabilmeli, bu özelliği belgelendirilmelidir.
3. Mekanizma için kullanılacak kanatlar mevcut olup (2 adet 94x215cm), meknizma seçimi mevcutta bulunan kanatlara göre yapılmalıdır
4. Bilgisayar kontrollü sisteme sahip olmalı, tüm hareketlerini kendisi kontrol edebilmeli, açma, kapama frenlemelerini otomatik olarak kendisi ayarlamalı ve yüksek hızdan yavaş hıza geçmesi yumuşak olmalıdır.
5. Hareketlerini sürekli olarak hesaplayarak hafızaya kaydetmelidir. Her türlü kullanım hatalarından kaynaklanacak arızalara karşı kendini koruyabilmelidir.
6. İstenildiği takdirde bilgisayardan uzaktan kontrol edilebilmeli ve arızaları bu bilgisayardan kontrol edebilmeli aynı zamanda bilgisayardan hız ayarları yapabilmeli ve kapı modlarını bu bilgisayardan seçebilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Otomatik açma-kapama, tamamen kapalı, kilitli, her kapanışta kilitlenmesi, istenilen ölçüde ayarlanabilen kış açıklığı, reset modu, tamamen açık, hermetik çalışma, yarı otomatik vb kullanıcı fonksiyonlarına sahip olmalıdır.
8. Normal kullanımdan bağımsız olarak tanımlanabilen en az 3 adet giriş (input) bulunmalıdır.
9. İstenilen giriş ihtiyaca göre (açık, kapalı, kapalı ve kilitli, tek yön, tek yönde kilitli, yaz-kış açıklığı, sıralı açılma, manuel, alarm, devre dışı kalma, yavaş çalışma, reset, elektronik kumanda butonunu devre dışı bırakma, manuel, gece kilidi). Özellikleri bulunmalıdır. Ayrıca acil durum konumu (emergency), gece kilidi ve farklı ihtiyaçlar için çıkış (output) bulunmalıdır. Bu çıkışla istenilen konumda sürekli veya aralıklı açık veya kapalı olabilen elektronik anahtarı ile hava perdesi kontrolü, lamba veya ses cihazı gibi cihazları kontrol edebilmelidir. Elektronik ünite hafızasında açılma sayısını ve her hangi bir hatanın ne zaman meydana geldiğinde saklamalı ve istendiğinde bu bilgiye ulaşılabilmelidir.
10. Açılma – kapanma hız ayarları, açık kalma süresi ayarları el bilgisayarı veya kullanıcı tarafından yapılabilmelidir. Açılırken durma, kapanırken geri dönüş hassasiyet ayarları bulunmalıdır.
11. Radar, el yaklaşım cihazı, kart okuyucu, şifre cihazı, buton vb. açma sistemleri ile açılıp otomatik olarak kapanmalıdır. Aksesuar bağlantıları için 12/24 V dc enerji bulunmalıdır. Ayrıca kapı kilitli konumda iken dışarıdan açabilme özelliği bulunmalıdır. Acil açılma özelliği olmalı, alarm durumunda açılmalı ve açık beklemelidir.
12. Açık kalma süresi 0 - 100 sn ayarlanabilmelidir.
13. Taşıma kapasitesi tek kanat için min 240 kg olmalıdır.
14. Çalışma voltajı 230 volt olmalı elektrik dalgalanmalarında kendini korumalıdır. Güç kaynağı (switch mode) her türlü şase durumunda kendini korumalı, herhangi bir arızaya yol açmadan enerjiyi kesmelidir.
15. Motor DC tip, periyodik bakım gerektirmeyen, yoğun kullanıma uygun ve titreşim yapmaması için süspansiyon sağlayacak şekilde olmalıdır.
16. Raylar, alüminyum ve doğal eloksallı olmalıdır.

17. Alüminyum ve kendinden kilitlemeli orijinal kapakları bulunmalıdır. Servis yapılması gerektiğinde kapaklar yerinden sökülmeksizin, elle kolayca açılabilmesi ve açık durabilmelidir.
18. Kapının elektronik sistemi kapalı bir kutu içinde korumalı olmalıdır. Elektrikli parazitlere karşı filtre etmelidir.
19. Kapı, elektrik kesintilerinde manuel olarak rahat açılıp kapatılabilecek olup elektrik kesilmesi sonrası mekanizma, otomatik olarak kendini programlamalıdır.
20. Açılma, kapanma sırasında önde veya arkada bir engelle karşılaştığında (radar ve fotosellerin dışında) otomatik hareketini geri alması için geri dönüş hassasiyeti bulunmalıdır.
21. Normal çalışmada mevcut durumunu bildiren LED göstergeleri bulunmalıdır. Göstergede o anki durumunu ve herhangi arıza durumunu harfler ya da sayılarla bildirmelidir. Hata durumunda ses uyarı sistemi de bulunmalı ve değişik hataları farklı sesler ile duyurmalıdır.
22. Kapı kumanda butonu ile otomatik, kış açıklığı, sıralı açılma (airlock), reset, kapalı ya da açık kalabilmelidir. Bunun için istenilen yere monte edilebilen elektronik KUMANDA BUTONU bulunmalıdır.
23. Her türlü dış kontrol elemanlarına bağlanabilme özelliği (alarm, acil açılma, kart sistemi, şifre vb.) bulunmalıdır.
24. Mikroşlemcisi ile açma ve kapanma mesafelerini otomatik ayarlamalıdır.
25. Seyir; takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla olmalıdır
26. Menizmada en az 2 adet giriş ve çıkışta radar fotosel, kapı aralığında en az 1 adet nokta emniyet fotoseli bulunmalıdır
27. Açılma ve kapanma hızı: $20 \div 140$ cm/s arasında ayarlanabilir olmalıdır
28. Frenleme hızı: 0.1 saniye olmalıdır
29. Duraklatma zamanı: $0 \div 30$ s arasında ayarlanabilir olmalıdır
30. Gece modu duraklatma zamanı: $0 \div 240$ s arasında ayarlanabilir olmalıdır
31. Elektriksel besleme: 230 V AC - 50 (60) Hz (bağımsız sigorta ile) sağlanmalıdır
32. Motor; en az 90watt güçte, DC çalışma voltajında ve encoderli en az 300kg taşıma kapasiteli olmalıdır
33. Acil durum performansı: sisteme uyumlu DC yedek batarya (30 dk. Kesintisiz çalışma) sağlanmalıdır
34. Aksesuar veya ek ürün beslemesi: 12, 24 V DC, 0.5 A olmalıdır
35. Çarpmaya karşı engelleme aygıtı: Standart (Encoder ile elektronik olarak standart engelleme aracı)
36. Tercihe bağlı olarak, otomatik çalışma standart ayarları olmalıdır
 - a. Otomatik mod
 - b. Manüel mod
 - c. Tek yönlü açılma (giriş-çıkış)
 - d. Çift yönlü açılma
 - e. Sürekli açık modu
 - f. Komutsuz kapalı mod
 - g. Tam açılma
 - h. Kısmi açılma/kış modu (Enerji tasarrufunu sağlar. Kapı kanatları geçiş genişliğinin %10 ila %90'lık kısmına tekabül eden bölümü kadar açılır
 - i. Resetleme butonu
37. Elektrik kesintisi durumunda, ürünün 30 dk. kesintisiz çalışmasını sağlayacak, sisteme uyumlu DC ile çalışan encoder'li yedek batarya opsiyonu olmalı yedek batarya kullanılmadığı takdirde, kapı makul bir kuvvetle elle açılıp-kapatılabilmelidir.

38. Kapı kilitli konuma alındığında el ile açmaya izin vermemelidir. (elektronik kilit bulunmalıdır)

IANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev HAZAL TAYANIR
İnşaat Şantiyesi

IANAVGAT DEVLET HASTANE
Cavit CESUR
Teknik Birim Sorumlusu

bulunmalıdır)

YANGIN REKORU (İTRAYE BAĞLANTI AĞ 21) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TS 12258 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır
3. Ürün iç dişli yangın rekoru olmalı, bağlantı ağzı 2,5 inç, iç dişli kısmı DN 25 nipele uygun olmalıdır. DN 25 e uygun ağız bulunmaması halinde uygun olabilecek harici rekor malzeme ile teslim edilmelidir.
4. Yangın rekorunda su sızıntısını önleyecek yapıda conta vs bulunmalı, ürün üzerinde marka ve uygun standart yer almalıdır
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Münevver ÇAVGA
Sivil Savunma Sorumlusu