



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

13/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **18/01/2023** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18/01/2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DİJİTAL BASINÇ ŞALTER OTOMATİĞİ ALIM	3	ADET				
2	SOKET	20	ADET				
3	STRAFOR KÖPÜK KUTU	120	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

DİJİTAL BASINÇ ŞALTER OTOMATIĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün 1.5 kW gücündeki motorlarda kullanıma üzeri değerler için harici şalt elemanlarını kumanda etmeye uygun olmalıdır
3. 0.1-10 bar arasında ayarlanabilmeli ve 0.1 barlık hassas ayar skalasına sahip olmalıdır
4. Alt ve üst ayar için harici ayar tuşları bulunmalı, çalışma sırasında aktif olduğunu gösterir uyarı işareti bulunmalıdır
5. 220V 50 Hz beslemeye ve anahtarlamaaya sahip olmalıdır
6. 10 ampere kadar kullanılabilir olmalıdır
7. Çalışma dayanım sıcaklığı min 80 derece olmalıdır
8. IP koruma sınıfı toz ve sıvı için en az 66 olmalıdır
9. Ürün en az 20 milyon aç kapa ömrüne sahip olmalıdır
10. Fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır
11. Ürüne ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

MANAVGAT DEWET HASTANESİ
Alev Beldan TANIRBAS
İmza

ELEKTRONİK BALAST TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. $\frac{3}{4}$ x 14 Watt T5 PRO IP değerinde olmalıdır.
2. Ürün teslim yeri hastanemiz Ayniyat tüketim depodur.
3. Ürünün muayene kabul komisyonu tarafından değerlendirilmesi yapılarak kabulü yapılacak olup, hastane idaresi bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.

SOKET TEKNİK ŞARTNAMESİ

4. TL 5 İnce tip 14 Watt Floresan lamba kullanımına uygun olmalıdır.
5. Ürün teslim yeri hastanemiz Ayniyat tüketim depodur.
6. Ürünün muayene kabul komisyonu tarafından değerlendirilmesi yapılarak kabulü yapılacak olup, hastane idaresi bu maddeye dayanarak alımı iptal etme yetkisine sahiptir.


Kadir DEMİRTAŞ
Teknik Servis Sor.

STRAFOR YALITIM KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yalıtım kabı, strafor (ExpAnded Polystyrene (Genleştirilmiş Polisitren) -EPS) malzemeden üretilmiş olmalıdır. Strafor malzemenin duvar kalınlığı en az 20 mm olacaktır.

Yalıtım kabı numune tüpleri iç kabın içinde iken, iç kabın iç sıcaklığının en az 24 saat süresince +2 °C ile +10 °C arasında kalmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu koşul vazgeçilmez koşuldur ve bu koşulun sağlanması durumuna göre duvar kalınlığı firma tarafından belirlenecektir.

Yalıtım kabı; kutu ve kapak olmak üzere uyumlu iki parçadan oluşmalıdır. Yalıtım Kabında, iç ortamının sıcaklığın etkileyecek hava kaçışları olmamalıdır. Düz yönü; kapak üstte dik pozisyon olmalıdır.

Kutunun kapağı kolay açılıp kapanacak şekilde olmalı, kapak açılıp kapanırken kutuda bozulmalara sebebiyet vermeyecek sağlamlıkta olmalıdır.

Kutunun boyutları en az 26 cm uzunluğunda, 20 cm genişliğinde ve 16 cm yüksekliğinde olmalıdır.

Gerekirse soğuk zincir koşullarını sağlamak için kabın içinde buz aküsü kullanılabilmelidir.

Ambalajlar sağlam olmalı, yükleme ve taşıma esnasında sağlamlık ve nakil kolaylığı gösterecek şekilde olmalıdır.

Kutular yetkililer tarafından numune üzerinden değerlendirilip uygun görülürse alınacaktır. Kutular istenilen kriterleri sağlamıyorsa diğer firmaların ürünleri talep edilecektir.

Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile ücretsiz olarak değişim yapmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Haberleşme
Koruyucu Hekim Sorumlusu