

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01 -1148
KONU: 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI İŞİ

3.06.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **9.06.2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrü etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **9.06.2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KURU TİP AKÜ (12 VOLT 65 AMPER)	60	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi Ameliyathane ünitesini besleyen ENEL marka 60 KVA lık kesintisiz güç kaynağında kullanılmak üzere 60 adet kuru tip bakımsız akünün montaj hariç alımını kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

1. Aküler bakım gerektirmeyen kuru tip olmalıdır
2. Aküler CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
3. Akü çıkış terminalleri çıkabilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olmalıdır
4. Dış kutu aside paslanmaya darbelerle dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmamalıdır
5. Akülerin kapasitesi artırılmak istendiğinde aynı şartlarda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilmelidir.
6. Aküler ithal eden firma tarafından standartlara uygun şekilde saklanmış olmalı, imal ile montaj tarihi arasındaki süre 60 günü geçmeyecektir. Aksi durumda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
7. Akünün nominal voltajı 12 V, 65A olmalıdır
8. Teklif edilen ürünler 1.7 volt/hücre kesme geriliminde ve 20 C derecede kapasite seçimi K20 ye göre yapılmış olmalıdır
9. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
10. Akü kutusu üzerinde imalatçı firma adı, uyduğu standartlar, 20 C de K10 ve K20 kapasitesi gerilimi, amperi, kutup başlarının polaritesini belirten işaretler sonradan değişmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır
11. Aküler kullanım süresi boyunca dengeleme şarjına ihtiyaç duymamalıdır
12. Aküler VRLA teknolojisine uygun olarak üretilmiş olmalıdır
13. Derin deşarja dayanıklılık garantisi ve ömür beklentisi üretici tarafından idareye sunulmalıdır
14. Yüklenici teslim aldığı atık aküler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıđından alınmış bertaraf belgesini idareye sunmakla yükümlü olacaktır.
15. Yüklenici akülere ait fabrika test sonuçları ihale dokümanında yer almalıdır
16. Teklif veren firmalar teknik şartnameye birebir uyduğunu beyan eden teknik şartnameye cevap nüshalarını imzalı şekilde ihale dokümanında sunmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERGÖY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.
Akü