

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 1233

KONU: 3 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

23/10/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **24/10/2019** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **24/10/2019** tarihinde saat **15:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
Yönetici Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEPA FİLTRE H13 SINIF 610 MM X 610 MM X 78 MM	30	ADET				
2	HEPA FİLTRE H13 SINIF 575 MM X 575 MM X 78 MM	12	ADET				
3	HEPA FİLTRE H13 SINIF 457 MM X 457 MM X 78 MM	20	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: ... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdb.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hepa filtrelerin kasaları ahşap (MDF) malzemeden olmalıdır.
2. Hepa filtre kasalarının tek tarafında sızdırmaz poliüretan eksiz conta olmalıdır.
3. Hepa filtre kâğıdı yüksek verimli glass-fiber kâğıt olmalıdır.
4. Hepa filtre bağıl nemliliği %90 ve üzeri olmalıdır.
5. Hepa filtreler EN 1822-4 standartına göre H13 sınıfında 0,3 mikron boyutunda partiküller için %99,95 üzeri olmalıdır.
6. Hepa filtrenin sıcaklık dayanımı 80 C ve üzeri olmalıdır.
- 7- Hepa filtre malzemesi neme dayanıklı yüksek kaliteli kâğıttan imal edilmelidir.
- 8..Hepa filtre herhangi bir darbe almamış,ayrı ayrı kutulanmış olmalıdır.
9. Hepa filtre ambalajında ayrı ayrı test belgeleri olmalıdır
- 10.Hepa filtreler TÜV ve TÜRKA AKREDİTE onaylı olmalıdır.**
11. Hepa filtreler verim ve teknik değerleri belirten etiketi üzerinde olmalıdır.
12. Hepa filtreler talep listesinde belirtilen boyutlarda olmalıdır.
13. Hepa filtreler EN 1822 test metoduna göre bağımsız test sertifikasına sahip ve ambalajında olmalıdır.
- 14.Hepa filtrelerin test edildiği cihaz ve ünitelerin EN 1822 uygunluk sertifikası teklif dosyasında sunulmalıdır.**
- 15.Malzemeler imalat hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 16.Fabrikasyon arızası tespit edilen veya teslim esnasında zarar gören, ölçülerin uygun olmadığı fark edilen filtreler yenisi ile değiştirilecektir.

