

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

26/07/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise 01/08/2022 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 01/08/2022 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE LED ARMUT AMPUL ALIM	500	ADET				
2	KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI FANİ ALIM	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

LED ARMUT AMPUL TEKNİK ŞARTNAMESİ (500 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş LED ARMUT AMPUL olmalıdır
2. Ürün üzerinde marka model renk sıcaklığı ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
3. Ürün E27 led armut ampul olmalıdır.
4. Led armut ampul en az 6500K renk sıcaklığına sahip olmalıdır
5. Ürün 220V 50Hz şebeke voltajında çalışmaya uygun olmalıdır
6. Ürün en az 20W +- %10 ve en az 90lm/W verimliliğe sahip olmalıdır
7. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve en az 20000 saat ömürlü olmalıdır.
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan F. SOYLU
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

Ürüne uygun olarak üretilmiş LED ARMUT AMPUL

Ürüne uygun olarak üretilmiş LED ARMUT AMPUL

Ürün E27 led armut ampul olmalıdır.

Ürün en az 6500K renk sıcaklığına sahip olmalıdır

Ürün en az 20W ve en az 90lm/W verimliliğe sahip olmalıdır

Ürün 220V 50Hz şebeke voltajında olmalı ve en az 20000 saat ömürlü olmalıdır

Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Enel marka C120 model 13A007456 seri numaralı kesintisiz güç kaynağına birebir uyum sağlamalıdır
2. Ürün cihaz içerisinde bulunan 17x15 fan modeline uyum sağlamalıdır
3. Fan 220 AC voltajda çalışmaya uygun olmalıdır
4. Ürün bağlantı kablo ve soketli halde teslim edilmelidir
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Arhan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI FANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün Enel marka C120 model 13A007456 seri numaralı kesintisiz güç kaynağına birebir uyum

17x15 fan modeline uyum

çalışmaya uygun olmalıdır

220 AC voltajda çalışmaya uygun olmalıdır

220 AC voltajda çalışmaya uygun olmalıdır