

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

27/07/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **02/08/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **02/08/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	3*2,5MM NVV (NYM) KABLO ALIMI	200	METRE				
2	KABLO BAĞI (CLİPS) ALIMI	300	ADET				
3	YASSI TELEFON KABLOSU ALIMI	200	METRE				
4	PLASTİK SİRAL BORU ALIMI	200	METRE				
5	BUAT KUTUSU ALIMI	10	ADET				
6	RJ 11 KONNEKTÖR ALIMI	500	ADET				
7	NÖTR KLEMENSİ ALIMI	5	ADET				
8	TOPRAKLAMA KLEMENSİ ALIMI	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. 3x2,5 MM NVV (NYM) KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ (200 metre)

1. Standartları TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227 olmalıdır.
2. Yapısı fleksibl bakır iletken, PVC izole olmalıdır.
3. Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanıma uygun olmalıdır.
4. Çalışma sıcaklık dayanımı min 70 °C, Maks. kısa devre sıcaklığı 160 °C olmalıdır.
5. Nominal kesit 2.5 mm² olmalıdır.
6. Dış çap yaklaşık 10.5 mm olmalıdır.
7. Net ağırlık yaklaşık kg/km de 175 olmalıdır.
8. Standart uzunluk 100 metre olmalıdır.
9. 20 °C' de İletken DC Direnci (Maks.) ohm/km' de 7.41 olmalıdır.
10. Akım Taşıma Kapasitesi Boruda en az (A) 20 amper olmalıdır.
11. Akım Taşıma Kapasitesi Havada en az (A) 30 amper olmalıdır.
12. Test Gerilimi(AC): 2kV - 2.5kV olmalıdır.
13. Serim sıcaklığı min: -20°C olmalıdır.
14. Bükülgen bakır iletken olmalıdır.
15. Anma gerilimi 300/500 Volt olmalıdır.
16. Numune hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. KABLO BAĞI (CLİPS) TEKNİK ŞARTNAMESİ (300 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı, atık plastik üretimi ürünler kabul edilmeyecektir.
3. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır
4. Montaj sonrası bırakma yapmamalıdır
5. Ürün ebatları 5x300 mm olmalıdır
6. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. YASSI TELEFON KABLOSU (200 metre)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve ürün etiketinde yer almalıdır
2. Ürün 2x0.18 mm yassı yapıda olmalı, telefon modem gibi haberleşme cihazlarında kullanıma uygun yapıda olmalıdır
3. Ürün rengi siyah veya gri olmalıdır
4. Ürün top halinde olmalı, her bir top 100 m uzunluğunda olmalıdır
5. Ürün üzerinde metraj bilgisi bulunmalıdır
6. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan KARAY
Ziyama/El/Elektrik
Elektronik Müh.

D. PLASTİK SPİRAL BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ (200 metre)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
2. Ürün iç çap min 15mm olmalıdır
3. Spiralli telsiz yapıda olmalı, flexibl yapıda olmalıdır
4. Ürün iç çap dış çap arası kalınlık yapı dahil min 3 mm olmalıdır
5. Ürün paketli sarmal yapıda ve en az 100 m top halinde olmalıdır
6. Ürün rengi beyaz veya gri olmalıdır
7. Ürün 1. Sınıf plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

E. BUAT KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Ürün dış ortamda kullanılmaya uygun en az IP 56 koruma sınıfına sahip olmalıdır
3. Kutu üstten kapaklı vidalı ve contalı yapıda, çift giriş tek çıkışlı olmalı, giriş çıkışlar sıvı yalıtım contalı ve dış çap 10.5 mm lik kabloya uyumlu olmalıdır
4. Buat kutusu içerisinde sıra klemens bulunmalı, klemens en az 5li olmalı, klemensler en az 3 adet 2.5 luk kablo girişine uygun olmalıdır
5. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

F. RJ 11 KONNEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (500 adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. 2 pinli yapıda ve analog telefonlarda kullanılan yassı köken kablo bağlantısında kullanıma uygun olmalıdır
3. Ürün 100 adetli kutularda teslim edilmelidir
4. Ürüne numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

G. NÖTR KLEMENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün bakır malzemeden imal edilmiş olmalıdır
2. En az 100A taşıma kapasitesine sahip olmalıdır
3. Ürün üzerinde en az 15 adet bağlantı deliği bulunmalı, delik çapları 4 mm2 kesitli kablo giriş çıkışına uygun yapıda olmalıdır.
4. Delik vidaları yıldız uçlu olmalıdır
5. Klames montaj kısımları yalıtkan malzemeden imal edilmiş olmalı, yalıtkan malzeme montaj için delikli yapıda olmalıdır
6. Nötr klemensi yalıtkan kısımlar mavi renkli olmalıdır

Minavgat Devlet Hastanesi
Anesteziyoloji
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

7. Ürüne numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

H. TOPRAKLAMA KLEMENSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün bakır malzemeden imal edilmiş olmalıdır
2. En az 100A taşıma kapasitesine sahip olmalıdır
3. Ürün üzerinde en az 15 adet bağlantı deliği bulunmalı, delik çapları 4 mm2 kesitli kablo giriş çıkışına uygun yapıda olmalıdır.
4. Delik vidaları yıldız uçlu olmalıdır
5. Klemes montaj kısımları yalıtkan malzemeden imal edilmiş olmalı, yalıtkan malzeme montaj için delikli yapıda olmalıdır
6. Topraklama klemensi yalıtkan kısımlar siyah veya kahverengi renkli olmalıdır
7. Ürüne numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Sahin, ESOY
Tıbbi Elektronik/Elektrik
Elektronik Müh.