

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 7 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

02/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **08/08/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **08/08/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faxsa , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hfz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	V KAYIŞ (13*1375)	20	ADET				
2	V KAYIŞ (13*1350)	20	ADET				
3	V KAYIŞ (13*1200)	20	ADET				
4	V KAYIŞ (13*1175)	20	ADET				
5	V KAYIŞ (13*1150)	20	ADET				
6	V KAYIŞ (13*1125)	20	ADET				
7	RADYATÖR KAPAĞI ALIMI (TEKSAN MARKA JENARATÖRE UYGUN)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

V KAYIŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. ÜRÜNE AİT TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün tanımlı yapıda ve v şeklinde olmalıdır
3. Ürün katmanlı olmalı ve kauçuk (kloropren ve elyafı) malzemeden imal edilmiş olmalıdır
4. Dayanım sıcaklığı -30 +90 derece arasında olmalıdır
5. Antistatik özellikli ve yağa dayanıklı yapıda olmalıdır
6. Ürün üzerinde ilgili standardı marka ve ebatları mutlaka yer almalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. ÜRÜN ADET VE EBATLARI

1. 13X1375 20 ADET
2. 13X1350 20 ADET
3. 13X1200 20 ADET
4. 13X1175 20 ADET
5. 13X1150 20 ADET
6. 13X1125 20 ADET

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan CUSCU
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

RADYATÖR KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün sağlık tesisimizde bulunan Teksan marka TJ905PE model jeneratörün radyatörüne uygun olmalıdır
2. Kapak jeneratörün çalışma sıcaklık değişimlerine dayanıklı metal olmalıdır
3. 4 veya 2 kulaklı yapıda olmalı, radyatör ağızına tam uyum sağlamalı sızdırma yapmamalıdır
4. Kapak altı kauçuk izoleli ve yaylı yapıda olmalıdır
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ESEN
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.