

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

10.08.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **17.08.2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrütmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17.08.2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mal HİZ. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	R407C KLİMA GAZI ALIM	5	ADET				
2	HASTANEMİZ DEMİRDÖKÜM KLİMALAR İÇİN MODEL:DDA2-12 UYGUN KUMANDA ALIM	20	ADET				
3	ANAKART	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

İletişim:
ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
ANAKART TEKNİK ŞARTNAME FORMU

Anakart Boyutu	ATX
Chipset	Intel H61
COM Port	Yok
Dahili Ekran Kartı	Var
DisplayPort	Yok
DVI Çıkışı	Var
HDMI Çıkışı	Var
İşlemci Soket Tipi	1155 Pin
Paralel Port	Yok
PCI Express Hızı	PCI Express 3.0
PCI Slot	1 Adet
PCI-E x1 Slot	1 Adet
PCI-E x16 Slot	1 Adet
PS/2 Girişi	Var
RAM Frekansı	1666 MHz
Ram Kapasitesi	32 GB
Ram Slotu	4 Adet
Ram Tipi	DDR3
SATA 3	4 Adet
SATA Express	Yok
USB 2.0	4 Adet
USB 3.0	4 Adet
USB 3.1	4 Adet
USB C	Yok
VGA Çıkışı	Var

Atilla BAŞARAN OĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu
Atilla

R407 C KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutucu akışkanlığı R 407 C özellikte olmalıdır
2. Karışım oranı %23 R32 %25 R15 + %52 R134A gazı karışımından oluşmalıdır
3. Dolu tüp ağırlığı 11,35 kg olmalıdır
4. Vidalı tip kompresöre ve dikey tip kompresörde kullanıma uygun olmalıdır
5. Basınçlı sıvılaştırılmış H280 gaz sınıfında yer almalıdır
6. Renksiz ve eter kokulu olmalıdır
7. Gaz erime /donma noktası -43,9 derece olmalıdır
8. 25 derece de buhar basıncı 1174 olmalıdır
9. A1 güvenlik grubunda yer almalıdır
10. Ürün vanaları sızdırmaz hasarsız olmalı, ambalajlı markalı olmalıdır
11. Ürün hastane ilgili deposuna teslim olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.