

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM ONARIM İŞİ

11/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **17/08/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **17/08/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ELEKTRİK MOTORU REVİZYONU	1	ADET				
2	MEDİKAL VAKUM POMPASI REVİZYONU	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ah/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

ELEKTRİK MOTORU REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU

Manavgat Devlet Hastanesi B blokta bulunan klima santraline ait aşağıda özellikleri belirtilen asenkron elektrik motorunun atölye ortamına alınarak rulman, fan vs. detaylı bakımlarının yapılarak toparlanması ve motorun alınan noktaya tekrar çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. INTER MOTOR marka 380/5.5 Kw 1 Adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı teknik servis nezaretinde motorun sargı dirençlerini ve arızasını tespit ettikten sonra fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demonte halde bulunan motoru ilgili noktadan teslim almalıdır
2. Keşif sırasında motor sargılarında sorun olması halinde sargılar yenilenmeli ve hastane ilgili bakım firması nezaretinde yerine montaj yapılmalı ve montaj sonrası her faza ait çekilen akım değerleri kontrol edilmelidir.
3. Motor sargılarında sorun olmaması durumunda rulman, fan ve genel bakımları kontrol edilmeli, rulman seti uygun yeni rulmanlarla değiştirilmelidir. İşlem sonrası motor alınan noktaya nakliye edilmeli, motor hastane bakımçı firması tarafından yerine montaj yapıldıktan sonra cihaz teslimi yapılmalı teknik rapor oluşturulmalıdır
4. Firma cihazın motorun nakliye edilmesi sırasında (hastane içi) iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
5. Firma tarafından yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olacaktır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

MEDİKAL VAKUM POMPASI REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi A blokta bulunan 2 adet vakum teknolojik sistemler marka 100 m3 lük pompaların hastaneden teslim alınması pompaların palet, rotor, keçe vs gerekli parçalarının değiştirilmesi ve tüm ağır bakımlarının yapılarak çalışır duruma getirilmesi ve hastaneye nakliye edilmesi iş/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. Vakum teknoloji Marka VTP 100 model 2 adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demonte halde bulunan 2 adet cihazı teknik rapor oluşturarak teslim almalıdır
2. Cihaz atölye ortamında sökülüp gerekli tüm bakım ve kontrolleri yapılmalıdır
3. Bakımı tamamlanan cihazların atölye ortamında gerekli testleri tamamlanmalıdır
4. Çalışır ve tam kapasite olan cihazlar hasarsız olarak hastaneye nakliye edilmeli, gerekli teknik raporlar hazırlanmalı ve cihazlar teslim edilmelidir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.