

T.C.
ANTALYA VALİİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM KÜRESEL VANA DEĞİŞİM İŞİ

22/08/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **24/08/2022** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **24/08/2022** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.**

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KÜRESEL VANA DEĞİŞİM İŞİ (DEMONTAJ- MONTAJ DAHİL)	14	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KÜRESEL VANA DEĞİŞİM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi kazan dairesinde boiler kazanında bulunan toplam 14 adet küresel vananın demontaj yapılması ve yerine asgari aşağıda özellikleri belirtilen yeni vanaların takılarak sistemin çalışır duruma getirilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
3. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

C. GENEL ŞARTLAR

1. Firma işi teknik servis nezaretinde ve koordinasyonunda gerçekleştirmelidir
2. Firma kurulu haldeki boiler kazanında bulunan 14 adet küresel vananın demontajını gerçekleştirmelidir
3. Her bir vanayı sökerken gerekti tüm önlemleri almalı ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemelidir
4. Sökülen eski vanaları hastane teknik servisine teslim etmelidir
5. Sökülen vanaların yerine aşağıda asgari özellikleri belirtilen yeni vanaların montajını gerçekleştirmelidir
6. Vana montajı yaparken keten veya sökülebilir özellikte Loctite sıvı malzemesi kullanılmalıdır
7. Vana montajı tamamlandıktan sonra kullanım başıncında vanalar test edilmeli, olası kaçaklar aynı anda giderilmelidir
8. Vana montajı sırasında yaşanabilecek olumsuzluktan firma sorumlu olacaktır. Bu esnada ihtiyaç duyulacak tüm sarf malzeme ve fittings malzemeler firmaya ait olacaktır.

D. KÜRESEL VANANIN ÖZELLİKLERİ

1. Vana DN32 PN 16 ebatlarında olmalıdır
2. TSE EN 13828 standardına uygun ve işaretlemeli ürün olmalıdır
3. Vanalar iç dişli yapıda ve tam geçişli olmalıdır
4. Vanalar en az 10 bar basınç altında çalışmaya uygun olmalıdır
5. Ürünlerin çalışma sıcaklığı -30 +100 derece arasına uyumlu olmalıdır
6. Ürün üzerinde marka TSE ibaresi ve menşei mutlaka yer almalıdır
7. Ürün pirinç malzemeden imal edilmiş ve paslanmaz iç ve dış yapıda olmalıdır
8. Ürün açma aparatı vanayı kolay açıp kapatabilecek mukavemette olmalıdır
9. Kullanılacak olan ürüne ait numuneye hastane teknik servisinden onay aldıktan kullanılmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.