



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1528  
KONU : 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

18/07/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.  
Firmamız tarafından temini mümkün ise **20/07/2023** saat **08:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan Temin usulu alın yapılacak olan alımmız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20/07/2023** tarihi saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ  
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN  
DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	DIŞ AYDINLATMA PROJEKTÖR(50 WATT) ALIM	5	ADET			
2	JENERATÖR İÇİN (TJ693 P) TJ509 LCD PANEL	1	ADET			
3	HARARET MÜJÜRÜ	1	ADET			
4	YAĞ MÜJÜRÜ	1	ADET			
5	MOTOR TERMOSTATLARI	2	ADET			
6	HORTUM KELEPÇESİ	10	ADET			
7	RADYATÖR ANTRİFRİZ (18 LTLİK)	1	TENEK E			
8	AMELİYATHANE 1 VE 2 SALON KOMPRESÖR FANI ALIM	10	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	<b>Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.</b>
	KAŞE - İMZA
	Bu alana kaşe-İMZA atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA  
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

## AYDINLATMA PROJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 5 Adet)

1. Üretici TSE EN ISO 9001:2015 yönetim sistemi sertifikasına sahip olmalıdır
2. Her bir ürün için minimum 2 saat sürekli çalışır halde %100 performansta yanma testi yapılacaktır.
3. Armatür alüminyum enjeksiyon gövdeli olmalıdır
4. Koruma sınıfı toz ve sıvı olarak en az IP65 olmalıdır.
5. Zemin, duvar ve direğe montaj kullanımına uygun askı aparatlı olmalı, en az 100 derece açıyla aşağı yukarı hareket ettirilebilir olmalıdır
6. Işık kaynağında kullanılan led SMD olmalıdır
7. Armatür üzerinde CE işaretlemesi yer almalıdır
8. İç komponentlerin montajında yapıştırıcı malzeme ve ek bağlantılarında el ile lehim kullanılmamış olmalıdır
9. İç bağlantılarında kullanılan kablo en az 90°C sıcaklığa dayanıklı PVC olmalıdır
10. LED'ler PCB üzerine el değmeden SMD (yüzey montajlı) teknolojisi ile otomatik olarak sıcak lehimlenmiş olmalıdır
11. Armatürler güvenle sevke uygun olarak paketlenmiş olmalıdır
12. Her ürünün detaylı kullanma kılavuzu kutu içerisinde bulunmalıdır.
13. Armatür min 50 W max 60 W tüketim gücüne sahip olmalıdır
14. LM79 (TSE EN 13032) testine göre en az 4000 lümen ışık akısına sahip olmalıdır
15. Armatür çıkış kablosu en az 50 cm uzunluğa sahip olmalıdır
16. 50-60 Hz, 220-240 V AC gerilimi ile çalışmalıdır
17. Güç faktörü > 0,9 olmalıdır
18. 6500 Kelvin  $\pm$ %5 renk sıcaklığına sahip olmalıdır
19. Led Ömrü - L70 > 50.000 saat @Ta= 45 °C olmalıdır
20. Armatürün bütünü ile imalat kaynaklı hatalara karşı 2 Yıl garantiye sahip olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi  
Durmuş KURT  
Teknik Birim Sorumlusu