

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 7 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

19/01/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **24/01/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **24/01/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ	2	ADET				
2	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ ACİL GİRİŞ TARAFI 2. FOTOSELLİ KAPININ (BİYOKİMYA LAB. ÖNÜ) KOMPLE DEĞİŞİMİ	1	ADET				
3	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK ACİL SERVİS GÖZLEM VE TRAVMA ODALARI KAPILARI İÇİN EL SENSÖRÜ	2	ADET				
4	GÖZLEM VE TRAVMA ODALARI MEVCUT KARTLARA UYUMLU KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ	2	ADET				
5	LİTECH EMNİYET FOTOSELİ	2	ADET				
6	1 MT'LİK 8'LİK TİJ	1	ADET				
7	EPOKSI VE UCU	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KAUÇUK KOMPANSATÖR DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi kadın doğum çocuk polikliniğini besleyen chiller cihazı giriş çıkış hattında bulunan kauçuk kompensatörlerin sökülerek aşağıda özellikleri belirtilen yeni kompensatörlerin yerine montaj yapılmasını, değişim yapılan hattın izolasyonun yapılması ve yapılan işlemler sonucu müdahale edilen sistemin çalışır durumda teslim edilmesi işlerini/işlemlerini kapsar

B. CİHAZ DETAYLARI

1. Kompansatör DN 125 PN 10/16 2 Adet

C. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı ve cihazların durumlarına göre fiyat teklifi oluşturmalıdır
2. İstekli ISO 9001:2015 kalite sertifikasına sahip
3. olmalıdır
4. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır

D. GENEL ŞARTLAR

1. Firma demontaj montaj için teknik servis bilgisi dahilinde mesai saatleri içinde müdahale etmelidir
2. Demontaj veya montaj sırasında civata, somun vs. kırılması durumlarında sorumluluk firmaya ait olacaktır.
3. Kompansatörlerin montajı sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü conta, kaplin vs. tüm sarf malzemeler firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır
4. Kompansatörlerin montajı sırasında veya sonrasında iş teslimi teknik servis nezaretinde teknik personele/personellere yapılmalıdır
5. Kompansatörler söküldükten sonra flanşlar temizlenmeli, somun civatalar eksiksiz tamamlanmalıdır
6. Firma iş sağlığı ve güvenliği açısından tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır.
7. Sistemde yapılan tüm işlemlerde meydana gelebilecek aksaklıklar fatura tarihi itibarıyla 6 ay boyunca firma sorumluluğunda olmalıdır

E. KAUÇUK KOMPANSATÖR ÖZELLİKLERİ

1. Kauçuk kompensatör DN 125 PN 10/16 ölçülerinde olmalıdır
2. Kompansatör hatta oluşabilecek titreşimleri absorbe edecek yapıda ve -10 +90 derece arası ısıya dayanıklı olmalıdır
3. Kompansatör flanşı döner yapıda olmalıdır
4. Min 10 bar basınç altında çalışmaya uygun olmalıdır
5. Kauçuk yapısı sentetik olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERGÖV
Giyim Medikal/Elektrik
Elektronik Müh.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOMATİK PANİK AÇILIR FOTOSELLİ KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz acil giriş tarafı 2.kapının (biyokimya lab.önü)değişimi kapsamaktadır.

- 1.Fiyat verecek olan firmalar öncelikle yerinde keşfi yaparak net ölçü alması zorunlu olup keşfe gelmeyenlerin teklifleri kabul edilmeyecektir.
- 2.Kapılar elle açılması mekanizma ile önlenmesi arıza durumunda kapı mekanizmaları sökmeden basit usülle açma özelliği olmalı.
3. Kapı paneller 2mm kalınlığında kanatları oluşturan profil sisteminde kapı kapalı durumda olduğu zaman sızdırmazlığı sağlayacak detaylar bulunacak hareketli kapı kanatları altı fırçalı, mevcut kapı rengine uyumlu olacak.
- 4.Kapı kanatlar elle açma uğraşıldığında alüminyum profil çerçeve bükülmemesi için kalın malzemeden yapılmalı aksi halde kabul edilmeyecek.
5. Panellerin camları LAMİNELİ CAM olacak

MEKANİZMA VE MOTOR GRUBU:

1. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi, tek motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olacaktır.
2. Motor 24-12 volt çalışmaya uygun(Dunker motor) olmalıdır. Kapının sessiz çalışması için motorların üzerinde redüktör olmamalıdır.
3. Mekanizmanın çalışma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir.
4. Mekanizma -20 oC ile 65 oC ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Mekanizmanın enerjisi 150 W olmalıdır. Kanat kapanma gücü 150 N olmalıdır. Mekanizmanın en az 2.000.000 milyon kez açılım ve kapanım yaptığına dair sertifikası olmalıdır.
6. Kapıların kapalı kalması dijital selektör vasıtasıyla sağlanarak, kapalı (Devre Dışı), otomatik (bütün sistem devrede) , açık (kapı açık durumda), tek yönlü (hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermelidir.
7. Mikroprosesör ünitesi arızası , radar ve fotosel arızası kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde mekanizma üzerinde bulunan dijital selektör göstergesi ile arızayı ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir.
8. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital selektör vasıtasıyla ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.
9. Mekanizmalarda ayarlanabilinir minimum beş değişik açılım aralığı olmalı ve giriş trafik sıklığına göre istenen aralık seçilebilmelidir.
10. Çift kanat kapılarda kapının açılma hızı 1400 mm/sn, tek kanat kapılarda 700 mm/sn olmalıdır.
11. Güvenlik amacı ile kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır.
12. Kapanma işleminden sonra mekanizma kanatları daimi minimum 4 kg.lık bir güçle iterek kanatların tam olarak kapanmasını ve kesin sızdırmazlığını sağlamalıdır.
13. Mekanizma minimum 2x90 kg.lık kanatlar ile çalışabilir olmalıdır. (Tek kanat için 120 Kg. taşıma kapasitesi olacaktır.)
14. Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları ayarlanabilir olmalıdır. (5 ile 50 cm. arasında)

15. Kapının kapanma ve açılma güçleri ile açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Bu sayede kapı kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermeden otomatik olarak açılabilirdir.

16. Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sistemler sahip olmalıdır. (Her bir kanat ray üzerinde 59 mm çapında 4 adet ve 35 mm çapında 2 adet tekerlek ile taşınacaktır. Bunlardan 4 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basacaktır.) Tekerleğin üzerinde hareket ettiği ray aşındığı zaman değiştirilebilir (modüler) olmalıdır.

17. Mekanizmaya arıza veya bakım durumunda kolay müdahale edilmesi için mekanizma kapağı üstten tırnaklı olarak yerleştirilmiş olup aletsiz bir şekilde el ile açılabilirdir.

18. Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapıyı açacak akü sistemi bulunmalıdır.

19. Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar manuel açılabilirdir.

20. Mekanizma 32 bit mikroişlemci kontrollü olacaktır. İstendiği takdirde tüm kapılar merkezi bilgisayar sistemine bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır. Merkezi bilgisayardan kapıların tüm fonksiyonları ve ayarları yapılabilecek, kapıların konumu (açık veya kapalı) ve arıza durumunda arızanın nerede olduğu görülebilmelidir.

21. Kapının konum selektörü anahtarlı veya tuşlu olmalı, tuşlu anahtar teknik birim istediği zaman şifre konulabilmelidir.

22. Kapının TSE İSO BELGELERİ OLMALIDIR.

FOTOSEL:

23. Kapı kanatları üzerinde, yerden 110 cm. yükseklikte 1 adet fotosel kullanılacak olup, kapı kapanırken araya bir engel girmesi durumunda kapı otomatik olarak geri açılacak ve engel ortadan kalkıncaya kadar kapanmamalıdır. İstenmesi durumunda 2. emniyet fotoseli de bağlanabilmelidir.

RADAR VE DİĞER AÇMA OPSİYONLARI:

24. Kapının açılması her iki yönden radar ile olmalıdır. İstenmesi durumunda kapının açılması şifreli anahtar, el yaklaşım sensörü veya diz dirsek butonu ile yapılabilmelidir.

25. Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile çalışacaktır.

26. Radar hassasiyet ayarları, gücü ve taradığı alan dijital selektör yardımıyla yapılmalıdır.

27. Mekanizmaya gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkanı verecektir. Bu uzaktan kumanda üzerinden kapının tüm fonksiyonları kontrol edilmelidir.

28. Üretici firma ve kapıya ait TSE, ISO 9001, CE, UL belgeleri olacaktır.

29. Montajı yapacak firmaya ait "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi olmalıdır.

NAVGAR DEVLET HASTANESİ
Nev Nazan TANIR
İmzaat / İmza

Hizmetin Akademi
İmza

ALÜMİNYUM PROFİLLER VE CAM:

30. Kapı hareketli kanatları panik anında dışarıya doğru açılacak sisteme sahip olmalıdır.
31. Kapılar Avrupa standartlarında belirlenen deneyler sonucunda panik açılımlı olduğunu belgeler sertifikaya sahip olmalıdır.
32. Kullanılacak alüminyum isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile yapılacaktır.
33. Kanatlarda kullanılacak profiller minimum 1.5 mm et kalınlığında ve 95 mm genişliğinde, mekanizma kasasında kullanılacak profil ise minimum 5 mm et kalınlığında 100 mm yüksekliğinde olmalıdır.
34. Kanat bileşiminde kullanılacak fitiller ve kanat altlarında kullanılacak fırça yardımı ile sızdırmazlık sağlanacaktır.
35. Tüm hareketli ve sabit kanatlarda idare isteği doğrultusunda 3+3 mm kalınlığında şeffaf veya süt lamine cam kullanılmalıdır.
36. Camlar doğramaya özel EPDM fitiller sızdırmazlığı temin edilerek monte edilmelidir.

GENEL:

37. Firmaların her türlü imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti; ve garanti dışında kalacak maddelerde ücreti mukabilinde olmak üzere sisteme yönelik her türlü yedek parça 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.
38. Firmalar daha önce yaptıkları otomatik fotoselli kapı imalatlarıyla ilgili iş deneyimlerini ilgili kurumlardan aldıkları en az işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi ve/veya referans mektubu ile belgelemek zorundadır.
39. Gerekirse konum anahtarı İdarenin göstereceği yere montajı yapılacaktır.

MANAVGAT DEVLET HASTANE
Alev Nazan TATILCI
İnşaat Teknikeri

Hüseyin AUSAAR
İmza