

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

23/09/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/09/2022** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27/09/2022** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	R22 GAZLI 12000 BTU'LUK KLİMAYA DIŞ ÜNİTE 4 YOLLU VANA ALIMI	10	ADET				
2	DEMİRDÖKÜM 12000 BTU'LUK KLİMA KUMANDASI ALIMI	20	ADET				
3	SELENOİD VANA ALIMI	1	ADET				
4	KÖRÜKLÜ GADA ALIMI	5	ADET				
5	R407 C KLİMA GAZI ALIMI	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şeale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SELENOİD VANA TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi LNG tankına baęlı tesisatta bulunan arızalı selenoid valfin sökülerek yerine asgari aşıęıda özellikleri belirtilen yeni valfin montajının yapılması kaçak testlerinin yapılarak devreye alınması iş işlemlerini kapsar

B. SERTİFİKALAR / BELGELER

1. İstekli İSO 9001:2008 veya 2015 kalite sertifikasına sahip olmalıdır
2. İstekli Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
3. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
4. İstekli arızalı selenoid valfi yerinde incelemeli ve fiyat teklifini yapılacak iş işlemlere göre oluşturmalıdır

C. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
2. CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
3. 220 V 50 Hz şebeke voltajında çalışmaya uygun olmalıdır
4. Ürün giriş çıkış ölçüsü 1-1/2 , DN 40 olmalıdır
5. Eska marka egv 1040 model ürüne birebir uyum sağlamalıdır
6. Arızalı ürün yerinden sisteme zarar vermeden demonte edilmeli yeni valf hasarsız ve sızdırma yapmayacak şekilde sisteme monte edilmelidir
7. Yeni selenoidin kablo bağlantıları yapılarak devreye alınmalı gaz akışı sağlanmalıdır
8. Selenoid valf fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

KÖRÜKLÜ GADA TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Malzeme TSE standartlarına uygun olmalı.
- Her marka arkadan çıkışlı klozetler kullanımı için uygun olmalı
- Akerdeon borulu ve boru kapalı durumda en fazla 30 cm açık durumda ise en az 50 cm olmalı.
- 100 lük pvc boru kullanımına uygun olmalı
- Ürün PVC malzemeden üretilmiş olmalı ve telli sağlam yapıda olmalıdır.

ANAYGAZ DEVLET MİKTANİ
Alev NURAN TAN AKSOĞAS
İmza

R407 C KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Soğutucu akışkanlığı R 407 C özellikte olmalıdır
2. Karışım oranı %23 R32 %25 R15 + %52 R134A gazı karışımından oluşmalıdır
3. Dolu tüp ağırlığı 11,35 kg olmalıdır
4. Vidalı tip kompresöre ve dikey tip kompresörde kullanıma uygun olmalıdır
5. Basınçlı sıvılaştırılmış H280 gaz sınıfında yer almalıdır
6. Renksiz ve eter kokulu olmalıdır
7. Gaz erime /donma noktası -43,9 derece olmalıdır
8. 25 derece de buhar basıncı 1174 olmalıdır
9. A1 güvenlik grubunda yer almalıdır
10. Ürün vanaları sızdırmaz hasarsız olmalı, ambalajlı markalı olmalıdır
11. Ürün hastane ilgili deposuna teslim olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.