



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 1746
KONU : 12 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

17/08/2023

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktar yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 21/08/2023 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarı etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 7- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 8- Doğrudan Temin usulü alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka 21/08/2023 tarihi saat 12:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hizmetler Müdür V.

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	3LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE	50	ADET			
2	3LÜ GRUP PRİZ UPS	25	ADET			
3	4LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE	50	ADET			
4	4LÜ GRUP PRİZ UPS	25	ADET			
5	YATAY BAŞLIKLİ ŞEBEKE FİŞ	100	ADET			
6	YATAY BAŞLIKLİ UPS FİŞ	50	ADET			
7	KONDANSATÖR	10	ADET			
8	ANAHTAR ON-OFF	10	ADET			
9	CAM SİGORTA	200	ADET			
10	PVC-U YAPIŞTIRICI 125 GR	3	ADET			
11	HIZLI YAPIŞTIRICI	3	ADET			
12	SIVI JAPON YAPIŞTIRICI	3	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LINKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
	KAŞE - İMZA	
	Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

BİYOMEDİKAL ATÖLYE EL ALETLERİ İHTİYAÇ ŞARTNAMESİ

1. KONDANSATÖR
 - 4 mf - 450 VAC Soketli kare tip
 - 10 adet
2. ANAHTAR ON-OFF
 - 10 adet dar ışıklı
 - 10 adet geniş ışıklı
 - 10 adet yuvarlak nokta ışıklı
3. CAM SİGORTA
 - 2A 100 adet
 - 1A 100 adet
4. PVC-U YAPIŞTIRICI
 - 125 g 3 adet
5. HIZLI YAPIŞTIRICI
 - 3 adet
6. SIVI JAPON YAPIŞTIRICI
 - 3 adet

İsmail YILMAZ



ÜÇLÜ-DÖRTLÜ PRİZ VE FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. 3 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. 3 LÜ GRUP PRİZ UPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (25 ADET)

1. Grup priz 3 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün UPS fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açığa sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

C. 4 LÜ GRUP PRİZ ŞEBEKE TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Grup priz 4 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Diyadin KURT
Teknik Birim Sorumlusu

9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açıya sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. 4 LÜ GRUP PRİZ UPS TEKNİK ŞARTNAMESİ (25 ADET)

1. Grup priz 4 adet fiş kullanımına uygun olmalıdır
2. Ürün şebeke fişlerinde bulunan topraklama sistemine uygun olmalıdır
3. Ürün TSE ve CE sertifikasına uygun olmalı,
4. Ürün max çalışma gücü 3500W olmalıdır
5. Ürün anma akımı 16A olmalıdır
6. Ürün prizleri çocuk korumalı özellikte olmalıdır
7. Çalışma gerilimi 220-240V 50-60 Hz aralığında olmalıdır
8. Ürün rengi beyaz olmalıdır
9. Ürün sıva üstü ve asarak kullanıma uygun olmalı, sıva üstü kullanımda sabitleme yapabilmek için harici askı aparatı bulunmalıdır
10. Giriş yuvaları 45 derecelik açıya sahip olmalıdır
11. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

E. YATAY BAŞLIKLİ ŞEBEKE FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ (100 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretleme mutlakla ürün üzerinde yer almalıdır.
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretleme bulunmalıdır.
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır.
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır.
5. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır.
6. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır.
7. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Vanavgat Devlet Hastanesi
Darius KURT
Teknik Birim Sorumlusu

F. YATAY BAŞLIKLI UPS FİŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ (50 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, TSE işaretleme mutlakla ürün üzerinde yer almalıdır.
2. Ürün CE deklarasyonuna uygun olmalı ve ürün üzerinde işaretleme bulunmalıdır.
3. Ürün anma akımı 16A olmalıdır.
4. Çalışma gücü minimum 3500 W olmalıdır.
5. Ürün şebeke topraklamalı olmalıdır.
6. 220V AC 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaya uygun olmalıdır.
7. Ürün beyaz renkte olmalıdır.
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu