

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

1758

KONU: 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

27/09/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **03/10/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyat yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03/10/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	JENERATÖR VİBRASYON TAKOZU ALIM	8	ADET				
2	ESKİ BİNA JENERATÖR İÇİN 180 AMPER AKÜ ALIMI	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

AKÜ ŞARTNAMESİ

1. Akü jeneratörlerin ihtiyacı olan üstün güç ihtiyacını karşılayabilmeli ve titreşimlere karşı dayanıklı olmalıdır
2. Akülerin üzerinde marka, kapasite ve üretim tarihleri (ay ve yıl olarak) silinmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.
3. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
4. Aküden saatte kesintisiz en az 180 Amper akım çekilebilmelidir.
5. Akü çıkış voltajı 12 v olmalıdır
6. Akünün CCA (cold cranking amps.) değeri en az 1200 A olmalıdır.
7. Akü ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. TSE standartlarına ve CE Avrupa standartlarına uygun olmalıdır
9. Aküler bakım gerektirmeyen tipte olmalıdır.
10. Standart kutup başlarına sahip olmalıdır
11. Aküler en az 2 yıl garantili olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan BOŞOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

JENERATÖR VİBRASYON TAKOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Tesis bünyesinde kullanılmakta olan Teksan marka 770 kVA güçteki jeneratör şasisinde kullanıma uygun olmalıdır
3. Ürün jeneratörün tam yükte ve standby konumunda çalışmasında sarsıntıları minimum seviyeye indirecek yapıda olmalıdır
4. Ürün M12 olmalıdır
5. 110-130 mm ebatında olmalıdır
6. 70+-5 shore sertlikte ve doğal kauçuktan üretilmiş olmalıdır
7. Cıvatalı takozlar -20°C / +80°C arası sıcaklıklar için uygun olmalıdır
8. Ürün tek taraf cıvatalı olmalıdır
9. Ürüne ait numune hastane teknik servisi tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERİSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.