

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM KOMPRESÖR YAĞI ALIM

28/09/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **03/10/2022** saat **11:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirilmeyecektir.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03/10/2022** tarihinde saat **11:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks, m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Muh. Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KOMPRESÖR YAĞI ALIM	40	LİTRE				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağı: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

KOMPRESÖR YAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(40 litre)

1. Yağ hastanemiz bünyesinde kurulu aktif olarak çalışan Filo marka FVK-15 ve Yiğitsan YVK-25 model cihazlarda kullanıma uygun olmalıdır
2. Yağ vidalı kompresörlerin kullanımına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. Ürün 20lt veya 5 lt bidonlarda ağzı açılmamış eksilmemiş şekilde teslimi yapılmalıdır
4. Bidon üzerinde marka, model, materyal numarası mutlaka yer almalıdır
5. Yağ yüksek oksidasyon dirençli, köpüklenmeye karşı dirençli olmalıdır
6. Viskozite derecesi ISO 3448 46 standartlarına uygun olmalıdır
7. Kinematik viskozitesi @40 C de ASTM D445 46 ya, @100 C de D445 6.8 e uygun olmalıdır
8. Parlama noktası C ASTM D92225 e uygun olmalıdır
9. Yağ akma noktası C ASTM D97-30 a, havayı tahliye etme süresi ASTM D3247-4 e, sudan ayrışma süresi @54 C de ASTM D1401 15 e uygun olmalıdır

ANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nizan TANIR
İnsaat Tekniği

ANAVGAT DEVLET HASTANE
Cavit CESUR
Teknik Birim Sorumlusu