

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

1835

KONU: 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

4.10.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 6.10.2022 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.

- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 6.10.2022 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müd.

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	LNG YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/ali/0/0/>

KAŞE İMZA

LNG YÜKSEK BASINÇ REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Hastanemiz B blokta bulunan LNG bina dağılım santralinde bulunan FRS marka CAKA 25 model yüksek basınç regülatörünün sökülerek FRS marka CAKA 25 S model yeni yüksek basınç regülatörü ile değiştirilmesi ve aynı zamanda aynı hatta bulunan selenoid vananın (vana hastane bünyesinde mevcut) da değişiminin yapılarak sızdırmazlığının sağlandıktan sonra tüm testlerinin yapılarak devreye alınması ve gaz akışının sağlanması iş işlemlerini kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

Firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. İstekli teklif vermeden önce mahalde keşif yapacak, yapılan keşiften sonra yer teklif mektubu oluşturacaktır. Keşif sırasında teknik şartname bütünü göz önünde bulundurularak gerekli metraj malzeme ve sarf malzemeler firma tarafından alınmalı iş başlangıcı sonrasında yaşanacak her türlü malzeme eksikliği yetersizliğinden firma sorumlu olacaktır.
2. Yapılacak parça değişimlerinde tüm ürünler CE belgeli olmalı ve ürün isimleri belge üzerinde açıkça yazmalıdır.
3. İstekli firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Yüklenici firma personellerinin yapacağı işin içeriğine göre elektrik elektronik, kaynakçı, tesisatçı vs. o işin prosedürüne uygun olarak yapıldığını gösteren ilgili sertifika belgelerini teslim etmelidir
5. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
6. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
7. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma ilgili parça sökümünü hastane teknik servis nezaretinde mesai saatleri içerisinde yapmalıdır
2. Sistemde montajlı halde bulunan yüksek basınç regülatörü ve selenoid vanayı bağlı hatlara zarar vermeden sökümü yapılmalıdır
3. Demontaj işlemleri tamamlandıktan sonra montaj yapılacak yeni ürün için (yüksek basınç regülatörü) hastane teknik servisinden uygunluk alınmalı, sonrasında montaj işlemi yapılmalıdır
4. Selenoid vana hastane tarafından firmaya verilecek olup montajı firmaya ait olacaktır
5. Sisteme her iki malzemenin montajı tamamlandıktan sonra gerekli kontrol ve test işlemleri yapılmalı sızdırmazlık sağlandıktan sonra sisteme gaz akışı sağlanmalıdır
6. Montaj yapılan malzemeler işçilik ve fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır