

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01
KONU: 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

1858

04/10/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **07/10/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt edilmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07/10/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / Ü.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASANSÖR KAPI PATEN KELEBEĞİ	30	ADET				
2	ASANSÖR KABİN KAPISI ALIMI	1	ADET				
3	HİDROLİK ASANSÖR HİDROLİK YAĞ BASINÇ HORTUMU ALIMI	8	METRE				
4	ASANSÖR PANOSU BAĞLANTI KUMANDASI ALIMI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR
NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

A. ASANSÖR KAPI PATEN KELEBEĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün metal uzantılı, montaj somunlu ve PVC malzemeden imal kelekli yapıda olmalıdır
3. Asansör iç-dış kapı altına montajlanabilen ve alt klavuz içerisinde hareket edebilecek yapıda olmalıdır
4. Ürüne ait görsel aşağıdaki gibi olup, numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



B. ASANSÖR KABİN KAPISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün TSE EN 81-20-50 en 81-58 standartlarına uygun olarak üretilmiş CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Kilit pozisyon ayarlı ve yay sertlik ayarlanabilir özellikte olmalıdır
3. Ürün paslanmaz malzemeden imal ve en az 1.5 mm sac kalınlığına sahip olmalıdır
4. Kaynaksız üretimli ve kaşıksız model olmalıdır
5. 700 mm lik sağa toplanır özellikte olmalıdır
6. Ürün 2 panelden oluşmalıdır
7. Ürün asgari prolift marka 2 panelli yana toplanır teleskobik kapı özelliğinde olmalıdır
8. Ürüne ait katalog veya numune hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. HİDROLİK ASANSÖR HİDROLİK YAĞ BASINÇ HORTUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün EN853 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. 2SN DN31 3Q16 1-1/4 ebatlarında ve en az 8 metre uzunluğunda olmalıdır
3. Ürün çalışma basıncı en az 160 PSI olmalıdır
4. Ürün her iki bağlantı ucu hidrolik asansör pompa ve piston bağlantı ucuna uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

D. ASANSÖR PANOSU BAĞLANTI KUMANDASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün mikosis marka SMARTLİFT TWI kumanda kartına bağlanmaya uygun özellikte olmalıdır
2. Ürün orijinal olmalı, harici üretim ve teklifler kabul edilmeyecektir
3. Ürün CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
4. El kumandası bağlantı kablosuyla beraber olmalıdır
5. Ürüne ait görsel veya katalog hastane teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

