

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMIMI

18.10.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 20.10.2022 saat 16:30 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 20.10.2022 tarihinde saat 16:30 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mal Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	JENARATÖR (TJ693PE) RADYATÖR GRUBU ALIMI	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. JENERATÖR RADYATÖR GRUBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Teksan Marka, TJ693PE model, U5306B motor seri numaralı 693 kVA gücündeki dizel jeneratöre uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün set halinde (2 adet) olmalıdır
3. 127x63 cm ölçülerinde sık sıra iş makinası radyatörü olmalıdır
4. TSE standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır
5. Ürün söz konusu makinaya uygun olarak tasarlanmış orijinal olmalı, tam yük kapasitesinde motor sıcaklığını stabil tutabilecek kapasitede üretilmiş olmalıdır
6. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

B. ANTİFRİZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün Teksan Marka, TJ693PE model, U5306B motor seri numaralı 693 kVA gücündeki dizel jeneratör radyatöründe kullanıma uygun olmalıdır
2. Ürün BS 6580:1992 ve TSE 3582 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. Ürün 16 lt lik özel metal tenekelerde hasarsız ve eksiksiz teslim edilmelidir
4. Ürün üretim tarihi güncel tarihten itibaren maksimum 6 ay öncesine ait olmalıdır
5. Ürün minimum -40 dereceye kadar dayanım kapasitesine sahip olmalıdır
6. Ürün 4 mevsim kullanım amaçlı glikol bazlı olmalı, soğuk iklimlerde donmayı sıcak iklimlerde kaynamayı önleyici formülde olmalıdır
7. Ürün ambalaj üzerinde marka model üretim tarihi ve uygun standartlar eksiksiz yer almalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.