



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: :98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

26/01/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/01/2023** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **27/01/2023** tarihinde saat **14:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Yalçın AYMAK
İdari ve Mali Hizmetler Müd. Vekili

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	12 VOLT 100 AMPER EUROBAT BELGELİ AKÜ ALIMI	60	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ

- **KONU:**

Manavgat Devlet Hastanesi A Blok binasını besleyen ENEL marka 200 KVA lık kesintisiz güç kaynağında kullanılmak üzere 60 adet kuru tip EUROBAT sertifikalı bakımsız akünün montaj hariç alımını kapsar.

- **GENEL ŞARTLAR**

- Aküler bakım gerektirmeyen kuru tip akü, VRLA teknolojisine uygun olarak üretilmiş EUROBAT sertifikasına sahip olmalı ve minimum 10 yıl ömür beklentili olmalıdır.
- Aküler CE deklarasyonuna uygun olmalıdır
- Akü çıkış terminalleri çıkabilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olmalıdır
- Dış kutu aside paslanmaya darbelere dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmamalıdır
- Akülerin kapasitesi artırılmak istendiğinde aynı şartlarda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilmelidir.
- Aküler ithal eden firma tarafından standartlara uygun şekilde saklanmış olmalı, imal ile montaj tarihi arasındaki süre 60 günü geçmeyecektir. Aksi durumda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.
- Akünün nominal voltajı 12 V, 100A olmalıdır
- Teklif edilen ürünler 1.7 volt/hücre kesme geriliminde ve 20 C derecede kapasite seçimi K20 ye göre yapılmış olmalıdır
- -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
- Akü kutusu üzerinde imalatçı firma adı, uyduğu standartlar, 20 C de K10 ve K20 kapasitesi gerilimi, amperi, kutup başlarının polaritesini belirtir işaretler sonradan değişmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır
- Aküler kullanım süresi boyunca dengeleme şarjına ihtiyaç duymamalıdır
- Derin deşarja dayanıklılık garanti süresi ve ömür beklentisi üretici tarafından idareye sunulmalıdır
- Yüklenici teslim aldığı atık aküler için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış bertaraf belgesini idareye sunmakla yükümlü olacaktır.
- Yüklenici akülere ait fabrika test sonuçları ihale dokümanında yer almalıdır
- Teklif veren firmalar teknik şartnameye birebir uyduğunu beyan eden teknik şartnameye cevap nüshalarını imzalı şekilde ihale dokümanında sunmalıdır

Alın 17.11.2022

İmza tek.

