

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: :98177073 / 934.01

2064

KONU: 1 KALEM YEDEK PARÇA ALIM

26.10.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 1.11.2022 saat 09:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş iş her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 1.11.2022 tarihinde saat 09:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com 'a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS
İdari ve Mali İş. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	DUVAR TİPİ RACK KABİNET	6	ADET				
GENEL TOPLAM							

İT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/al/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

DUVAR TİPİ KABİNET TEKNİK ŞARTNAME

1. GENEL ŞARTLAR

19" duvar tipi rack kabinet, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi sertifikasına ve EN 61587-1, IEC 60917, IEC60297 standartlarını içeren TSE belgesine sahip olmalıdır. Ürünün markası, ticari adı, yükseklik, genişlik ve derinlik bilgisi TSE belgesi üzerinde yer almalıdır.

2. ÖLÇÜLER

IEC 60297 standardına uygun olmalıdır. Kabinetler 60 cm yüksekliğinde, 60 cm genişliğinde ve 60 cm derinliğe sahip olmalıdır. Yan kapakları açılabilen versiyonunun hem montajlı hem de demonte seçenekleri olmalıdır.

3. TAŞIMA KAPASİTESİ

Kabinet taşıma kapasitesi 65 kg. olmalıdır.

4. ALT VE ÜST ŞASE

Alt ve üst şase; bükülmüş monoblok tasarımı ile kabinetin direncini ve gücünü arttıracak bir yapıya sahip olmalıdır. Delikli üst panel, havalandırma için özel boş deliklerden oluşmalı ve fan modül sistemi maksimum 2' li fan kurulumuna olanak vermelidir. Ecoline versiyonunda her bir yan panel alt ve üst şaseye M5 perçinle sabitlenmiş olmalıdır.

5. ÖN VE ARKA KAPAKLAR

EN 12150-1:2000 standardına göre ön kapı; anti-statik, güvenli ve tek açılımlı komple füme camlı (4mm kalınlığında) yapıya sahip olmalıdır. Ön kapı 125° ye kadar açılabilir, "O" tipi kilit ünitesi ile kilitlenebilir, açılabilir özellikte olmalıdır. Arka panelin yapısı standart 2 vida ile mekanik olarak içeriden kilitlenebilmeli ve arka panelin bir duvar braketini gibi kullanılmasına olanak sağlamalıdır.

6. YAN KAPAKLAR/PANELLER

Yan kapakları sabit ve yan kapakları açılabilen olmak üzere 2 farklı alternatifte olmalıdır. Yan kapakları sabit versiyonunda paneller sabit perçinli ve 1 mm sac kalınlığında olmalıdır. Yan kapakları açılabilen versiyonunda kapak sac kalınlığı 0,8 mm olmalıdır.

7. EK GÖVDE

450 mm derinliğe sahip kabinetler için, çift gövdeli uygulamaya olanak sağlayan, D= 160 mm kaynaklı monoblok duvar tipi çerçeve opsiyonuna sahip olmalıdır. Derinliğin artırılması ile birlikte cihazlara arkadan erişim imkanı sunmalıdır.

8. KABLO GEÇİŞLERİ

Üst, alt ve arka kablo geçişleri kırılabilir yapıya sahip, 300 x 50 mm ölçüsünde olmalı ve fırça girişli olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BASARANÖRLÜ
Bilgi İşlem Sorumlusu

9. 19" MONTAJ DİKMELERİ

19" cihaz dikmesi standartta 2 adet olarak önde ve kabinet iç konfigürasyonunun bir parçası olmalıdır. 1,5 mm kalınlığında ve 3 bükümlü olmalıdır.

10. BOYA

Standart olarak siyah(RAL 9005) veya açık gri(RAL 7035) olmalıdır.

11. KABİN İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELERE AİT BELGELER

Çelik levha : DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC-01 6112, 7122, RoHS

Elektrostatik toz boya : ISO 9001, ISO 2178, ISO 2813, ISO 6272, ISO 8130-5, ISO 8130-3, RoHS

Fan : ISO 9001, CE (89/336/EEC EMC, 73/23/EEC LVD), RoHS

Cam : ISO 9001, EN 12150 – 1: 2000 temperli ve güvenli

Bağlantı elemanları: DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933, RoHS

Tekerlek grubu: TS EN 12530, TS EN 12532, RoHS

Kilit: DIN 1743, DIN 53571, RoHS

12. TESTLER VE UYUMLU STANDARTLAR

Çevre: EN61587-1 / 4.2, IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30, IEC60917 ve IEC60297

Endüstriyel çevre: EN61587-1 / 4.3, IEC60068-2-42, IEC60068-2-43, IEC60068-2-49, IEC60068-2-1, IEC60917 ve IEC60297

Statik mekanik yapı yük testi: EN61587-1 / 5.2.1, IEC60917 ve IEC60297

Statik mekanik yapı sağlamlığı: EN61587-1 / 5.2.2, IEC60917 ve IEC60297

Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe: EN61587-1 / 5.3.1, EN61587- / 5.3.3, IEC60917, C60297, IEC62208

Topraklama sürekliliği: EN61587-1 / 6.2, IEC60917, IEC60297 ve IEC 61010-1

Yangın ve alev dayanımı: EN61587-1 / 6.3, IEC60917 ve IEC60297

Korozyon: ISO 9227 ve ASTM B 117-85, IEC60917 ve IEC60297

IP koruma seviyesi: EN61587-1 / 6.4, IEC60529, IEC60917 ve IEC60297' e göre IP20

13. AKSESUARLAR

Fan Sistemi: Ayar aralığı 0-35 C° olan dijital veya analog termostat kontrollü veya ON/OFF switch kontrollü 1' li veya 2' li fan ünitesine sahip olmalı ve kolay montajlanabilir tipte olmalıdır. Elektrik kablosu ve iç kablajı

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BASARANÖĞLU
Bilgi İşlem Sorumlusu

ile kabinet ii montaja uygun olmalıdır. 50 Hz' de her fan maks. 38 dB ses seviyesine ve 53 CFM hava debisine sahip olmalıdır. CE belgesi olmalıdır.

Tekerlek/pinyon ayak grubu: Tekerlekler hareketli tip olup her yne hareket ettirilebilir olmalıdır, n tekerlekler kilitlenebilir yapıya sahip olmalıdır. Her bir tekerleėin yk taşıma kapasitesi 250 kg. olmalıdır. Ayak grubu seviye ayarlı olup her bir ayaėın yk taşıma kapasitesi 250 kg. olmalıdır.

Sabit ve hareketli raflar: 4 noktadan (n 2, arka 2) montaj imkanı sunabilmelidir.

Aydınlatma Modl: 19", 1U, ON/OFF anahtarlı, 220 Vac, otomatik kapı ON/OFF switch'li veya sensrl LED olmalıdır.

Topraklama srekliiliėi: Kabinetin hareket edebilir durumdaki 19" montaj profilleri ve ana gvde arasındaki topraklama srekliiliėi; birbirine tırnaklı pul ve vida ile monte edilerek irtibatı saėlanmalıdır. Arka ve yan panellerin topraklama srekliiliėi tırnaklı pul ile saėlanmaktadır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Atilla BAKARROGLU
Bilgi İlem Sorumlusu