

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: 98177073 / 934 01

KONU: 6 KALEM ASANSÖR YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI

28.12.2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal hizmet yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **29.12.2022** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrü etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yetlenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu ya da olumsuz mutlaka **29.12.2022** tarihinde saat **15:00** a kadar **0242 746 45 00** nolu faks , **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ASANSÖR KONTROL KARTI (TEKLİ ASANSÖR)	1	ADET				
2	ASANSÖR KABİN SERİ HABERLEŞME KARTI (TEKLİ ASANSÖR)	1	ADET				
3	KONTAKTÖR (TEKLİ ASANSÖR)	5	ADET				
4	KARE DİYOT (TEKLİ ASANSÖR)	5	ADET				
5	160VA TRAFO (TEKLİ ASANSÖR)	1	ADET				
6	ASANSÖR YAN YATAK (DANIŞMA ÖNÜ)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

A. ASANSÖR KONTROL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 Adet)

1. Ürün EN 81-20 standardına uygun olarak üretilmiş ve test edilmiş olmalıdır
2. Ürün CE asansör deklarasyonun uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. Ürün üzerinde marka model seri no CE işaretlemesi soket giriş kodlamaları mutlaka yer almalıdır
4. Teklif edilecek ürün için adil rekabetin sağlanması ve mevcut asansöre uygunluk noktasında teknik tüm detaylar yazılı olarak paylaşılmalı ve ona göre teklif oluşturulmalıdır
5. Ürün mevcutta bulunan pano içerisine uygun ölçülerde olmalıdır (en 20 boy 24 cm)
6. Ürün elektrikli asansör için kullanıma uygun yapıda ve tasarımda olmalıdır
7. Kontrol kartı uzaktan izlenebilme özelliğine sahip olmalıdır
8. Ürün SMD teknolojisine göre üretilmiş olmalıdır
9. Ürün yarı iletken malzemeler vernik kaplamalı veya ürün üzeri sökülebilir şeffaf pleksi kaplamalı olmalıdır
10. Ürün 5 durak kontrollü ve EMC testleri tamamlanmış olmalıdır
11. Kontrol kartı yerinde programlanabilir özellikte olmalı, ürün LCD ekrana sahip olmalıdır
12. Ürün ekranından hata kodlarını görsel olarak aktarabilmeli, genel ayarlamalar için ayar tuşları bulunmalıdır
13. MLD driver özelliği ile direk duruş özellikli olmalıdır
14. Ürün çift kapı kontrollü ve milimetrik kuyu kopyalama özellikli, dahili kapı köprüleme özelliğine sahip ve dahili hız regülatörü bobin kontrol modüllü olmalıdır
15. Ürün flex kabloları ve soketleri eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
16. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

B. ASANSÖR KABİN SERİ HABERLEŞME KARTI (1 Adet)

1. Ürün EN 81-20 standardına uygun olarak üretilmiş ve test edilmiş olmalıdır
2. Ürün CE asansör deklarasyonun uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. Ürün yukarıda asgari özellikleri belirtilen asansör kontrol kartıyla aynı marka ve bu kartla haberleşmeli kabin haberleşme seri kartı olmalıdır
4. Kontrol kartındaki kuyu bilgileri dahil tüm parametre değerlerini saklayabilme özelliğine sahip olmalıdır
5. Dahili şarj ve alarm devreli, dahili gri kodlu ve +7 segmentli olmalıdır
6. Dahili otomatik kapı kartlı ve ses kartlı olmalıdır
7. Ürün flex kabloları ve soketleri eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
8. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

C. KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 Adet)

1. Ürün CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. EN IEC 60947 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. IEC 60947-2 EN 60898 DIN EN 61346-2 DIN 40719 IEC 204-2 IEC 750 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
4. CCC, GOST, IMQ VDE, CE, ÖVE deklarasyonlarına uygun olmalıdır
5. Test çalışma -40 +70 derece arası standart çalışma -25 +55 derece arası çalışmaya uygun olmalıdır
6. 380-400 VAC faz başı en az 40 amper yük taşıma kapasitesinde olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan BÜSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

7. Ürün yardımcı kontaklarıyla beraber teslim edilmelidir
8. Ürün üzerinde en az 2 şer adet NO ve NC ayakları olmalıdır
9. Ürün çekirme bobini 220V AC uygun olmalıdır
10. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

D. KARE DİYOT TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 Adet)

1. Ürün 1000V 50 amper köprü diyot olmalıdır
2. Ürün tek faz KBPC serisi olmalıdır
3. -55+150 derece arası kullanıma uygun yapıda olmalıdır
4. Soket tipi THT cins olmalıdır
5. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

E. TRAFO TEKNİK ŞARTNAMESİ 160VA (1 Adet)

1. Ürün 220 volt girişli 0.20 VE 0.220 volt çıkışlı olmalıdır
2. Giriş çıkış soket bağlantı girişleri etiketlenmiş olmalıdır
3. Ürün topraklama girişi haricen bulunmalıdır
4. Ürün bakır sargılı olmalı, izolasyonlu olmalıdır
5. Ürün pano içi montaja uygun yapıda olmalıdır
6. Ürün üzerinde marka ve teknik değerler yazılı olmalıdır
7. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

F. ASANSÖR YAN YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün mevcutta bulunan Alkiş marka 8690K1480 seri nolu CF-180 tipli, 2 m/sn hıza sahip asansöre uygun olmalıdır
2. Ürün mevcutta bulunan cihazın şasisine uygun delikli yapıda ve orijinal markaya ait olmalıdır
3. Yan yatak rulmanı ve tüm ekipmanları dahil teslim edilmeli, yatak rulmanı skf marka rulmanlı olmalıdır
4. Ürün rulmanı mevcutta bulunan cihaz şanzıman miline birebir uyum sağlamalıdır
5. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.