

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

273

08/02/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **10/02/2022** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 0- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10/02/2022** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK A BLOK ISITMA HATTINA SİRKÜLASYON POMPASI ALIMI(MONTAJ DAHİL)	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi pompa dairesinde bulunan 1 adet enaz 1.5 kw değerindeki sirkülasyon pompasının mevcut yerinden demontajının yapılması, yerine aşağıda asgari özellikleri belirtilen pompanın ve pompa kapasitesinin enaz %50 fazlası olacak şekilde termik ve kontaktör şalt malzemelerinin (2şer adet toplam 4 malzeme) montajının yapılarak sistemin devreye alınması ve çalışır durumda tesliminin yapılması işlerini kapsar.

B. GENEL ŞARTLAR

Pompa değişimi yapacak firmanın;

1. Firma teklif vermeden önce mahalde keşif yapmalı, teknik servis nezaretinde mevcut sistemi yerinde inceledikten sonra yer gördü belgesi düzenlemelidir
2. ISO 9001:2015 veya 14001:2015 Kalite belgelerinden en az birine sahip olmalıdır
3. TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. Yüklenici yapacağı /yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
5. Yüklenici firma iş sağlığı ve güvenliği 6331n sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
6. Yüklenici firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelecek maddi vb. zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır

Yukarıda belirtilen maddeleri karşılaması ve belgelendirmesi gereklidir.

C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma işe başlamadan önce hastane Teknik Birimi ile irtibata geçmelidir. Yapılacak işler teknik servis sorumlusu veya teknik servis sorumlusunun görevlendirdiği teknisyen gözetiminde yapılacaktır.
2. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idarece belirlenecek zaman diliminde çalışmalıdır.
3. Yapılacak planlama dâhilinde mesai saatleri veya mesai saatleri dışı çalışma için hastane idaresinden onay alınmalı, mesai saatleri dışında yapılacak işlemlerde de gerekli tüm güvenlik tedbirlerin alınması firma yükümlülüğünde olacaktır.
4. Değişim sonrası sökülen malzemelerin belirlenen alana taşınması ve alanın temizlenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır
5. İşlemi biten alanın temizlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi devreye alınması ve pompaların amper değerleri kontrol edildikten sonra işlemin tamamlanması işleri firma sorumluluğunda olacaktır.
6. Yüklenici firma, değişim işlerinden sonra düzenleyiciyi raporları kendisi tanzim edecektir. Bu formları doldurduktan sonra refakat eden hastane teknik personelinin de imzasıyla idareye teslim edecektir.
7. İdarenin bilgisi dışında yapılan değişim işi kesinlikle kabul edilmeyecektir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri
Teknik Servis Birim Sorumlusu

8. Yapılacak deęişim işleri esnasında kullanılması gereken her türlü teknik, temizlik vs. malzeme araç ve gereçlerin temini firma tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.
9. Yüklenici firmadan temin edilmiş malzemeler, malzeme ve işçilik hatalarına karşı fatura tarihi esas alınarak en az 2 yıl garantili olacaktır.

D. ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Pompa gücü en az 1,5 kw en fazla 2.5kw aralığında olmalıdır
2. Pompa giriş çıkış ebadı DN65 olmalıdır
3. Pompa üzerinden ayarlanabilir 3 kademeli olmalıdır
4. Pompalar salyangoz kısmıyla beraber montajı yapılmalıdır
5. Salyangoz flanş aralığı 34 cm olmalı veya teklif edilecek pompa salyangoz aralığı firma tarafından yerinde yapılacak keşfe göre belirlenmelidir. Bu durumda yapılacak flanş revizyonu firma yükümlülüğünde olacaktır.
6. Salyangoz su giriş çıkış ebatları 60 mm olmalıdır
7. Pompa akış hızı en az 680 lt/dk veya 40 m3/sa olmalıdır
8. Pompa TSE ve CE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
9. Pompa en az IP 54 koruma sınıfına sahip olmalıdır
10. 380v 50 Hz voltaj/frekans değerlerinde çalışmaya uygun 3 fazlı olmalıdır
11. Sistem üzerinde en az 6 bar basınç üretebilecek kapasitede olmalıdır
12. Pompa sistemi -10 +110 derece arası kullanıma uygun olmalıdır
13. İzolasyon sınıfı en az Class F olmalıdır
14. Salyangoz sfero döküm veya pik döküm olarak imal edilmiş olmalıdır

TANAVGA: DEVLET HASTANESİ
Alev Nazan TAN AĞIRBAŞ
İnşaat Teknikeri
Teknik Servis Birim Sorumlusu