



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01

300

KONU: 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

13.02.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **16.02.2023** saat **09:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16.02.2023** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ELEKTRİKLİ TIRAJLI KAPI KİLİDİ	1	ADET				
2	SIVA ÜSTÜ ZİL ANAHTARI	6	ADET				
3	SLİM TRAFO	4	ADET				
4	KAPI ZİLİ	1	ADET				
5	ZİL TRAFOSU	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

A. ELEKTRİKLİ TIRAJLI KAPI KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Kilit TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Gövde ve karşılık çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır
3. Makara zamak, sürgü, silindir ms 58 pirinç malzemeden imal edilmiş olmalıdır
4. Silindir ayarlanabilir olmalıdır
5. Anahtar multikanallı olmalı ve en az 5 adet olmalıdır
6. Anahtarlama voltaj aralığı 12-15V, frekans: 50÷60 hz aralığında olmalıdır
7. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

B. SIVA ÜSTÜ ZİL ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (6 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun, işaretli ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün siva üstü model olmalı, montaj için uygun delikler bulunmalıdır
3. Ürün rengi beyaz olmalı, koruma sınıfı en az IP 35 olmalı dış ortam şartlarında kullanıma uygun olmalıdır
4. 12V – 250 V arası ve en az 10A akımda kullanıma uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün ışıksız olmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

C. SLİM TRAFO TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Ürün CE standartlarına uygun üretilmiş işaretli olmalı, ürün üzerinde teknik detayları, marka modeli yazmalıdır
2. Giriş 180-250volt AC çıkış 12-24 volt DC arası potanslı ayarlanabilir ve en az 10 amper olmalıdır
3. Slim kasa olmalıdır
4. Ürün en az IP 20 koruma sınıfına sahip olmalıdır
5. Ürün metal kasalı ve bağlantı girişleri klemensli olmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. KAPI ZİLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Kablolu yapıda olmalıdır
3. 12 Volt DC voltajla çalışmalıdır
4. En az 2 değişken sesli özelliğe sahip olmalıdır
5. Ürün üzerinde marka model ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
6. Siva üstü montaj yapılabilecek özellikte olmalıdır
7. Buton cihaz arası en az 30 metre mesafede stabil çalışabilmelidir
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

.. ZİL TRAFOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. Pano içi sigorta rayına montaj yapılabilecek yapıda olmalıdır
3. Giriş voltajı 220 -230Volt AC çıkış 12V DC olmalıdır
4. Ürün giriş çıkış bağlantıları klemensli olmalıdır
5. Ürün üzerinde marka model ve CE işaretlemesi bulunmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.