

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 -342
KONU: 7 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI

05.04.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **07.04.2021** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **07.04.2021** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun K. KAYA
İdari ve Men. Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	SPLİT KLİMA 9000 LİK	1	ADET				
2	CEKYAT(KANEPE)	2	ADET				
3	TELEVİZYON	1	ADET				
4	MİNİ BUZDOLABI	1	ADET				
5	KİŞİSEL EŞYA DOLABI (SOYUNMA DOLABI)	6	ADET				
6	ORTA SEHPA	1	ADET				
7	YANGIN BATTANİYESİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00


Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
9000BTU SPLIT KLİMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ


KONU: Bu Teknik Şartname; Manavgat Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan soğutma kapasitesi 9000 Btu/h 'luk A sınıfı(DC)inverter 410 gazlı restart özellikli split klima cihazının teknik özelliklerini kapsamaktadır. (Klima markalarında olabilecek kapasite farklılıklarına göre +/- %7 toleranslıdır.)

1. Cihaz ; (TS 7936 EN 60335-2-40, TS EN 814-3, TS EN 14511-4)standartlarında olacaktır.
2. Isıtmada ısı pompası (Heat Pump) özelliğine sahip olacaktır.
3. Elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma özelliği olmalıdır.
4. Basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
5. Elektrik gidip geldiğinde kendiliğinden çalışan Restart özellikli olacaktır.
6. İç ünite fanı dört kademeli olmalıdır.
7. Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatlı olmalıdır.
8. Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
9. Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
10. Isıtma soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
11. Ortamdaki tozları tutan, kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtreli olmalıdır.
12. Isıtılan-soğutulan havanın, oda içerisine homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır. Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
13. İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
14. Isıtmada soğuk hava üfleme önleme tertibatı olmalıdır.
15. Sleep fonksiyonu olmalıdır.
16. İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabildiği ve görülebildiği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
17. Uzaktan kumanda olmadan çalıştırılabilir olmalıdır.
18. Dış ortam sıcaklığı -20°C kadar iken ısıtma yapabilmelidir.
19. Klima monte edilmiş ve çalışır şekilde teslim edilmelidir.
20. Dış ünite ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
21. Klima dağıtıcısı veya üreticisi tarafından hazırlanmış, şartnamede belirtilen özelliklerin bulunduğu orijinal kataloğu olmalıdır.
22. Teklif veren firmalar cihaz ile birlikte ücretsiz olarak verebilecekleri aksesuarları tekliflerinde açıkça belirteceklerdir.
23. Takılacak klima, istenilen mahalde cihazlarda bulunması zorunlu tüm aksesuarlar ile birlikte yüklenici tarafından kurulacak, cihazdan istenilen bütün fonksiyonları sağlar şekilde ve çalıştırılarak teslim edilecektir.
24. İşletmeye alındıktan sonra 4 yıl cihaz, 10 yıl parça garantisi ve temini sağlanmalıdır.



KLİMA MONTAJI:

1. Birime takılacak klmanın iç ünitesi birimdeki en uygun duvara homojen hava sirkölasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünitesi ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalıdır.
2. İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinde gütürülmeli ve klmanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır.
3. Klmanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı, elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon, boya v.s. işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.
4. İç ünite drenaj hattının ucu açıkta bırakılmayacak ve uygun bir gidere bağlanacaktır.
5. Klmanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı, mevcut altyapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir. Elektrik bağlantısı için gerekli sigorta, kablo, kanalet vs. yüklenici firmaya aittir.
6. Cihazı çalıştıracak kablo çekimi sigorta konması yüklenici firmaya ait olacak ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.
7. Klimada kullanılan gaz tesisatı bakır borudan çekilmeli (ek)siz ve kaynaksız tek parça halinde montajı yapılmalıdır.



3 LÜ KANEPE TEKNİK ŞARTNAMESİ

• KOLTUK HALİ ÖLÇÜLERİ

- Oturum Derinliği 50-60cm aralığında olmalıdır.
- Oturum Yüksekliği 40-45cm aralığında olmalıdır
- Oturum Boyu 180-200cm aralığında olmalıdır
- Yükseklik (Sırt Dahil) 75-85cm aralığında olmalıdır
- Boy (Dıştan Dışa) 180-200cm aralığında olmalıdır
- En (Dıştan Dışa) 90-100cm aralığında olmalıdır

• YATAK HALİ ÖLÇÜLERİ

- Boy 180-200cm aralığında olmalıdır
- En 100-115cm aralığında olmalıdır
- Renk: Muayene komisyonu tarafından belirlenecektir.
- Muayene komisyonu tarafından uygun bulunmayan ürünler geri iade edilecektir.

Garanti Süresi

Üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 Yıl

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Doç. Dr. Feridun COŞAR
0212 791 33
Fizyoloji Uzmanı

MİNİ BUZDOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler

- Ürün Rengi: Beyaz
- Dondurucu Yeri: Dondurucu Üstte
- Toplam Brüt Hacim: 140 L
- Ürün Tipi: Tezgah Seviyesi
- Kontrol Sistemi: Mekanik
- Aydınlatma: LED
- Kapı Yönü Değişirme: Var
- Hareketli Gövde Rafı: Tel + Cam
- Kolay Kapı Açma Mekanizması: Boydan Sap

Aksesuarlar

- Sebzelik Adedi: 1

Dondurucu Bölme Özellikleri

- Buzluk Tipi: Standart buzluk

Soğutucu Bölme Özellikleri

- Soğutma Sistemi: Statik
- Soğutucu Bölme Net Hacmi (L): 101 L

Tüketim Bilgileri

- Enerji Sınıfı: A+

TEKİRNEZ
MUTLU COSAR
0278 75132
15.05.2024

TELEVİZYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.32 inch boyutunda olmalıdır.
- 2.Dahili uydu alıcısı olmalıdır.
3. HD ve LED özellikte olmalıdır.
- 4.2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
5. Kurulumu firmaya ait olmalıdır.

TELEVİZYON
TEKNİK ŞARTNAMESİ
MUTLAK