



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM FANCOİL ÜNİTESİ ALINMASI

15/01/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **18/01/2024** saat **15:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrarr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **18/01/2024** tarihinde saat **15:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17 BİYOMEDİKAL DEPO DAHİLİ NO : 1511
--	---

Cayit CESUR
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	FANCOİL ÜNİTESİ (MONTAJ DAHİL)	10	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şetale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

FAN COİL ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi B blokta bulunan servis formunda adı geçen yerlere 10 adet mevcutta bulunan sıcak-soğuk hattan bağlantısı yapılmak üzere tavan kaset tipi fan coil ünitesinin tijlerle montajının yapılarak devreye alınması ve çalışır durumda teslim edilmesi iş/işlemlerini kapsar. (TİG-Eğitim(1adet),1.kat sekreterlik(1 adet),acil cpr(1 adet),acil çocuk pediatri(2 adet),acil sarı alan1(1 adet),acil sarı alan2(1 adet),Vezne karşısı-arızalı(2 adet),acil travma(1 adet))

B. GENEL ŞARTLAR

İstekli firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. Üretici ve/veya satıcı firmalar Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış güncel tarihli "Satış sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" veya "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.
2. İstekli firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. Ürüne ait TSE standartlarına uygunluk ve CE deklarasyonuna uygunluk belgelerini sunmalıdır
4. Yüklenici firma personellerinin yapacağı işin içeriğine göre elektrik elektronik kaynakçı o işin prosedürüne uygun olarak yapıldığını gösteren ilgili sertifika belgelerini teslim etmelidir
5. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
6. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
7. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

C. GENEL ŞARTLAR

1. Firma söz konusu işi mesai saatleri içerisinde teknik servis nezaretinde yapmalıdır
2. Teknik servis nezaretinde ünitenin/ünitelerin montaj yerleri net olarak belirlendikten sonra işleme başlanmalıdır
3. Montaj sonrası sıcak-soğuk su girişleri için mevcutta bulunan hat kullanılmalıdır.
4. Mevcutta bulunan hatların vanaları kapatılarak uygun fittings malzemelerle hastane idaresinin isteğine uygun olarak bağlantı yapılmalıdır
5. Bağlantı sonrası sistem firma tarafından devreye alınmalı gerekli elektrik bağlantısından sonra sistem çalışır duruma getirilmelidir
6. Tavan montajı sonrası tavan kapaklarının uygun dengeli olarak kesilmesi ve işlemin tamamlanması firma sorumluluğunda olacaktır

D. TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Cihaz TSE standartlarına uygun CE deklarasyonuna uygun şekilde üretilmiş olmalıdır
2. Cihaz tavana monte kaset tipi en az 4 kenar üfleli olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

Muzaffer CİVAR
Elektrik Teknisyeni

3. Cihaz soğutma ve ısıtma kapasiteleri maksimum seviye çalışma performansında 10 adedi minimum 12.000 btu, 5 adedi minimum 22.000 btu olmalıdır
4. Sıcak soğuk su bağlantı boruları 3/4 olmalıdır
5. Cihaz tavan alt kısmı beyaz ve dengi renklerde olmalıdır
6. Cihaz serpantin, pislik tutucu gibi bakım noktalarına kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır
7. Cihaz üst kasası metal malzemeden imal ve topraklı yapıda olmalı, flapların olduğu alt kısım teknik şartname özelliklerinde belirtilen teknik değerlerde deformasyona uğramayacak yapıda imal edilmiş olmalıdır
8. Cihaz için kumanda seçimi kablolu/kablosuz hastane idaresi tarafından yapılacaktır
9. Soğuk su girişi 7 derece sıcak su girişi en az 60 derece için uygun yapıda olmalıdır
10. Maksimum performansta çalışma ses debisi maksimum 55 db geçmemelidir
11. Cihaz ısıtmada veya soğutmada en az 3 kademeli olmalı düşük orta ve yüksek mod içermelidir
12. Cihaz iki borulu yapıda olmalıdır
13. Cihaz 220-240 50 Hz şebeke voltaj ve frekansında çalışmaya uygun olmalıdır
14. Ürün fabrikasyon hatalara karşı en az 24 ay garantili olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

MUZAFFER CİNAR
Elektrik Teknisyeni