



SAYI : 98177073 / 934.01
KONU : 17 KALEM AYADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

25/01/2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/vapım işi 4734 sayılı KİK'in 2; (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 30/01/2024 saat 09:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

1. Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilmektedir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2. Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilmelidir.
3. Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
4. İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullama suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
5. Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ihdelerle teslim etmeye yetkenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
6. Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
7. Doğrudan Temin usulu alın yapılacak olan alımlarımız BİRİM HEDELİ ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR.
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Bu teklife davet mektubuna mutlaka 30/01/2024 tarihi saat 09:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA Birimine teslim edilecektir.
10. İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNIYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Cavide TUNÇ
İdare ve Malzeme Birim Müdür V.

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	TRAFO KOMPANZASYON PANOSU İÇİN 525 V 30 KVAR KONDANSATÖR ALIMI	3	ADET			
2	125 A NH00 BİÇAKLI SİGORTA ALIMI	3	ADET			
3	KONDANSATÖR(5600 UF 450 VDC)	8	ADET			
4	KONDANSATÖR(50 UF 450 VAC)	18	ADET			
5	FAN(220 VAC OVAL)	4	ADET			
6	FAN(220 VAC KARE)	2	ADET			
7	FAN(24 VDC KARE, ENEL UYUMLU)	4	ADET			
8	FAN (48 VDC 1,15 AMPER OVAL)	1	ADET			
9	ANAHTAR ON-OFF	25	ADET			
10	CAM SİGORTA İKİ AMPER	100	ADET			
11	PORSELEN DUY	10	ADET			
12	SİLİKON KABLO	5	METRE			
13	VIDEO DÖNÜŞTÜRÜCÜ	1	ADET			
14	TERMAL MACUN	1	ADET			
15	T ALYAN ANAHTAR	1	ADET			
16	ÇEKİÇ SAPI	1	ADET			
17	ORİNG SET (CONTA TAKIMI)	1	TAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için kesin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğuna kabul etmiş sayacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	

Bu alana atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.

BİYOMEDİKAL ATÖLYE İHTİYAÇ ŞARTNAMESİ

1. ANAHTAR ON-OFF

- 10 adet kare dar ışıklı
- 10 adet kare geniş ışıklı
- 5 adet yuvarlak 4 çıkışlı

2. CAM SİGORTA

- 2A 100 adet

3. PORSELEN DUY

- 10 adet olmalıdır
- E27 porselen olmalıdır
- Bağlantıları vidalı olmalıdır

4. SİLİKON KABLO

- 5 mt. Olmalıdır
- 1*1,5 mm olmalıdır
- Bakır olmalıdır
- Yanmaz özellikte olmalıdır

5. VIDEO DÖNÜŞTÜRÜCÜ

- BNC TO VGA olmalıdır
- 1 adet olmalıdır

6. TERMAL MACUN

- 4 gr olmalıdır ve gri renk olmalıdır.
- Spesifik yoğunluk 2.50g/cm olmalıdır
- Termal iletkenlik 8.5 W/mK olmalıdır
- Çalışma sıcaklığı 0 – 150 Derece olmalıdır.

7. T ALYAN ANAHTAR

- 3 mm olmalıdır
- Alt uzunluğu 125 mm olmalıdır
- Baş kısmı 17 mm olmalıdır

8. ÇEKİÇ SAPI

- 100 gr olmalıdır
- Akşap olmalıdır

9. ORİNG SET (CONTA TAKIMI)

- 30 Ölçü olmalıdır
- 404 Adet olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

Manavgat Devlet Hastanesi
Tolga ÖZTİN
Biyomedikal Teknikeri

UPS CİHAZLARI İÇİN
KONDANSATÖR VE FAN ALIM
TEKNİK ŞARTNAMESİ:

Hastanemiz Sterilizasyon ünitesi ve Ana bina UPS cihazları için aşağıda adı geçen malzemelerin servis formlarına istinaden alımı gerekmektedir.

Malzeme onaylarını teknik birim verecektir.

- 5600 UF 450 VDC KONDANSATÖR (8 adet)
- 50 UF 450 VAC KONDANSATÖR (18 ADET)
- 220 VAC OVAL FAN (4 ADET)
- 220 VAC KARE FAN (2 ADET)
- 24 VDC KARE-ENEL UYUMLU FAN (4 ADET)
- 48 VDC 1,15 AMPER OVAL FAN (1 ADET)

Abdullah CİRK
Teknik Birim Sorumlusu


Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu


A. 30 kVAr KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (3 Adet)

1. Ürün TSE 60831 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı ve ürün üzerinde yazılı olmalıdır
2. Ürün 525V 50 Hz 30 kVAr kapasitede olmalıdır
3. Ürün aşırı basınç koruma olmalıdır
4. Deşarj dirençli ve öz onarım özellikli olmalıdır
5. Çalışma sıcaklığı -25 +70 derece arasında olmalıdır
6. Koruma sınıfı en az IP 20 olmalıdır
7. Ürün üzerinde marka model kapasite TSE standardı ve çalışma değerleri mutlaka yer almalıdır
8. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir



B. 125 A NH00 BİÇAKLI SİGORTA(3 ADET)

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu