



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

3995

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

03.05.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22. (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **06.05.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda, Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **06.05.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNIYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Cavit CESUR
İdari ve Mali İşler Müdürü V.

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	KOMPRESÖR ISI SENSÖRÜ ALIM (YVK25)	1	ADET			
2	KOMPRESÖR İÇ BASINÇ ŞALTERİ ALIM (YVK25)	1	ADET			
3	HİDROLİK HORTUM SETİ	1	TAKIM			
4	SELENOİD VALF	2	TAKIM			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalayasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.	
	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.		
	KAŞE - İMZA		
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.		
	Bu elana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAIL

: m-satinalma@hotmail.com

KOMPRESÖR ISI SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 adet)

- 1.Sensörün CE veya ISO belgesi olmalıdır.
- 2.Sensör mevcut cihaza uyumlu olmalıdır.
- 3.120 oC - 160 oC okuyabilmelidir.
- 4.Uç kısmı krom kaplı olmalıdır.
- 5.Sensör 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

KOMPRESÖR İÇ BASINÇ ŞARTELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1adet)

- 1.Şartel CE veya ISO belgesi olmalıdır.
- 2.Şartel mevcut cihaza uyumlu olmalıdır.
3. 3-11 bar arası çalışmalıdır.
- 5.Basınç Şarteli 2 yıl garantili olmalıdır.
- 6.Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

HİDROLİK HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ (1Set)

- 1.Hortumlar rekorlara presli olacaktır.
- 2.Kompresörlere uyumlu olup sıcaklığa dayanıklı olacaktır.
- 3.2 yıl garantili olacaktır.
- 4.Çin malı olmayacaktır. Orijinal olacaktır.
5. Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.
- 6.kompresör içindeki kemik hortumlar sıcaklığa dayanıklı olmalı ve set halinde teslim edilmelidir. Tüm rekorlar dahil olmalıdır.

SELANOİD VALF TEKNİK ŞARTNAMESİ (2 tkt.)

- 1.VALFLER vanalı olmalıdır.pnomatik hortumlar üzerinde takılı ve 5 metre uzunluğunda takım halinde olmalıdır.
- 2.hava tankının altına takılıp ayrı ayrı dışarı atılacak şekilde set olmalıdır.
- 3.2 yıl garantili olacaktır.
- 4.Çin malı olmayacaktır. Orijinal olacaktır.
5. Yüklenici firmanın ISO-TSE HYB belgesi olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Abdullah ÇIRIK
Memur (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Dinç KURT
Teknik Birim Sorumlusu