



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 1 KALEM MAKİNA TECHİZAT BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI

31/07/2024

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **05/08/2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirme alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yetenlenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyat yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alm yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **05/08/2024** tarihinde saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verecektir.

11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.

| | |
|---|---------------------------|
| ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN | TELEFON : 0 242 746 11 17 |
| | TEKNİK SERVİS |
| | DAHİLİ : 1407 - 1406 |

Manavgat Devlet Hastanesi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü V.

| | | | | BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. | | |
|--------------|--|---------|--------|---|-------------|--------------|
| SIRA NO | MALZEMENİN ADI | MİKTARI | BİRİMİ | MARKA / MODEL / U.B.B KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
| 1 | HASTANEMİZ BEYİN CERRAHİ-KBB-GÖZ- GENEL CERRAHİ YATAKLI SERVİSLERİN GÜNEŞ GÖREN CEPHEDEKİ FANCOİLLERİN AĞIR BAKIMLARININ YAPILMASI | 13 | ADET | | | |
| GENEL TOPLAM | | | | | | |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

| | |
|--|---|
| BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR. | Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur. |
| | KAŞE - İMZA |
| | BURAYA KAŞE VE İMZA ATINIZ. |
| Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır. | |

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

MERKEZİ İKLİMLENDİRME CİHAZLARINA BAĞLI 13 ADET FAN COİL CİHAZLARININ AĞIR BAKIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU VE KAPSAM

Manavgat Devlet Hastanesi envanterinde bulunan **B BLOK BEYİN CERRAHİ,GÖZ,KBB VE GENEL CERRAHİ SERVİSLERİ GÜNEŞ GÖREN CEPHEDE BULUNAN 13 ADET "Fan-Coil"** cihazlarına bir defa ağır bakım yapılması iş/işlemlerini kapsar.(Beyin Cerrahi tarafı hemşire odası,ilaç hazırlama odası,Genel cerrahi tarafı hemşire odası,ilaç hazırlama odası,384,357,364,365,313,316,317,320,321 nolu yataklı servis odaları)

B. BELGELER VE SERTİFİKALAR

1. İstekli Türk Standartları Enstitüsü **TSE Hizmet Yeri Yeterlilik** Belgesine sahip olmalıdır. Söz konusu belge **TS 12850 ve/veya TS 12817** olmalı, belge güncel tarihli olmalıdır
2. İstekli hizmet konusu iş için alınmış ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır.
3. İstekli hizmet konusu iş için alınmış ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi Sistemi belgesine sahip olacaktır.
4. İstekli hizmet konusu iş için alınmış OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olacaktır.
5. İstekli 6331 sayılı iş kanununda yer alan tüm tedbirleri alacağını olası aksi bir durumda sorumluluğun kendisine ait olduğunu yazılı olarak beyan eder belgeyi idareye sunmalıdır

C.AĞIR BAKIM HİZMETİNDE CİHAZLARDA YAPILACAK İŞLER

FAN- COİL CİHAZLARI(13 ADET)

1. Fan-Coil motor, fanların kontrolü ve fan kanatlarının temizliği.
2. Bataryaları temizliği.
3. Drenajları kontrol edilir.
4. Su hattı filtreleri kontrol ve temizliği.
5. Su girişindeki pislik tutucununun temizliği.
6. Filtreleri kontrol ve temizliği.
7. Termostatları kontrol edilir ve ayarları yapılır.
8. Serpantinlerin yerinde sökülüp kimyasalla yıkanması ve durulanması
9. Malzeme,montaj,işçilik dahildir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen ARGÜL
Şube Müdürü (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Nazan TANIRBAŞ
İnşaat Teknikeri