



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: 98177073 / 934.01 - 457

KONU: 1 KALEM KAZAN VE BRÜLÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIM

27.02.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **2.03.2023** saat **08:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **2.03.2023** tarihinde saat **08:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya **elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.**
- 11- Alımla ilgili sözleşme imzalanacak olup sözleşmeyle ilgili tüm giderler yükleniciye aittir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	KAZAN VE BRÜLÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ (12 AYLIK 1 DEFA) ALIM	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

KAZAN VE BRÜLÖR BAKIM ONARIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Hastanemiz A blok ve B blok kazan dairelerinde bulunan aşağıda listede detaylandırılmış kazanların ve kazanlara bağlı brülör cihazlarının yılda 1 defa (idarenin belirleyeceği zaman diliminde) ağır bakımlarının yapılması ve sözleşme süresi boyunca cihazlarda arıza meydana gelmesi durumunda 12 saat içerisinde arızaya müdahale edilmesi ve parça hariç gerekli çalışmaların yapılması iş ve işlemleri kapsar.

B. BAKIMA DÂHİL CİHAZLAR

- a. ALARKO marka ACK3-800 tip 800.000 kcal/h 928 kW 2 adet
- b. MİMSAN marka MG 150 tip 150.000 kcal/h 174 kW 1 adet

C. GENEL HUSUSLAR

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı cihazları kapasiteleri inceledikten sonra teklif mektubu oluşturmalıdır
2. İstekli TS 12426 Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır
3. İstekli TSE ISO 9001:2015 Kalite Sertifikasına sahip olmalıdır
4. İstekli TSE ISO 18001:2015 OHSAS sertifikasına sahip olmalı veya 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tedbirleri alacağını taahhüt etmelidir

D. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Bakımlar normal çalışma saatleri (08.00-17.00) içinde teknik servis bilgisi ve Mühendis-Teknik elamanların gözetiminde yapılacaktır. İdare istediği takdirde Bakımlar çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istemeksizin yapılacaktır.
2. Bakım ve onarım için gerekli olan yedek parçaların temini hastane idaresi tarafından yapılacaktır. Yedek parçaların ücretsiz montajı her durumda firmaya aittir.
3. Yapılacak bakım onarım çalışmalarında tekniğin ve işin gerektirdiği uygun ekipmanlar kullanılacaktır. Kullanılacak olan sarf ve onarım malzemeleri firma tarafından sözleşme süresi boyunca ücretsiz montajı yapılacaktır.
4. Teknik servisi/sorumlusu bildirimden itibaren, en geç 12 saat içerisinde arızaya müdahale etmeli ve onarım yapılması için ihtiyacı belirlemekle yükümlüdür. Yedek parça ihtiyacı olmaması halinde 24 saat içinde arıza giderilecektir. 24 saat içinde giderilmesi (yedek parça ithali vb. nedenlerle) mümkün olmayan ve yedek parça gerektiren tüm onarımlar yazıyla bildirecektir.
5. Bakım, onarım veya çalıştırma sırasında firmanın teknik personelinin hatasından kaynaklanan maddi veya bedensel zararlardan firma sorumlu tutulacaktır.
6. Bakım kapsamı LNG tankı çıkışından başlayıp (tank ve tanka bağlı regülatör evaporatör grubu hariç) kazanlar bağlı brülörler dahil olacaktır.
7. Kazan ve brülör bakımında;
 - a. Ateşleme elektrotları temizlik kontrol ve ayarları tamamlanmalıdır
 - b. Varsa UV dedektörü temizlik ve kontrol ayarları yapılmalıdır
 - c. Hava fanı temizlik ve balans kontrolü yapılmalıdır
 - d. Hava klapelerinin temizlik ve ayar kontrolü yapılmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

- e. Servo motor kontrol ve ayarları yapılmalıdır
 - f. Kumanda rölesi kontrol ve fonksiyon testleri yapılmalıdır
 - g. Gaz filtresi kontrol temizliği yapılmalıdır
 - h. Pilot ateşleme sistemi kontrolü bakım ve ayarları yapılmalıdır
 - i. Bağlantı klemeslerinin gevşekliklerinin giderilmesi işlemi yapılmalıdır
 - j. Kazan termostat ayar ve kontrolleri yapılmalıdır
 - k. Kazan kontrol panosu kazan basınç ventili, manometre kontrolü ve genişleme tankı kontrolleri yapılmalıdır
 - l. Kazana ait alev boruları kazan kapak conta ve diğer ekipman aparatları detaylı olarak kontrol edilmelidir
8. Bakım kapsamında olan cihazlarda yazılı olarak belirtilmeyen fakat kontrol edilmesi gereken tüm teknik detaylar firma tarafından kontrol edilmeli ve teknik forma detaylıca yazılmalıdır
 9. Firma bakım sonrası bakım formlarını kendisi tanzim etmeli, bir nüshasını teknik servise onaylatmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu