

T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 2 KALEM YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İŞİ

25/02/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **28/02/2022** saat **14:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **28/02/2022** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAS  
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

| S.NO         | MALZEMENİN ADI                                                               | MİKTARI | BİRİMİ | SUT KODU /<br>TEKNİK<br>ŞARTNAME | MARKA / MODEL / U.B.B<br>KODU | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1            | HASTANEMİZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ<br>ELEKTRİK MOTORU REVİZE İŞİ             | 1       | ADET   |                                  |                               |             |              |
| 2            | HASTANEMİZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ<br>DİZEL POMPA KONTROL KARTI YENİLEME İŞİ | 1       | ADET   |                                  |                               |             |              |
| GENEL TOPLAM |                                                                              |         |        |                                  |                               |             |              |

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili ( 1346 - 1506 - 1521 ) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: [www.manavgatdh.gov.tr](http://www.manavgatdh.gov.tr)

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

## ELEKTRİK MOTORU REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi yangın söndürme sistemini besleyen 37 kw gücündeki elektrik motorunun demontaj edilmiş halde tesisten alınması motor tüm sargılarının motor etiket değerlerine uygun şekilde bakır sargılarının yenilenmesi, motor rulman takımının yenilenmesi, motor kontaktör arası kablo tesisatının aynı metrajda yenilenmesi ve motorun yerine konumlandırılması iş ve işlemlerini kapsar

### B. GENEL ŞARTLAR

İstekli firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. Üretici ve/veya satıcı firmalar Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış güncel tarihli "Satış sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" veya "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.
2. İstekli firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. Yüklenici firma personellerinin yapacağı işin içeriğine göre elektrik elektronik kaynakçı o işin prosedürüne uygun olarak yapıldığını gösteren ilgili sertifika belgelerini teslim etmelidir
4. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
5. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
6. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

### C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Firma hastaneden demonte edilmiş halde bulunan 37 kw gücündeki 380V elektrik motorunu nakliye ederek atölye ortamına almalıdır
2. Elektrik motorunun tüm sargıları motorun etiket değerine uygun olarak yenilenmelidir
3. Motor statorunun her iki yönünde bulunan rulman setleri aynı özellikte yeni rulmanlarla değiştirilmelidir
4. Motor sargıları ve rulman setleri değiştirildikten sonra motor toparlanmalı ve yıldız üçgen kademeleri test edilmelidir. Test sonucu alınan değerler raporlanmalı ve hastane teknik servisine iş sonunda sunulmalıdır
5. Motor pano arası kullanılan kablo motor kapasitesine uygun olarak gerilim düşümü hesabı sonrası N2XH yangına dayanıklı kablo ile değiştirilmeli ve yapılan kesit hesabı hastane teknik servisine raporlanmalıdır
6. Yapılan tüm işlemler sonunda çalışır halde olan elektrik motoru montaj yapılmak üzere yerine nakliye edilmelidir
7. Motora hastane yangın söndürme sistemi bakımçı firması tarafından devreye alındıktan sonra uygunluk verilecek olup, devreye alma sırasında revizyon işlemi yapan firma refakat etmelidir.
8. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra yüklenici teknik raporları kendisi tanzim etmeli ve ürünü teslim etmelidir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Mazan TANIRGİL  
İnşaat Teknikeri

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Cavit CESUR  
Teknik Birim Sorumlusu

## DİZEL POMPA KONTROL KARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A. KONU:

Hastanemiz yangın söndürme sistemini besleyen 41 kw gücündeki dizel pompa kontrol kartının yenisi ile değiştirilmesi devreye alınması, pano iç-pano motor arası tesisatının kontrol edilerek sisteminin ( motor revizyon hariç) çalışır durumda teslim edilmesi iş/işlemlerini kapsar.

### B. GENEL ŞARTLAR

Firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. İstekli teklif vermeden önce mahalde keşif yapacak, yapılan keşiften sonra yer gördü belgesi düzenleyecektir. Keşif sırasında teknik şartname bütünü göz önünde bulundurularak teklif verilmelidir
2. İstekli teklif vermeden önce pano iç ve motor arası (ihtiyaç duyulması halinde pano içinde kullanılacak şalt grupları dahil) çevre, kullanım şartları, zorlukları göz önünde bulundurularak teklif oluşturulmalıdır.
3. Üretici ve/veya satıcı firmalar Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış güncel tarihli "Satış sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" veya "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.
4. İmalatçı/satıcı firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.
5. Yüklenici firma personellerinin yapacağı işin içeriğine göre elektrik elektronik, mekatronik vs. o işin prosedürüne uygun olarak yapıldığını gösteren ilgili sertifika belgelerini teslim etmelidir
6. İstekli firma, yapacağı/yaptıracağı işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerinden sorumlu olacaktır
7. İstekli firma iş sağlığı ve güvenliği 6331 sayılı kanun hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olacaktır
8. İstekli firma yapılacak işlemler sırasında oluşabilecek her türlü iş kazasından ve bunlardan meydana gelebilecek her türlü maddi vb. zarardan doğrudan sorumlu olacaktır.

### C. FİRMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Yüklenici Penta marka 41 kw güç ve 2900 rpm gücündeki dizel pompayı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğe uygun çalıştırabilecek kapasitede kontrol kartının yenisi ile değişimini yapmalıdır
2. Kart değişimi sırasında mevcut pano ve mano içi şalt malzemeler kullanılmalıdır
3. Kullanılacak kart daha önceden kullanılmış, demonte ve tamir görmüş olmamalı, herhangi bir hasarı bulunmamalıdır
4. Elektronik kart smd teknolojisi ile seri üretim veya fabrikasyon ürün olmalı, elde üretim yapılmış olmamalıdır
5. Kart motor arası sinyal veya güç kablo bağlantıları soketli olmalı kablolar kart üzerine lehimlenmemelidir
6. Elektronik kart tedbir amaçlı (nemli ortamda çalışması gerektiğinden) vernikli olmalı sıvı temasından olabildiğince etkilenmeyecek yapıda olmalıdır
7. Kart montajı pano içerisine yapıldıktan sonra kart ön yüzü pleksi ile kapatılmalıdır
8. Elektronik kart montajı tamamlandıktan sonra motorun çalışma durumu test edilmeli, olası yangın senaryosuna göre testleri tamamlandıktan sonra teslim edilmelidir

9. Kart üretim hatalarına karşı en az 2 yıl garantili olmalıdır

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ  
Alev Mazarı TARAKÇI  
İnsaat Tekniği

MANAVGAT DEVLET HASTANE  
Cavit GESUR  
Teknik Birim Sorumlusu