



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

486

KONU: 1 KALEM GENLEŞME TANKI MEMBRAN DEĞİŞİMİ HİZMETİ ALIMI

28/02/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **03/03/2023** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alın yapılacak olan alımı **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **03/03/2023** tarihinde saat **12:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	GENLEŞME TANKI MEMBRAN DEĞİŞİM HİZMETİ ALIMI	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

GENLEŞME TANK MEMBRANI TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi B blokta bulunan 5 adet 100 lt genleşme tankı membranlarının eskilerinin sökülmesi, tanklara aşağıda asgari özellikleri belirtilen yeni membranların takılması ve yeteri havaların basılarak test edilmesi ve kaçaksız olarak teslim edilmesi iş ve işlemlerini kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

1. İstekli teklif vermeden önce yerinde keşif yapmalı yapılacak tüm iş kalemlerini inceledikten sonra teklif vermelidir
2. İstekli İSO 9001:2015 kalite belgesine sahip olmalıdır
3. İstekli 12426 Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır
4. İstekli İSO 18001:2015 iş güvenliği sertifikasına sahip olmalı yada işin yapımı sırasında 6331 sayılı iş güvenliği kanunu kapsamında oluşabilecek her türlü durumun sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmelidir

C. MÜDAHALE EDİLECEK İŞ KALEMLERİ

1. 100 Lt 10 bar genleşme tankı membran değişimi 5 Adet

D. FİRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

1. Firma tüm işlemleri hastane teknik servisi refakatinde, yine teknik servisin belirlediği süre aralığında tamamlamalıdır
2. Firma, tüm işlemler esnasında her türlü iş ve işçi sağlığı güvenliği için gerekli emniyet tedbirlerini almak zorundadır. Firma kendi teknik personelinin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uygun kişisel koruyucu donanımlarını sağlamak zorundadır. İş sağlığı ve güvenliğine uygun çalıştırılmayan personele işlem yaptırılmayacaktır. Bu sebepten doğabilecek her türlü sorumluluk bakımca firmaya aittir.
3. Firma tüm işlerinden sonra düzenleyeceği formlarını kendisi tanzim edecektir. İdarenin yapılacak işlemlerin kontrolü ile görevlendirdiği teknik eleman yapılan işlemleri kontrol ettikten sonra teslim alacaktır
4. Firma tarafından değiştirilen parçalar fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı en az 6 ay garantili olmalı, firma formuna ek olarak mutlaka belirtmelidir
5. İşlemler sırasında sağlam bir sistemin işlevinin bozulması halinde firma neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
6. Sistemin çalışması, devreye alınması, devreden çıkarılması vb. hususlar ile ilgili olarak, hastane teknik servis bilgisi dışında işlem yapmamalıdır. Bu durumdan kaynaklı oluşabilecek aksaklıklar firma sorumluluğunda olacaktır
7. Firma çalışma sırasında ihtiyaç duyacağı harici fittings ve sarf malzemelerin tedarik edilmesi firma sorumluluğunda olacaktır.
8. İş ve işlemler sırasında kullanılacak sarf ve el aletleri vs tüm alet araç gereçler firmaya ait olacak olup iş bitiminde kullanılan mahallin temizliği firma tarafından yapılmalıdır
9. Tank membranı asgari aşağıdaki özellikleri taşımalıdır
 - a. Ürün epdm malzemedен üretilmiş ve Avrupa menşeli olmalıdır
 - b. -10 +100 derece arası kullanıma dayanıklı olmalıdır

- c. Koku yapmayan bakteri üretmeyen hijyen belgesine sahip olmalıdır
- d. 16 bar basınca dayanıklı olmalıdır
- e. Ürünler tank kapasitesine göre tam seçim olmalı, küçük membran montajı yapılmamalıdır. Montaj öncesi membran teknik servis tarafından onaylıktan sonra montajı yapılmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu