

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 6,96
KONU: 1 KALEM BAKIM ONARIM İŞİ

19/04/2019

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **22/04/2019** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **Birim Bedel** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **22/04/2019** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Harun KARAHAN
İdare Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ CHİLLERİNİN TESİSATA MONTAJ YAPIMI	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

Müşterinin (Kurum Mütahhit) Adı	Mandırat Devlet Hastanesi		
Yetkili Kişi Adı Soyadı			
Adres / Telefon / Faks	Mandırat - Antalya		
İşin Adı / Sipariş No.	Montaj - işletmeye Alma TCAVBZ 21060		
Ürün Modeli / Seri No.	URC321060M280001	Garanti Kapsamında ☐	Garanti Kapsamında Değil ☒

Fabrika'da revizyonu tamamlanan grubun sahaya nakli yapılmış viny ile serine kapalmıştır.

Cihazın ana enerji kablo bağlantıları yapıldı, otomas yona alt kabloları kılınmadığı için bağlantıları yapılmadı, idare tarafından kabloların hangisi ne kablo olduğu bilgisi verilecektir.

Gecici kablolar grup denotajı sırasında su tesisat borularında gönderilmiş olup, tekrar geri gelen malzeme lerin kontrolünde.

1- Pislik tutucu Filtrenin sökme talimatı yeni düzeltilcek i içindeki filtre yenilenecek

2- Mevcut tesisat 250 lik boru çapından 2 tane 200 lik redüksiyon ile düzalecek

3- Cihaz evaporator üzerinde olan ornek boru bağlan tısı semasına uygun tesisat bağlantısı yapılacaktır

4- tesisata bypass ve Umanometre bağlantısı semaya uygun yapılması gerekmektedir.

5- evaporator Almalı bağlantıları tarafımızca gecici olarak bağlanmıştır, tesisat son montajında grup içerisindeki contalar kontrol edilip bağlanmalıdır.

6- Tesisat bağlantıları bitirildikten sonra sirkulasyon par teleri 2 gün boyunca çalıştırılıp soğutma fanları ve sirkulasyon hatlarındaki pislik tutucular temizlenmelidir, bu gelen tesisat su debisi planında önemlidir, dikkat edilmelidir.

7- Tesisattaki flow switç yenilenmelidir, giriş çıkış ları termometre takılması önerilir.

8- Su sirkulasyon test sırasında evaporator giriş çıkış hatlarında olan vanalar kapalı tutulmalı teknik servis personeline su vanaları açılmalıdır.

Yukarıda tesisat ile ilgili bağlantılar tamamlanıp sistem hazır denildiğinde teknik servis birimi ile haberleşip tekrar devreye alınıp işlemi için organ/zaçyon yapılması gerekmektedir.

* Sistem çalışma prensibi uygulamalı olarak anlatılmış, kullanım-bakım/onarım kılavuzu ile elektrik projeleri teslim edilmiştir.
* Kullanım kılavuzundaki dikkat edilmesi gereken tedbirlerin alınmamasından doğacak arızalar ile şebeke voltajındaki ani değişimler sebebiyle oluşabilecek arızalar garanti kapsamında değildir.

MÜŞTERİ

Muammer ÇETİNER

YETKİLİ SERVİS

M. Çetin Dağ

17.04.2019

11.10

17.04.2019