



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

5091

KONU : 9 KALEM TEKNİK SERVİS KOMPRESÖR YEDEK PARÇASI ALIM

15.11.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **20.11.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlarımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20.11.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	TOZ KABİN FİLTRESİ	3	ADET			
2	HAVA FİLTRESİ	3	ADET			
3	YAĞ FİLTRESİ	3	ADET			
4	SEPERATÖR FİLTRESİ	3	ADET			
5	R2 HORTUM SETİ	1	ADET			
6	PNOMATİK HORTUM	1	TAKIM			
7	B BLOK 1.KOMPRESÖR İÇİN TERMOSTAT	1	ADET			
8	B BLOK 2. KOMPRESÖR İÇİN SELONİD VALF	1	ADET			
9	B BLOK 2.KOMPRESÖR İÇİN FAN	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alanlar kaşe imzalı teklifler değerlendirilmez dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAIL : m-satinalma@hotmail.com

TEKNİK ŞARTNAMESLER

• KOMPRESÖR HAVA FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 ADET

1. Hastane içerisinde bulunan vidalı kompresörlerine ait orjinal olmalıdır .
2. Hava filtresi 3 mikron ve kuru tip olmalıdır.
3. Hava filtresi idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde değişmeli hastanenin çalışma düzeni aksatılmamalıdır.
4. Hava filtresi numunesi hastane yetkilisi tarafından görülüp uygunluğu verildikten sonra takılacaktır.
5. Yüklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
6. Kullanılacak olan ürünlerin orijinal olmalıdır.
7. Ürün hakkında bilgi hastane teknik kısmından istenebilir.
8. ORJİNAL OLMAYAN ÜRÜNLER İADE EDİLECEKTİR.

• KOMPRESÖR YAĞ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 ADET

1. Hastane içerisinde bulunan vidalı kompresörlerine ait orjinal olmalıdır .
2. Yağ filtresi 10 mikron malzemeden imal edilmiş tam akışkan olmalıdır.
3. Yağ filtresi idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde değişmeli hastanenin çalışma düzeni aksamamalıdır.
4. Yağ filtresi numunesi hastane yetkilisi tarafından görülüp uygunluğu verildikten sonra takılacaktır.
5. Yüklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
6. Kullanılacak olan ürünlerin orijinal olmalıdır.
7. Ürün hakkında bilgi hastane teknik kısmından istenebilir.
8. ORJİNAL OLMAYAN ÜRÜNLER İADE EDİLECEKTİR.

• KOMPRESÖR SEPARATÖR FİLTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 3 ADET

1. Hastane içerisinde bulunan vidalı kompresörlerine ait orjinal olmalıdır .
2. Seperatör filtre aktif karbon özelliğinde kapasitesi yüksek olmalıdır.
3. Seperatör filtresi yağ ayrışımını sağlayabilmeli etkinliği yüksek olmalıdır.
4. Seperatör filtresi idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde değilmeli hastanenin çalışma düzeni aksamamalıdır.
5. Seperatör numunesi hastane yetkilisi tarafından görülüp uygunluğu verildikten sonra takılacaktır.

MUZAFİR ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

6. Yklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
7. Kullanılacak olan rnlerin orijinal olmalıdır.
8. rn hakkında bilgi hastane teknik kısmından istenebilir.
9. ORJİNAL OLMAYAN RNLER İADE EDİLECEKTİR.

• **KOMPRESR TOZ KABİN TEKNİK ŞARTNAME 3 ADET**

1. ller orijinal fabrikasyon olmalıdır.
2. Avantajlı firma teklif ile birlikte katalog veya numune teslim edecektir.
3. Teknik birim deęerlendirme yaptıktan sonra uygunluk verecektir.
4. Yklenici firmalar fiyatlandırma yapmadan nce istenilen rnn teknik l ve fotolarını teknik birimden isteyebilir veya cihazı yerinde grp istenilen paranın uyumluluęunu kontrol edip bilgi alabilirler.
5. Yklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
6. Kullanılacak olan rnlerin orijinal olmalıdır.
7. rn hakkında bilgi hastane teknik kısmından istenebilir.
8. ORJİNAL OLMAYAN RNLER İADE EDİLECEKTİR.

• **PNOMATİK HORTUM 1 TAKIM**

1. Basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Kompresrler iin uygun ve orijinal olmalıdır.
3. Pnomatik CE belgeli ve sertifikalı olmalıdır.
4. Yklenici firma ISO 9001 ve Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
5. Fittingsler Trk malı olmalı ve in malı olmamalıdır.
6. 2 yıl garantili olmalıdır.

Muzaffer INAR
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

- **R2 HORTUM SETİ 1 ADET**

1. Basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Kompresörler için uygun ve orijinal olmalıdır.
3. Pnوماتik CE belgeli ve sertifikalı olmalıdır.
4. Yüklenici firma ISO 9001 ve Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
5. Fittingsler Türk malı olmalı ve Çin malı olmamalıdır.
6. 2 yıl garantili olmalıdır.

- **SELENOİD VALF 1 ADET ŞARTNAME**

1. SELENOİD VALF idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde değişmeli hastanenin çalışma düzeni aksamamalıdır.
2. SELENOİD VALF numunesi hastane yetkilisi tarafından görülüp uygunluğu verildikten sonra takılacaktır.
3. selenoid valf tesisatları dahil olacaktır.
4. Yüklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
5. Orijinal olmayan selenoid valf geri iade yapılacaktır.
6. Kullanılacak olan ürünlerin orijinal olmalıdır.
7. selenoid valf 2 yıl garantili olmalıdır.

- **FAN 1 ADET ŞARTNAME**

1. Kompresör fanı idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde değişmeli hastanenin çalışma düzeni aksamamalıdır.
2. Kompresör fanı numunesi hastane yetkilisi tarafından görülüp uygunluğu verildikten sonra takılacaktır.
3. Kompresör fanı tesisatları dahil olacaktır.
4. Yüklenici firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
5. Kullanılacak olan ürünlerin orijinal olmalıdır.
6. orijinal olmayan fan geri iade yapılacaktır.
7. Kompresör fanı 2 yıl garantili olmalıdır.

Muzaffer ÇİÇEK
Genel Sekreteri

Manavgat Devlet Hastanesi
Bürüm KURT
Teknik Birim Sorumlusu

- **TERMOSTAT 1 ADET ŞARTNAME**

1. Kompresör termostadı idare yetkililerinin uygun gördüğü zaman içerisinde deęişmeli hastanenin çalışma düzeni aksamamalıdır.
2. Kompresör termostadı numunesi hastane yetkilisi tarafından görölüp uygunluęu verildikten sonra takılacaktır.
3. Kompresör termostadı tesisatları dahil olacaktır.
4. Yüklenci firmanın HYB-TSE belgeleri olmalıdır.
5. Kullanılacak olan ürünlerin orijinal olmalıdır.
6. orijinal olmayan termostadı geri iade yapılacaktır.
7. Kompresör termostadı 2 yıl garantili olmalıdır.

Muzaffer ÇINAR
Elektrik Teknisyeni

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmüş KURT
Teknik Birim Sorumlusu