



SAYI : 98177073 / 934.01 5085
KONU : 13 KALEM TEKNİK SERVİS YEDEK PARÇA ALIMI

15.11.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yarım işi 4734 sayılı KİK'in 22/e (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **20.11.2024** saat **10:00** a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DIKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulü alın yapılacaktır. Alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirilmeye alınacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **20.11.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17 AYNIYAT BİRİMİ DAHİLİ : 1367
---	--

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	BORU ANAHTARI	1	ADET			
2	METRE	1	ADET			
3	KALEM HAVYA UCU	5	ADET			
4	MATKAP UCU	5	ADET			
5	HIZLI YAPIŞTIRICI	3	ADET			
6	CİRT KELEPÇE (2,5*140 MM)	5	ADET			
7	CİRT KELEPÇE (3,6 *300 MM)	5	ADET			
8	DARALAN MAKARON	1	TAKIM			
9	AKILLI VİDA	1	PAKET			
10	KONDANSTÖR (4 UF 450 V SOKR TLİ KARE TİP)	20	ADET			
11	KONDANSTÖR (68 MF 400 V)	20	ADET			
12	KÖPRÜ DİYOT	20	ADET			
13	MERKEZİ SOĞUTMA GRUBU İÇİN R407C GAZ ALIMI	20	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antaliasm.gov.tr/Iframes/ManavgatDH>

BU ALAN PIYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışındaki alanlar kase imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.		

BİYOMEDİKAL ATÖLYE İHTİYAÇ ŞARTNAMESİ

1-BORU ANAHTARI

- 1 1/2' MAŞALI
- KROM VANADYUM OLMALIDIR.

2-METRE

- 5 METRE OLACAKTIR.

3-KALEM HAVYA UCU

- İNCE TİP İÇİ BOŞ 5 ADET

4-MATKAP UCU

- 10MM METAL UÇ 5 ADET

5-HIZLI YAPIŞTIRICI

- KÜÇÜK BOY 3 ADET

6-CİRT KELEPÇE

- 2,5mmX140 5ADET

7-ÇİRT KELEPÇE

- 3,6mmX300 5ADET

8-DARALAN MAKARON

- EN AZ 8 ÇEŞİT 2 METRE UZUNLUK SİYAH OLMALI.

9-AKILLI VİDA

- 3,9x19 AKILLI VİDA BİR KUTU.

10-KONDANSATÖR

- 4 UF 450V SOKETLİ KARE TİP 20 ADET

11-KONDANSATÖR

- 68MF 400V 20 ADET

12-KÖPRÜ DİYOT

- KBL 406 10 ADET

13-SİGORTA

- 4A KONDANSATÖR TİP YUVARLAK 20 ADET

ALINACAK ÜRÜN TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.

NUMUNELERİN İNCELEMESİ YAPILACAK OLUP UYGUN OLMAYANIN KABULU YAPILMAYACAKTIR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Osman YILMAZ
Biyomedikal Teknikeri

R407 C KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (20 ADET)

1. Soğutucu akışkanlığı R 407 C özellikte olmalıdır.
2. Karışım oranı %23 R32 %25 R15 + %52 R134A gazı karışımından oluşmalıdır.
3. Dolu tüp ağırlığı 11,35 kg olmalıdır.
4. Vidalı tip kompresöre ve dikey tip kompresörde kullanıma uygun olmalıdır.
5. Basınçlı sıvılaştırılmış H280 gaz sınıfında yer almalıdır.
6. Renksiz ve eter kokulu olmalıdır.
7. Gaz erime /donma noktası -43,9 derece olmalıdır.
8. 25 derece de buhar basıncı 1174 olmalıdır.
9. A1 güvenlik grubunda yer almalıdır.
10. Ürün vanaları sızdırmaz hasarsız olmalı, ambalajlı markalı olmalıdır.
11. Ürün hastane ilgili deposuna teslim olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Doğan SAHİN
Sürekli İşçi (Sihhi Tesisat)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmaz KURT
Teknik Birim Sorumlusu