

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 520
KONU: 2 KISIM PARTİKÜL ÖLÇÜM İŞİ

11.06.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **15.06.2021** saat **12:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- **Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız** **KISIMLAR TOPLAM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **15.06.2021** tarihinde saat **12:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks a **m-satinalma@hotmail.com** ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

F. Karim KARAHAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1. KISIM	PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ (YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ)	344	M²					
A	YETİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 5	35	M ²					
B	YETİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 4	60	M ²					
C	YETİŞKİN YOĞUN BAKIM 1	64	M ²					
D	YETİŞKİN YOĞUN BAKIM 2	92	M ²					
E	YETİŞKİN YOĞUN BAKIM 3	81	M ²					
F	YOĞUN BAKIM İZOLE 1	6	M ²					
G	YOĞUN BAKIM İZOLE 2	6	M ²					
1	HEPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK TESTİ							
2	HAVA DEĞİŞİM SAYISI							
3	SICAKLIK NEM ÖLÇÜMÜ							
	BASINÇ FARKI							
	PARTİKÜL SAYIMI							
2 KISIM	PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ (AMELİYATHANE)	406	M²					
A	AMELİYATHANE 1. SALON YÜK 3,1	36	M ²					
B	AMELİYATHANE 2. SALON YÜK 3,1	55	M ²					
C	AMELİYATHANE 3. SALON YÜK 3,1	36	M ²					
D	AMELİYATHANE 4. SALON YÜK 3,1	41	M ²					
E	AMELİYATHANE 5. SALON YÜK 3,1	38	M ²					
F	STERİL KORİDOR ALAN	176	M ²					
G	HASTA UYANDIRMA ALANI	24	M ²					
1	HEPA FİLTRE SIZDIRMAZLIK TESTİ							
2	HAVA DEĞİŞİM SAYISI							
3	SICAKLIK NEM ÖLÇÜMÜ							
4	BASINÇ FARKI							
5	PARTİKÜL SAYIMI							
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

HASTANELERDE HAVALANDIRMA VE KONTROLÜ

Havalandırma sistemlerinin fonksiyonu kuruldukları ortamdaki havanın optimum sıcaklık ve neme sahip olmasını sağlamalarıdır. Ancak hastane binalarındaki bazı özellikli alanlar söz konusu olduğunda bu fonksiyona, personelin ve hastaların sağlığını koruyacak özellikte bir hava akımı sağlanması (Ortam basıncı, hava akımının yönü, filtre etkinliği vb. parametrelerin kontrolü) da eklenir . Hastane içinde özel havalandırma sistemlerinin kurulması gereken bölümler pozitif basınç odaları (koruyucu ortam), negatif basınçlı izolasyon odaları, yoğun bakım üniteleri (YBÜ) ve ameliyathanelerdir. Bu bölümlerde hastaların ve sağlık personelinin hava yolu ile bulaşan patojenlere maruz kalma riskinin minimuma indirilmesi için ihtiyaç duyulan havalandırma sistemlerinde bulunması gereken özellikler tablo 1 'de sunulmuştur. Bu özelliklerin tamamının duvar tipi klimalarla veya taşınabilir tipteki havalandırma cihazları ile karşılanması mümkün değildir.

TÜRKAK AKREDİTASYON OLMASI GEREKİR.

Tablo 1. Hastane içinde özel havalandırma olması gereken bölümler.

Değişken	Negatif Basınçlı İzolasyon Odası	Pozitif Basınçlı Oda (Koruyucu Ortam)	YBÜ	Ameliyathane
Oda içi basınç	Negatif	Pozitif	Pozitif,negatif veya nötr	Pozitif
Hava değişimi (/ saat)	≥ 12	≥ 12	≥ 6	≥ 15
Hava akımının yönü	Temiz - kirli (hasta kirli tarafta)	Temiz - kirli (hasta temiz tarafta)	Odanın kullanım amacına göre değişir	Temiz – Kirli (Hasta temiz tarafta)
Filtrasyon	% 90	% 99.97	$\geq$ %90	% 90
Resikülasyon	-	+	+	+

Ameliyathane

Ameliyathane havasındaki mikroorganizma sayısı, ameliyathaneye girip çıkan insan sayısı ile doğru orantılıdır. Bu nedenle ameliyatlar sırasında personel trafiğini minimumda tutacak her türlü önlem alınmalıdır.

Ameliyat odalarında koridorlara ve diğer komşu alanlara göre pozitif basınç sağlanmalıdır. Pozitif basınç, daha az temiz alanlardan temiz alanlara hava akımı olmasını önler. Ameliyathaneler dahil hastanelerdeki tüm havalandırma sistemlerinde iki ayrı filtre sisteminin bulunması, bunlardan birincisinin etkinliğinin %30 veya üzerinde, ikincinin etkinliğinin ise %90 veya üzerinde olması gerekmektedir. Konvansiyonel ameliyathane havalandırma sistemleri saatte en az 15 filtre edilmiş hava değişimi yapmalı ve bunlardan en az üçü (%20) temiz hava ile olmalıdır. Hava tavandan verilmeli ve ameliyathaneyi yere yakın bir noktadan terk etmelidir. Ameliyathanelere kurulan havalandırma sistemleri Tablo 2'de sunulan parametreleri sağlayabilmelidir.

ÖMÜR ZEYBEKOĞLU
YÜKSEK LİSANS
HASTANE

Manavgat Devlet Hastanesi
Emine AYDIN
Ameliyathane Sorumlu Hemşire