



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

5213

KONU : 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

3.12.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **6.12.2024** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka **6.12.2024** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	HASTANEMİZ AMELİYATHANE 3.-4.-5. SALONLARDA KULLANILAN GAZ SOĞUTUCULU PAKET TİPİ CLIMACS MARKA SERVİS FORMUNDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN HİJYENİK KLİMA SANTRALİNE UYUMLU SERPANTİN(KONDANSER) ALIMI	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
e-MAİL : m-satinalma@hotmail.com

TEKNİK ŞARTNAME

Ameliyathane 3,4,5.salonları besleyen Merkezi Soğutma Sistemi kondanseri arızalandığından kondanser revizyon işi gerekmektedir.

KONDANSER (SERPANTİN) ÖZELLİKLERİ

1. Eurovent, CE, TSEK belgeli kondenser kullanılmalıdır.
2. Bakır boru / epoxy alüminyum kanatlı tip ısı eşanjörleri kullanılmalıdır.
3. Tüm hesaplamalar üretici firmanın Eurovent onaylı bilgisayar programı ile yapılmalıdır.
4. Kondenser ACS klima tarafından tasarlanmış kapasite hesabı yapılmış olmalıdır.
5. Bakır boru/epoxy alüminyum kanat tipindeki kondenserler 2,5 m/s altında hava hızı olacak şekilde seçilmeli, düşük basınç ve yüksek verime sahip olmalıdır.
6. Kondenser batarya 2,1 mm fin hat ve aralığında olmalıdır.
7. Finler kıvrımlı tipte yüzey alanını arttıracak şekilde olmalıdır.
8. Yapılacak işlemler için gerekli olabilecek tüm ekipmanlar yüklenici firmaya ait olacaktır.
9. Malzeme, montaj, işçilik dahil olup, çıkacak olan her türlü inşaat atığı vs. malzemenin yetkilinin gösterileceği yere bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.
10. Cihaza gaz basılıp çalışır halde teslim edilmelidir.
11. Onarım yada değişimden sonra yüklenici firma kondanser de oluşacak gaz kaçağı ve bütün olumsuzluklara karşı 6 ay garanti verecektir.

NOT: Uygunluk onayını teknik birim verecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Alperen AKGÜL
Sürekli İşçi (Elektrik)

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmış KURT
Teknik Birim Sorumlusu