

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01-526
KONU: 1 KALEM MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM İŞİ

22/05/2020

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **27/05/2020** saat **14:00**'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **27/05/2020** tarihinde saat **14:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

H. KARAHAN
Dari Mali Hiz. Müd.

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM	FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YOĞUN BAKIM ACS MARKA GAZLI PAKET TİPİ 0-16 17602 , 0-16 17603 VE 0-16 17604 NOLU KLİMA SANTRALİNİN TAMİR VE GENEL BAKIMLARININ YAPIMI	1	ADET					
GENEL TOPLAM								

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

QT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

T: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

**YOĞUN BAKIM ACS 0-16 17602, 0-16 17603 ve 0-16 17604 PAKET GAZLI
SOĞUTMA SİSTEMİNİN TAMİR VE GENEL BAKIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU: Genel olarak bir defaya mahsus bu şartname hastanemiz Genel yoğun bakım. ve Küvez yoğun bakım Soğutma sisteminin yazılım ve donanım tamir ve genel bakımlarının yapım işini kapsamaktadır.

1. Yerinde keşfi yapılarak fiyatlandırılması
2. Öncelikle Bu cihazların bakım onarım işleri hakkında yeterlilik belgesi olması gerekmektedir.
3. Soğutma sistemlerin ve PHKS lerin komple bakım ve temizliği yapılacak.
4. Hava kanalların kontrolleri yapıp hava kaçaklarının tesbiti ve kaçakların önlenmesi sağlanacak.
5. Y.B. Odalarda partükül ölçümlerinde hava yetersiz kalmakta klima santralından çıkan hava ile odalara verilen hava miktarı hava kanallarından ve vav, cav gibi yerlerden ayarlar yapıp hava akışı çoğaltılacak.
6. Klima santralların kanal ve cihazın komple temizliği yapıldıktan sonra hastanemizden temin edilecek olan kompakt, kaset ve torba filitrelerin değişimi yapılacak.
7. İhtiyaç olan malzemeler öncelikle ayniat ambar birimine teslim edilecek iş bitiminde kullanılmayan malzemeler hastane yönetim bilgisi dahilinde iade veya yedek olarak gazlar hastanemiz teknik servisine teslimi yapılacak.
8. 1 adet PHKS-2 soğutma sisteminin kompresörü yanık (Denfoss SZ 175 54RC) Aynı kapasite ve özellikte kömpresör değişimi yapılacak.
9. 1adet PHKS-1 soğutma sisteminin 1.devre 3 nolu kompresör termik attırmakta incelenerek tamiri yapılacak tamiri mümkün değilse (SZ 100 54VC) kompresör değişimi yapılacak Not:Kompresörün termik arızası giderilirse kompresöre ihtiyaç yok.
10. 11 Tüp Kompresörlerin tamir, takfiye ve değişim için (R 407 C) gaz temini.
11. 2 adet 28mm kaynaklı filitre drayer temini.



12. 3 adet Kondanser fan motor (Model RF64 063 X Q) temini.
13. 1 adet klima santralına (ACS 122 Model) palstik çerçeve temini
14. 5 adet klima santral drenaj sifonu temini.
15. Cihazların ısı ve kontrol termostatların kontrolleri yapılacak ve cihazların yazılım donanım kontrolleri mahal ile cihaz arasındaki ısı değerlerinin ayı olması sağlanacak arızalı olan parçalar var ise değişimi yapılara faal şekilde teslimi yapılacak.
16. Cihazlar çalıştıktan sonrasında herhangi bir sorun olursa yüklenici firma ücret talep etmeden arızayı gidermek zorundadır.
17. Değişen parçalar 1 yıl ve yapılan tamir işi 6 ay yüklenici firma garantisini verecektir.

Hüseyin AYSAR

Elek. Tekn.

Muzaffer CİNAR

Elek. Tekn.