



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01 5381
KONU : 2 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

30.12.2024

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/4 (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise **3.01.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 - Teklif esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
 - İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımı BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
 - Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - Bu teklife davet mektubuna mutlaka **3.01.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10 İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Mustafa ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	ESKİ BİNA JENERATÖR İÇİN AKÜ ALIMI (12 VOLT 180AH)	2	ADET			
2	YENİ BİNA JENERATÖR İÇİN AKÜ ALIMI (12 VOLT 105AH)	4	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL


NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.
NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR
NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME
BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.
<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında alınan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

JENARATÖR AKÜ ŞARTNAMESİ(ESKİ BİNA TJ693 MODEL)(2ADET)

1. Akü jeneratörlerin ihtiyacı olan üstün güç ihtiyacını karşılayabilmeli ve titreşimlere karşı dayanıklı olmalıdır
2. Akülerin üzerinde marka, kapasite ve üretim tarihleri (ay ve yıl olarak) silinmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.
3. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
4. Aküden saatte kesintisiz en az 180 Amper akım çekilebilmelidir.
5. Akü çıkış voltajı 12 v olmalıdır
6. Akünün CCA (cold cranking amps.) değeri en az 1200 A olmalıdır.
7. Akü ISO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. TSE standartlarına ve CE Avrupa standartlarına uygun olmalıdır
9. Aküler bakım gerektirmeyen tipte olmalıdır.
10. Standart kutup başlarına sahip olmalıdır
11. Aküler en az 2 yıl garantili olmalıdır
12. Sökülen akülerin değeri birim fiyattan düşürülerek teklif verilecektir.
13. Malzeme uygunluk onayını teknik birim ve bakım firması verecektir.

Faruk YILMAZ
Elektrik Mühendisi


Manavgat Devlet Hastanesi
Şerife ÖZCAN
Diyomedikal Mühendisi


JENARATÖR AKÜ ŞARTNAMESİ(YENİ BİNA TJ905 MODEL):(4 ADET)

1. Akü jeneratörlerin ihtiyacı olan üstün güç ihtiyacını karşılayabilmeli ve titreşimlere karşı dayanıklı olmalıdır
2. Akülerin üzerinde marka, kapasite ve üretim tarihleri (ay ve yıl olarak) silinmeyecek şekilde yazılmış olmalıdır.
3. -20 C ve +50 C ortam sıcaklığında çalışabilmelidir
4. Aküden saatte kesintisiz en az 105 Amper akım çekilebilmelidir.
5. Akü çıkış voltajı 12 v olmalıdır
6. Akünün CCA (cold cranking amps.) değeri en az 800 A olmalıdır.
7. Akü İSO 9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
8. TSE standartlarına ve CE Avrupa standartlarına uygun olmalıdır
9. Aküler bakım gerektirmeyen tipte olmalıdır.
10. Standart kutup başlarına sahip olmalıdır
11. Aküler en az 2 yıl garantili olmalıdır
12. Sökülen akülerin değeri birim fiyattan düşürülerek teklif verilecektir.
13. Malzeme uygunluk onayını teknik birim ve bakım firması verecektir.

Faruk Yılmaz
Elektrik Mühendisi

Manavrat Devlet Hastanesi
SAİP ÖZCAN
Biyomedikal Mühendisi