

SAYI : 98177073 / 934.01 5905
KONU : 1 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

6.02.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise 11.02.2025 saat 10:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9 Bu teklife davet mektubuna mutlaka 11.02.2025 tarihi saat 10:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.

İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİLGİ İŞLEM BİRİMİ
	DAHİLİ : 1479


Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Manavgat Devlet Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAME FORMU

ATS (Automatic Transfer Switch) Cihazı Şartnamesi

1. Genel Bilgiler

- **Ürün Adı:** Otomatik Geçiş Anahtarı (ATS)
- **Kullanım Amacı:** Sunucu odasında elektrik kesintilerini önleyerek sunucuların ve diğer kritik ekipmanların kesintisiz çalışmasını sağlamak.
- **Çalışma Şartları:** 7/24 kesintisiz çalışabilme kapasitesi.

2. Teknik Özellikler

- **Giriş Voltajı:**
 - **Nominal Voltaj:** 400V AC (üç fazlı)
 - **Frekans:** 50Hz
- **Çıkış Voltajı:**
 - **Nominal Voltaj:** 400V AC (üç fazlı)
 - **Frekans:** 50Hz
- **Akım Kapasitesi:**
 - **Nominal Akım:** 200A
 - **Yükseltilmiş Akım Kapasitesi:** 250A (kısa süreli)
- **Transfer Süresi:**
 - **Geçiş Süresi:** Maksimum 5 milisaniye
- **Kontrol ve İzleme:**
 - **Ekran:** LCD ekran ile gerçek zamanlı durum göstergesi ve hata uyarıları.
 - **Uzaktan İzleme:** SNMP, Modbus veya diğer endüstriyel protokollerle uzaktan izleme ve kontrol desteği.
 - **Durum Göstergeleri:** Güç kaynağı durumu, yük durumu, hata uyarıları vb.
- **Koruma Özellikleri:**
 - **Aşırı Akım Koruması:** Evet
 - **Kısa Devre Koruması:** Evet
 - **Düşük Voltaj Koruması:** Evet
 - **Yüksek Voltaj Koruması:** Evet
 - **Aşırı Isınma Koruması:** Evet
- **Yükleme ve Bağlantı:**
 - **Bağlantı Tipi:** 3 fazlı
 - **Konnektör Tipi:** Terminal blokları veya uygun endüstriyel konnektörler

- **Montaj Türü:** Raf montajı veya duvar montajı (gereksinimlere bağlı olarak)

3. Performans ve Güvenilirlik

- **Çalışma Sıcaklık Aralığı:** 0°C ile 50°C arası
- **Nem Dayanıklılığı:** %0 - %90 nem

4. Sertifikalar ve Standartlar

- **Standartlar:** IEC 60947-6-1, UL 1008 veya yerel düzenlemelere uygunluk
- **Sertifikalar:** Kalite ve güvenlik sertifikaları

5. Garanti ve Destek

- **Garanti Süresi:** 2 yıl
- **Teknik Destek:** 7/24 destek ve acil durum müdahale hizmeti

6. Montaj ve Kurulum

- **Montaj:** Cihazın montajı ve ayarları firma tarafından sağlanacaktır. Montaj hizmeti, cihazın teslimatından itibaren 1 hafta içinde tamamlanmalıdır.
- **Ayarlar:** Cihazın tüm gerekli ayarları, testleri ve konfigürasyonları firma tarafından yapılacaktır.
- **Eğitim:** Kullanıcı eğitimi, sistem entegrasyonu desteği ve işletme talimatları sağlanacaktır.

7. Yedek Parça ve Bakım

- **Yedek Parça Temini:** Yedek parça temini firma tarafından sağlanacaktır. Yedek parça temin süresi, talep sonrası 48 saat içerisinde olmalıdır.
- **Bakım:** Yıllık bakım hizmetleri, cihazın performansını ve güvenilirliğini koruyacak şekilde firma tarafından sağlanacaktır.

8. Teslimat ve Depolama

- **Ambalaj:** Cihaz, güvenli bir şekilde ambalajlanarak teslim edilecektir.

9. Diğer Gereksinimler

- **Dokümantasyon:** Kullanım kılavuzu, bakım kılavuzu, teknik çizimler ve kurulum talimatları sağlanacaktır.
- **Uyumluluk:** Cihaz, mevcut altyapımıza uyum sağlayacak şekilde tasarlanmalı ve yerel elektrik güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Aygün TAŞCI
Bilgi Yayıncılığı
Bilgi İşlem Sorumlusu