

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 1 KALEM HEPA FİLTRE MALZEME ALIMI

14.07.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **16.07.2021** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halinle tekrerrüt etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **16.07.2021** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müd.y

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEPA FİLTRE H13 SINIF 620 MM X 68MM	8	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/at/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hepa filtreler EN 1822-1 standardına göre H13 sınıfında DIN 24184 normlarına göre %99,999 EU 13 sınıfında olmalı, verimlilik D.O.P:) 99.995 %0,3 mikron olmalıdır.
2. Hepa filtre havalandırma sisteminde sızdırmaz özellikli kutu içerisinde yerine doğru bir şekilde yerleştirildiğinde, birleşme kenarlarında hiçbir sızıntı olmayacak şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
3. Hepa filtrelerin kasası eloksallı alüminyum olmalı ve nem sıcaklık ve korozyif ortama karşı dayanıklı olmalıdır.
4. Alüminyum çerçeveli hepa filtrenin iki yüzeyinde kasaya sağlam şekilde tutturulmuş olan ve montaj esnasında filtrenin yüzeyine hasar verilmesini engelleyecek anti bakteriyel fırın boyalı metal koruma telleri olmalıdır.
5. Filtre elemanları kullanım sırasında maruz kalabileceği mekanik zorlanmalara karşı dayanabilecek şekilde köşe birleşim noktaları dışında eksiz tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
6. Hepa filtrelerde glass fiber kağıt kullanılmalı termoplastik seperatörlerle pilelenmelidir.
7. Hepa filtrelerin her biri üretim sonrasında test edilmiş belgeleri üzerinde olmalıdır.
8. Hepa filtrelerin başlangıç basınç düşümü 120 Pa . final basınç düşümü 600 patlama basıncı 1000 Pa olmalıdır.
9. Filtre malzemeleri %95 nem miktarına ve 80C sıcaklıkta çalışmaya dayanıklı olmalıdır.
10. Hepa filtrelerin üzerinde özelliklerini ve hava giriş yönünü belirten etiketleri bulunmalıdır.
11. Hepa filtrelerin üretici firmanın ISO ve TÜV belgeleri olmalıdır.
12. Filtrelerin 1 yıllık kullanım belgesi olacaktır. Ürünlerin üzerinde istenen uluslar arası standart ve sınıflarla ilgili etiketler mevcut olmalıdır.
13. 0.45 m/s hıza göre test edilmiş olmalıdır.
14. Filtreler yüklenici firma tarafından belirtilen hastane yönetimi tarafından belirtilen depoya içerisine teslim edecektir.
15. Filtrelerin montaj alanına taşınması hasarsız olarak montaj yapılması firma sorumluluğunda olmalıdır. Taşıma nakliye montaj sırasında filtrelerde meydana gelebilecek her türlü deformasyon firma sorumluluğunda olacak olup hasarlı ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
16. Montaj için salonlarda bulunan laminar air flowların hasarsız sökülmesi, montaj sonrası tekrar hasarsız olarak takılması firma yükümlülüğünde olacaktır.
17. Filtre ölçüleri 620x620x68 mm olmalı talep edilmesi durumunda laminar air flowların hasarsız sökülerek yeniden montaj yapılması kaydıyla yerinde ölçü alınabilecektir.

Adnan Erol