



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

6121

KONU : 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

6.03.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **7.03.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmez alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **7.03.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Esra ÖZDEMİR
İdari ve Mali İşler Müdürü

				BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.		
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARIÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARIÇ TL)
1	12 VOLT 100 AH KURU TİP AKÜ (200KVA İÇİN)	60	ADET			
2	GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRE KONDANSATÖR SETİ (200KVA İÇİN)	24	ADET			
3	AKÜ KABLO SETİ (100 AH UYUMLU) (200 KVA İÇİN)	1	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL
e-MAIL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
: m-satinalma@hotmail.com

TAM BAKIMSIZ KURU AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ(60 ADET)

- 1- Aküler tamamen bakımsız, gaz çıkarmayan VRLA – AGM yapıda olacaktır.
- 2- Teklif edilecek aküler FR – yanmaz kasa özelliğinde olacaktır. Bu ibare akü üzerinde silinmeyecek şekilde yazılı olacak ve orijinal kataloglarında belirtilmiş olmalıdır.
- 3- Aküler tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs. kusurlu olmayacaktır.
- 4- Aküler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
- 5- Akü kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
- 6- Derin deşarja dayanıklı olacak, bu konuda daha önceden bağımsız laboratuvar tarafından yapılmış test raporu teklife eklenecektir. Bu rapor yoksa ihaleyi alan firma teslimattan önce bağımsız bir laboratuvardan alacağı raporu kuruma ibraz edecektir.

DERİN DEŞARJ :


Akü 1V seviyesine kadar deşarj edilecek, daha sonra şarj edilecek (14.50 Volta kadar) ve şarj sonunda kapasite testine alınacaktır. Bu kapasite testinde akünün, nominal kapasitesini kazanması gerekir

- 7- Akülerin ömür beklentisi 20°C 'de en az 10 YIL olmalı. Buna dair üreticiden alınmış elçilik onaylı belge ihale dosyasında sunulacaktır.
- 8- Teklif edilecek aküler aşağıdaki değerleri karşılayacak olup, bu değerler orijinal katalogda yer almalıdır.

V-Ah değeri	Ağırlık (kg) Tolerans: %3	10dk. İçin Watt değeri (kesme gerilimi: 1.75 V)	Maksimum ebatları (en*boy*yüks) mm Tolerans: +/- 5 mm
12V 100Ah- C20 @10.5 V	33.00	2700	329*172*238

- 9- Akünün imal tarihi ile teslim tarihi arasında en fazla 4 ay geçmiş olmalıdır. Bundan daha önce üretilmiş aküler kabul edilmeyecektir. Üretim tarihi, akünün üzerinde silinmeyecek bir biçimde (kabartma/kazıma) yazılı olacaktır
- 10- Aküler için, her tür imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren minimum 2 (iki) Yıl Garanti verilecektir.
- 11- Akü ithalatçısı firma üreticinin yetkili satıcısı olup buna dair elçilik onaylı yetki belgesi teklif dosyasında sunulacaktır.
- 12- Teklif edilen marka üreticinin orijinal markası olmalıdır, fason ürünler kabul edilmeyecektir.
- 13- Teklif edilen marka TSE Uygunluk Belgesine haiz TSE Damgalı olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.
- 14- Teklif veren firmanın TS-12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç Kaynakları-Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.
- 15- İthalatçı/teklif veren firmanın TS-12040 İş Yerleri – Akümülatör Satış ve Servis Yerleri – Genel Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.

Abdul Samet SATIN
Teknik Birim Sorm.


Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Cilasan
Güç Kaynakları
Elektirik


- 16- Üretici firma ISO-9001:2005, ISO-14001:2005, ISO45001:2018 ve UL sertifikalarına sahip olacak, sertifikaların birer kopyası teklife eklenecektir. Akünün üzerinde UL işareti yer alacaktır.
- 17- İthalatçı firma ISO9001:2015, ISO14001:2005, ISO27001:2017 ve ISO10002:2018 sistem sertifikalarına sahip olacak, sertifikaların birer kopyaları teklife eklenecektir
- 18- Satıcı firma, eski aküleri APAK yönetmeliği çerçevesinde geri alacaklarını beyan edeceklerdir. Teklif veren firmanın Atık Akü Toplama Yetki Belgesi teklife eklenmelidir.
- 19- Akü kabinlerinin uyumlu olmaması durumunda uyumlu kabin ile değişimi yapılacaktır.
- 20- Akülerin montajı esnasında aküler numaralandırılarak, iç direnç değerleri kaydedilerek idareye rapor edilecektir.
- 21- Akülerin 2 yıllık garanti süresi boyunca 4 ayda bir olmak şartıyla iç direnç değerleri yüklenici firma tarafından ölçülerek idareye rapor edilecektir.
- 22- Teklif edilen ürüne ait katalog teklifle birlikte verilmelidir. Katalogda aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
- Watt ve Amper değer tabloları
 - Şarj – Deşarj karakteristikleri
 - Ebatlar ve ağırlık bilgileri
 - İç direnç değeri
 - Çalışma sıcaklık değerleri
 - Ömür ve döngü (cycle) grafikleri

GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRE KONDANSATÖR SETİ(200KVA İÇİN)(100 AH UYUMLU)(24ADET)

AKÜ KABLO SETİ(100 AH UYUMLU)(200 KVA İÇİN)(1ADET)

Abdul Samet SATIN
Teknik BİTİM Serm.



Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Çiğdem
Sürekli İşçi
Elektrik



100 uf FİLTRE KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kondansatörler metal kasa olup alttan vidalı olmalıdır.
- 2- Teklif edilen kondansatörlerin Kapasite değerleri şu şekilde olmalıdır;
100 uf 50/60 Hz
 V_{rms} 330 V
 V_N 460 V
 I_S 3.15Ka
- 3- Teklif edilen kondansatörlerin ölçüleri uzunluk 16,5 cm, en 66,5 cm, kutup başları vidalı 1,1 cm alt vida kısmı 1,5 cm olmalıdır.
- 4- Kondansatörlerin tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs. kusurlu olmayacaktır.
- 5- Kondansatörler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
- 6- Kondansatör kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
- 7- Teklif edilen kondansatörlerin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup, esnasında gerekli olacak kablo seti ve pabuç ihtiyaçları yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
- 8- Kondansatörler için, her tür imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren minimum 2 (iki) Yıl Garanti verilecektir.
- 9- Teklif edilen marka IEC61071 Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.
- 10- Teklif veren firmanın TS-12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç Kaynakları-Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.

Serhat EL
Elektrik Tek.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sadık Enes Cilaslan
Sürekli İşçi
Elektrik

A. Somet SATIN
Teknik Birim Sor.