



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 4 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

21/03/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 23/03/2023 saat 14:00'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
 - 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
 - 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerr etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
 - 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K.'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
 - 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
 - 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
 - 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 - 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
 - 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
 - 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 23/03/2023 tarihinde saat 14:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNİYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ İÇİN KLİMA KOMPRESÖR ALIMI	2	ADET				
2	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ İÇİN KONTAKTÖR ALIMI	4	ADET				
3	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ İÇİN R134A KLİMA GAZI ALIMI	12	ADET				
4	HİJYENİK KLİMA SANTRALİ İÇİN KARTUŞ ALIMI	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik
şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e - Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

A. R134A KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (12 ADET)

1. Soğutucu akışkanlığı R 134 A özellikte olmalıdır
2. Dolu tüp ağırlığı 13.36 kg olmalıdır
3. Vidalı tip kompresöre ve dikey tip kompresörde kullanıma uygun olmalıdır
4. Basınçlı sıvılaştırılmış H280 gaz sınıfında yer almalıdır
5. Renksiz olmalıdır
6. Gaz ergime noktası -101 derece, kaynama noktası -26 derece olmalıdır
7. 20 derece de buhar basıncı 570kPa olmalıdır
8. A1 güvenlik grubunda yer almalıdır
9. Ürün vanaları sızdırmaz hasarsız olmalı, ambalajlı markalı olmalıdır
10. Ürün hastane ilgili deposuna teslim olmalıdır

B. KARTUŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün H48 model olmalıdır
2. Danfoss marka kartuş kurutucu drayer olmalıdır
3. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir


Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

KONTAKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 adet)

1. Ürün CE deklarasyonuna sahip olmalıdır
2. EN IEC 60947 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. IEC 60947-2 EN 60898 DIN EN 61346-2 DIN 40719 IEC 204-2 IEC 750 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
4. CCC, GOST, IMQ VDE, CE, ÖVE deklarasyonlarına uygun olmalıdır
5. Test çalışma -40 +70 derece arası standart çalışma -25 +55 derece arası çalışmaya uygun olmalıdır
6. 380-400 VAC faz başı en az 250 amper yük taşıma kapasitesinde olmalıdır
7. Ürün EATON marka DIL M250-S 3P AC bobin 250V ürünle birebir aynı özellikte olmalıdır
8. Ürün 2NO+2NC yardımcı kontaklarıyla beraber teslim edilmelidir
9. Ürün çekirme bobini 250V AC uygun olmalıdır
10. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

KLİMA KOMPRESÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU:

Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesi paket tip hijyenik klima santralini besleyen Danfoss A/S 6430 marka SZ090S4VC model GK2503283213 seri numaralı soğutucu kompresörünün etiket değerlerine uygun şekilde aynı marka model seri no'ya sahip yeni kompresörün teslim edilmesi ve en az 24 ay garantili olması durumunu kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

İstekli firmalar aşağıda belirtilen şartları sağlamak ve istenilen belgeleri hastaneye sunmakla yükümlü olacaktır.

1. Üretici ve/veya satıcı firmalar Sanayi Bakanlığı'ndan alınmış güncel tarihli "Satış sonrası Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" veya "TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.
2. İstekli firma ISO 9001-2015 kalite belgesine sahip olmalıdır.

C. ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Ürün CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Mevcutta bulunan Danfos A/S 6430 marka SZ100S4VC model, JL2504135024 seri numaralı cihazın birebir aynısı olmalıdır
3. Ürün orijinal ambalajında ve hasarsız olarak teslim edilmelidir
4. Cihaz montajı sırasında ihtiyaç duyulacak tüm montaj ekipmanlarıyla beraber teslim edilmelidir
5. Cihazlar fatura tarihi itibarıyla en az 24 ay süre ile garantili olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.