



T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

KONU : 5 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24/03/2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmanız tarafından temini mümkün ise 29/03/2023 saat 08:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrüt olması halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımların BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 29/03/2023 tarihinde saat 08:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	AYNIYAT BİRİMİ
	DAHİLİ : 1367

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI	4	ADET				
2	MANYETİK MIKNATISLI KAPI KİLİDİ	4	ADET				
3	SIVA ÜSTÜ ZİL ANAHTARI	10	ADET				
4	SLİM TRAFO	5	ADET				
5	ZAMAN RÖLESİ	5	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:
ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA
TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)
FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

A. MİFARE KART OKUYUCULU KONTROL CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ (4 ADET)

1. Ürün CE deklarasyonuna ve üretildiği ülkenin ilgili standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır
2. Cihaz 13.56 MHz de çalışmaya uygun Mifare teknolojisine sahip olmalıdır
3. Cihaz en az 1500 mifare kart kapasitesine sahip olmalıdır
4. Cihazın kartı algılama süresi maksimum 0.03 saniye olmalıdır
5. Kart okuma mesafesi 0-5 cm aralığında olmalıdır
6. Farklı sesli uyarı tonlarıyla doğru kartı, yanlış kartı ayırt edebilmeli ve uyarabilmelidir
7. Cihaza uygun masterkard vb bir özellikle kartlar tanımlanabilmeli ve silinebilmelidir
8. İç mekan ve dış mekan kullanımına uygun olmalı, dış mekan için toz ve sıya karşı en az IP65 koruma sağlamalıdır
9. Ürün standalone mod özellikli olmalı tek başına çalışabilmelidir
10. Kapı tetikleme süresi 0-99 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır
11. Ürün tuşsuz olmalı sadece 13.56 MHz özellikli kartlar tanımlanabilmelidir
12. Tetikleme NO/NC röleli olmalıdır
13. Cihaz 12 V DC enerjide çalışmalıdır
14. -45-+60 derece arasında ve %10-%90 nemde çalışmaya uygun yapıda tasarlanmış olmalıdır
15. Ürün hastane bünyesinde aktif olarak çalışan kuru kontak çıkışlı otomatik kayar kapı kontrollerinde kullanılabilirmeli, kontrollü geçiş sağlayabilmelidir
16. Cihaz montajı sırasında ihtiyaç duyulacak bakır telli uygun kablo (her cihaz için en az 3 m) ürünlerle beraber teslim edilmelidir
17. Cihaza ait numune veya katalog teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

B. MANYETİK MIKNATISLI KAPI KİLİDİ (4 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı, CE deklarasyonuna uygun ve işaretli olmalıdır
2. Ürün 12 V DC voltajla çalışmaya uygun olmalıdır
3. Ürün kilitleme modu manyetik indüksiyonlu olmalıdır
4. Tutma gücü en az 280 kg olmalıdır
5. Ahşap ve metal kapıya montaj yapmaya uygun olmalı, vida açıklıkları bulunmalıdır
6. Ürün içeriğinde L ve Z aparatları bulunmalı, aparatlar ayarlanabilir özellikte olmalıdır
7. Ürün NC modunda çalışmalı, güç kesildiğinde kilit otomatik açmalıdır
8. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

C. SIVA ÜSTÜ ZİL ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (10 ADET)

1. Ürün TSE standartlarına uygun, işaretli ve CE deklarasyonuna uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. Ürün siva üstü model olmalı, montaj için uygun delikler bulunmalıdır
3. Ürün rengi beyaz olmalı, koruma sınıfı en az IP 35 olmalı dış ortam şartlarında kullanıma uygun olmalıdır
4. 12V – 250 V arası ve en az 10A akımda kullanıma uygun yapıda olmalıdır
5. Ürün ışıksız olmalıdır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Dürmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu

6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

D. SLİM TRAFO TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 ADET)

1. Ürün CE standartlarına uygun üretilmiş işaretli olmalı, ürün üzerinde teknik detayları, marka modeli yazmalıdır
2. Giriş 180-250 Volt AC çıkış 12 volt DC arası potanslı ayarlanabilir ve en az 10 amper olmalıdır
3. Slim kasa olmalıdır
4. Ürün en az IP 20 koruma sınıfına sahip olmalıdır
5. Ürün metal kasalı ve bağlantı girişleri klemensli olmalıdır
6. Ürüne ait katalog veya numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir.

E. ZAMAN RÖLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (5 Adet)

1. Ürün TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
2. IEC 60947-2 EN 60898 DIN EN 61346-2 DIN 40719 IEC 204-2 IEC 750 standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır
3. Çekmede gecikme ve bırakmada gecikme özelliği bulunmalıdır
4. Çekmede veya bırakmada gecikme röle üzerinde seçilebilmelidir
5. Gecikme özelliği max 1 sn ile min 30 dk aralığında en az 1 sn aralıklarla seçilebilmelidir
6. Ürün sigorta rayına tak çıkar yapılabilecek yapıda olmalıdır
7. Ürüne ait numune teknik servis tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk verilecektir

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

Manavgat Devlet Hastanesi
Durmuş KURT
Teknik Birim Sorumlusu