



T.C.  
ANTALYA VALİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI: : 98177073 / 934.01

7223

10.06.2025

KONU: 1 KALEM DİĞER TÜKETİM AMAÇLI MALZEMELER ALIMI

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.

Firmanız tarafından temini mümkün ise  
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

13.06.2025

saat

09:00

'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda;

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklifte esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **13.06.2025** tarihinde saat **09:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

11- Teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMI YAPILAN MALZEME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	HASTANE TELEFON NO 0 242 746 11 17
	DAHİLİ NO :

Esra ÖZDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PIYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
	KARYOLA İLE ŞİLTE ARASINA KONAN ACİL TAHLİYE EKİPMANI	30	ADET			
GENEL TOPLAM						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

e-Posta: m-satinalma@hotmail.com

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

## KONU ve KAPSAMI:

26735 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği 2. Maddesi (b-b) bendi, 11. Maddesi (b) bendi ve 39. Maddesi (2) bendi ve Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereği deprem, yangın, tehlikeler (örneğin gaz kaçağı ) terör ve doğal afetlerde oluşabilecek duvar kaymaları, kapı çıkışlarının bloke olması sonucu oluşacak tahliye sıkıntılarında, tahliye edilecek bireylerin güvenli bir ortama getirilmesi gerekmektedir.

## ACİL DURUMLARDA KULLANILAN TAHLİYE EKİPMANI

### TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Yatağa bağlı insanların acil durumlarda tahliyesinde kullanılmalıdır.
- 2- Tahliye ekipmanı , kalıcı olarak yatağın altına serilmeli. Koruyucu koza gibi davranmalıdır. Yatalak hastaların tahliyesini en hızlı şekilde gerçekleştirmeli, Sağlık kuruluşların da ki yatalak hastaların güvenli tahliyesini sağlamalıdır. Hasta yatağı ile baza arasına koyularak, acil durumda hastayı hızlı ve kolay bir şekilde yatağı ile taşımalarını sağlamalıdır.
- 3- Ürün hastayı, yatağı ile sıkıca sarmalı ve sürükleyerek götürülmesine imkan vermelidir.
- 4- Ürün, maksimum 80-90 cm genişliğinde ve maksimum 220cm uzunluğunda ki yataklar için uygun olmalıdır.
- 5- Ürün sadece tek bir el tutacağı sayesinde hasta kolaylıkla hareket ettirilerek, güvenli bir yere taşınabilmeli, bu sayede hasta yatağı ile beraber tehlikeli bölgeden tahliye edilmiş olmalıdır.

- 6- Yangın, elektrik kesintisi, gaz kaçağı, doğal felaket, aşırı duman veya herhangi başka bir hayati tehlike barındıran acil durumlarda yatağa bağlı kişileri güvenli bir kısıma tahliye etme işlemi oldukça hızlı bir şekilde kayan ve kolay şekilde gerçekleştirmelidir.
- 7- Yatağın altında basınç noktalarına etki etmeden, bu sayede dekübitüs ( yatak yarası ) gibi olumsuzluklara neden olmamalıdır.
- 8- Esnek ve kaygan olmalıdır. Kolaylıkla farklı yüzeylerde hareket ettirilebilmeli, merdivenleri tıkamadan, her türlü merdiven tiplerinde kolaylıkla yönlendirilebilmelidir.
- 9- Koza tekniği sayesinde hasta vücut ısısını kaybetmemelidir.
- 10- Tahliye ekipmanı yıkanabilir olmalı, hava alır, geçirgen olmalıdır.
- 11- Ürünün yatak altı ölçüleri 210 cm X 84 cm olmalıdır.
- 12- Flep parçaları açıldığında boyutları 310 cm x 260 cm olmalıdır.
- 13- Ürün, antibakteriyel yüzey ve alev geciktirici, % 100 polysterden yapılmış olmalıdır. ( İstenildiği takdirde belgeler ibraz edilmelidir.)
- 14- Kumaşın yangın geciktirici sınıflandırması MI olmalıdır.
- 15- Kumaşın anti bakteriyel uygulaması Sanitized® TH 27-24 olmalıdır. ( İstenildiği takdirde belgeler ibraz edilmelidir.)
- 16- Ürün, yatay ve dikey tahliye için uygun olmalıdır. Koridor ve merdivenleri engellememelidir. Eğitim aldıktan sonra kullanıcı diğer kullanıcılar için merdivenleri engellemeden normal veya hızlı tempoda merdivenlerden tahliyeyi gerçekleştirebilmelidir. Yeterli alan olduğunda kullanıcı veya itfaiyeci tahliye hızını artırmak için ürünü kızak olarak bile kullanabilmelidir.
- 17- Ürünün güvenli çalışma yükü vücut boyutuna bağlı olarak 120-150 kg arası kadar taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 18- Ürünün ağırlığı 1,2 kilogramı geçmemelidir.
- 19- Ürünün baş veya ayak kısmında çekme kayışlarına sahip olmalıdır. Boy çekme kayışı başucu 140-150 cm. olmalıdır. Ayakucu 190 cm. olmalıdır.
- 20- Acil tahliye sırasında hastayı yatağı ile birlikte paketlemek için acil tahliye ekipmanının sağ, sol ve ayakucu kanatlarında görünür

