



T.C.
ANTALYA VALİSİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

7330

KONU : 8 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMI

24.06.2025

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise **27.06.2025** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARİÇ TÜRK LİRASI olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Sipariş verildikten sonra 20 günlük süre içerisinde malzemenin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki alım için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Malzeme bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 7- Doğrudan Temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinde değerlendirme yapılacaktır.
- 8- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9- Bu teklife davet mektubuna mutlaka **27.06.2025** tarihi saat **10:00** a kadar m-satinalma@hotmail.com / manavgatsatinalma07@gmail.com'a mail olarak atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine teslim edilecektir.
- 10- İlgili piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğu kabul etmiş sayacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Ezra ÇELİK
İdari ve Mali İşler Müdürü

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.						
SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B / BARKOD KODU	BİRİM FİYAT (KDV HARİÇ TL)	TOPLAM FİYAT (KDV HARİÇ TL)
1	GİRİŞ-ÇIKIŞ FİLTRE 50mf 450V DC 900 VDC KONDANSATÖR SETİ(120KVA İÇİN)	18	ADET			
2	AKÜ KABLO SETİ(50AH UYUMLU)(120 KVA İÇİN)	1	ADET			
3	TRİSTER	6	ADET			
4	TRİSTER SÜRÜCÜ KARTI	3	ADET			
5	1.GBT MODÜL	1	ADET			
6	1 GBT SÜRÜCÜ KARTI	1	ADET			
7	POWER SUPPLY KARTI	1	ADET			
8	5600 MF 450V DC KONDANSATÖR	8	ADET			
GENEL TOPLAM (KDV HARİÇ TÜRK LİRASI)						TL

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar için işin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ 10 İŞ GÜNÜDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU TEKLİF FORMU VE TEKNİK ŞARTNAME ASAĞIDAKİ LİNKE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

BU ALAN PİYASA ARAŞTIRMASINA FİYAT TEKLİFİ VEREN FIRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.	Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.	Bu alan dışında atılan kaşe imzalı teklifler değerlendirilme dışı bırakılacaktır.
	KAŞE - İMZA	
	BU ALANA KAŞE VE İMZA ATINIZ.	
Bu alana kaşe-imza atan firma, teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.		

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

TEL

: 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

e-MAIL

: m-satinalma@hotmail.com

50 uf FİLTRE KONDANSATÖR(18 ADET)

1. Kondansatörler metal kasa olup alttan vidalı olmalıdır.
2. Teklif edilen kondansatörlerin Kapasite değerleri şu şekilde olmalıdır;
50 uf 50/60 Hz
 V_{rms} 450 VDC
900 VDC
3. Teklif edilen kondansatörlerin ölçüleri uzunluk 13,5 cm, en 44,5 cm, kutup başları soketli 1,1 cm alt vida kısmı 1 cm olmalıdır.
4. Kondansatörlerin tamamen yeni, hiç kullanılmamış olacak, üzerleri, çatlak, çizik, ezik, kırık, vs. kusurlu olmayacaktır.
5. Kondansatörler her pozisyonda (dik, eğik, yatık, vs..) elektrolit sızıntısı ve performans kaybı olmadan çalışabilecektir.
6. Kondansatör kutup başları çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı kesitte, iletkenliği yüksek malzemeden mamul ve soketli tip olmalıdır.
7. Teklif edilen kondansatörlerin montajı yüklenici firma tarafından yapılacak olup, esnasında gerekli olacak kablo seti ve pabuç ihtiyaçları yüklenici tarafından tedarik edilecektir.
8. Kondansatörler için, her tür imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren minimum 2 (iki) Yıl Garanti verilecektir.
9. Teklif edilen marka IEC61071 – CE Uygunluk Belgesine sahip olmalıdır.
10. Teklif veren firmanın TS-12643 Yetkili Servisler-Kesintisiz Güç Kaynakları-Kurallar Standardına uygun Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalı ve belgenin bir sureti teklife eklenmelidir.

KABLO SETİ(1 ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI(50 UF UYUMLU)

TRİSTER(6 ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

TRİSTER SÜRÜCÜ KARTI(3 ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

1GBT MODÜL(1ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

1 GBT SÜRÜCÜ KART (1 ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

POWER SUPPLY KART (1ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

5600UF 450VDC KONDANSATÖR(8ADET)

120 KVA UPS BİREBİR UYUMLU-ORJİNAL OLMALI

NOT:MALZEME UYGUNLUK ONAYINI TEKNİK BİRİM VERECEKTİR.

Manavgat Devlet Hastanesi
Sadi H. Çiğdem
Sürekli İşçi
Elektrik

Manavgat Devlet Hastanesi
A. Z. Z. Z. SATIN
Teknik Servis Sor.