



SAYI : 98177073 / 934.01 **8625**

KONU: 2 KALEM DEMİRBAŞ MALZEME ALIMIMI

5.02.2026

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise **10.02.2026** saat **14.00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

**DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI**

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir. Türk Lirası dışındaki para birimleri ile gönderilen teklifler değerlendirilmeyecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halime tekrur etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vaat, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birlikte için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımmız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **10.02.2026** tarihinde saat **14.00** a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.

**11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.**

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	BİYOMEDİKAL DEPO
	DAHİLİ : 1511

Mustafa ÖZDEMİR  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA  
TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.**

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	TIBBİ GAZ/ JENERATÖR /SIVI TANKLARI- TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200-230 BAR 3.1-5.0 LT	15	ADET			
2	TIBBİ GAZ / JENERATÖR/ SIVI TANKLARI - TÜPLERİ, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200-230 BAR 7.1-10.0 LT	5	ADET			
GENEL TOPLAM						

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ ..... GÜNDÜR

NOT: ..... SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

<b>BU ALAN PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASINA TEKLİF VEREN FİRMA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.</b>	<b>Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun ekindeki teknik şartnameye uygundur.</b>
	<b>KAŞE - İMZA</b>
	<b>BURAYA KAŞE VE İMZA ATINIZ.</b>
Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayacaktır.	

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili ( 1346 - 1506 )

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

**5 LİTRELİK OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK  
ŞARTNAME**

**1.Dolum Basıncı: 150 Bar  
Min.**

**2- Tüp Hacmi :5 Lt**

**3-Deney Basıncı :250 Bar Min.**

**4-Tüpler standart olarak sertifikasyonu Tuv Sud e uygun olmalıdır.**

**5-Oksijen tüpleri TS EN ISO 9809-3:2010 a uygun çelik malzemeden kaynak edilmeden derin çekme ve dövme ile bir parça halinde imal edilecektir.**

**6-Tüp boyun bileziği TS EN ISO: 9809-3:2010 a uygun olacaktır.**

**7-Tüp Yüzeylerinde TS EN ISO 9809-3:2010 a uygun olarak pürüz, katmer karıncalanma, tufal, yara, çatlak bere vb. kusurlar bulunmayacaktır.Tüpler RAL 5002 olarak boyanacaktır.**

**8-Her tüp üzerine imalatçı soğuk damgalı TS EN ISO 9809-3:2010 a göre bilgileri okunaklıolarak vurulmuş olacaktır.**

**9-Firmalar her tüp için seri numaralarına göre test belgelerini teklifleri ilebirlikte vereceklerdir.**

**10-Tüpler sıfır, boş, vanalı ve kapaklı olarak teslim edilecektir.**

**11-Tüpler, 2010/35/AT (Taşınabilir Basınçlı Kaplar Direktifi)' ye uygun olarak Pi işareti taşınmalıdır.(Tüv pi no 0036)**

Manavgat Devlet Hastanesi  
**Şerife ÖZCAN**  
Klinik Müh. Birim Sor.  
Biyomedikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi  
**A.Samet SATIN**  
Teknik Hizmetler Koordinatörü

**10 LİTRELİK OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK  
ŞARTNAME**

**1-Dolum Basıncı:150 Bar  
Min.**

**2- Tüp Hacmi :10 Lt.**

**3- Deney Basıncı :250 Bar min.**

**4- Tüpler standart olarak sertifikasyonu Tuv Sud e uygun olmalıdır.**

**5- Oksijen tüpleri TS EN ISO 9809-3:2010 a uygun çelik malzemeden kaynak edilmeden derin çekme ve dövme ile bir parça halinde imal edilecektir.**

**6- Tüp boyun bileziği TS EN ISO: 9809-3:2010 a uygun olacaktır.**

**7- Tüp Yüzeylerinde TS EN ISO 9809-3:2010 a uygun olarak pürüz, katmer karıncalanma, tufal, yara, çatlak bere vb. kusurlar bulunmayacaktır.Tüpler RAL 5002 olarak boyanacaktır.**

**8- Her tüp üzerine imalatçı soğuk damgalı TS EN ISO 9809-3:2010 a göre bilgileri okunaklıolarak vurulmuş olacaktır.**

**9- Firmalar her tüp için seri numaralarına göre test belgelerini tüp teslimatında birlikte vereceklerdir.**

**10-Tüpler sıfır, boş, vanalı ve kapaklı olarak teslim edilecektir.**

**11-Tüpler, 2010/35/AT (Taşınabilir Basıncı Kaplar Direktifi)' ye uygun olarak Pi işareti taşımalıdır.(Tüv pi no 0036)**

Manavgat Devlet Hastanesi  
**Şerife ÖZCAN**  
Klinik Mh. Birim Sor.  
Riv. Medikal Mühendisi

Manavgat Devlet Hastanesi  
**Dr. Samet SATIN**  
Teknik Hizmetler Koordinatörü