



T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi



SAYI : 98177073 / 934.01

928

KONU: 2 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM İŞİ (YAKLAŞIK MALİYET)

27.04.2023

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktar yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmamız tarafından temini mümkün ise 2.05.2023 saat 08:00 a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Tekliife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekrerrür etmesi halinde 4734 sayılı K.I.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.I.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımlımız BİRİM BEDEL üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 2.05.2023 tarihinde saat 08:00 a kadar m-satinalma@hotmail.com 'a mail atılacak veya elden Manavgat Devlet Hastanesi SATIN ALMA birimine cevap verilecektir.
- 11- Bu piyasa araştırmasına teklif veren firma teklif formunun ekinde teknik şartname varsa bu şartnameye uyduğunu kabul etmiş sayılacaktır.

ALIMINA ÇIKILAN MALZEMELER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN	TELEFON : 0 242 746 11 17
	TEKNİK SERVİS
	DAHİLİ : 1407 - 1406

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	ACİL SERVİS İÇİN ALÇIPAN BÖLMELENDİRME İŞİ	1	ADET				
2	A BLOK POLİKLİNİK ALANINDA DUVAR BÖLMELENDİRME ZEMİN KAPLAMA İŞİ	1	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ GÜNDÜR

NOT: SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME AŞAĞIDAKİ LİNKTE YER ALAN WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<https://ihaleportal.antalyasm.gov.tr/IFrames/ManavgatDH>

Teklif verdiğim kalem/kalemler teklif formunun
ekindeki teknik şartnameye uygundur.

KAŞE - İMZA

İletişim:

ADRES : Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL : 0 242 746 11 17 Dahili (1346 - 1506)

FAX : 0 242 746 44 80

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr

DUVAR BÖLMELENDİRME VE ZEMİN KAPLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU :

Hastanemiz A blok poliklinik alanında bulunan 2 adet 275x285 cm lik açıklıklarda bulunan duvarların kırılarak temizlenmesi, yaklaşık 150 cm öne çekilecek şekilde aşağıda asgari özellikleri belirtilen malzemeler kullanılarak bölümlendirme işinin yapılması yapılan yapı alanına teknik servisin belirlediği noktaya kapı boşluğu bırakılması ve teslim edilmesi iş ve işlemlerini kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

1. Yüklenici işinin yapılacağı alanda çalışma öncesi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır
2. Yapılacak tüm iş ve işlemler teknik servis nezaretinde yapılmalıdır
3. Bölümlendirme için 15x25x60 cm lik ytong veya 15x39x185 bims yapı malzemesi kullanılmalıdır
4. Örme işlemi sırasında uygun kalekim veya kumlu harç kullanılmalıdır
5. Yapılacak duvarlarda teknik servisin belirlendiği noktalara kapı boşlukları bırakılmalıdır
6. Örme işlemi tamamlandıktan duvarların her iki yüzeri fileli alçı sıva yapılmalıdır
7. Alçı sıva kaba sıva ve ince sıva olarak 2 kat şeklinde yapılmalıdır
8. İnce sıva tamamlandıktan sonra boya altı astar uygulaması yapılmalıdır
9. Astar sonrası en az 2 kat mevcutta kullanılan boyaya uyum sağlayacak şekilde boyama işlemi yapılmalıdır
10. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra teknik servise iş teslimi yapılmalıdır
11. Yapılan işlemler sonrası çalışılan ortamın temizlenmesi yüklenici firmaya ait olacaktır

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal Elektrik
Elektronik Müh.

ALÇIPAN BÖLMELENDİRME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU :

Hastanemiz acil servis bölümü triaj alanında bulunan 220x290 ve 350x290 cm lik açıklıklara aşağıda asgari özellikleri belirtilen malzemeler kullanılarak bölümlendirme işinin yapılması yapılan yapı alanına teknik servisin belirlediği noktaya kapı boşluğu bırakılması ve teslim edilmesi iş ve işlemlerini kapsar

B. GENEL ŞARTLAR

1. Yüklenici işinin yapılacağı alanda çalışma öncesi iş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm tedbirleri almakla yükümlü olacaktır
2. Yapılacak tüm iş ve işlemler teknik servis nezaretinde yapılmalıdır
3. Bölümlendirme için C100 42x99x42 mm duvar C alçıpan profili kullanılmalıdır
4. Yapılacak her iki ayrı bölümün 4 kenarı C100 profillerle kaplanmalıdır 4 tarafı çevrilen alanın ortasına maksimum 50 cm aralıklarla yine C100 profillerle taşıyıcılar eklenmelidir
5. Yer zemin tavan ve yan duvarlara profiller mümkün olduğunca dübel vida ile montaj yapılmalıdır
6. Karkas yapı tamamlandıktan sonra yapının her iki yanı aşağıda özellikleri belirtilmiş alçıpan plakalarla kaplanmalıdır
7. 350x290 cm lik bölümlendirmede teknik servisin belirlediği noktaya 70x200 cm lik kapı boşluğu bırakılmalıdır
8. Kaplama sırasında 3.5x25 siyah alçıpan vidası kullanılmalı, vidalar arası mesafe en fazla 30 cm olmalıdır
9. Her iki alanın kaplanması sonrası alçıpan birleşim noktalarına yapışkan derz bandı çekilmelidir
10. Bantlama sonrası birleşim noktalarına saten alçı ve boya altı astar uygulaması yapılmalıdır
11. Astar sonrası en az 2 kat mevcutta kullanılan boyaya uyum sağlayacak şekilde boyama işlemi yapılmalıdır
12. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra teknik servise iş teslimi yapılmalıdır
13. Yapılan işlemler sonrası çalışılan ortamın temizlenmesi yüklenici firmaya ait olacaktır
14. Asgari alçıpan teknik özellikleri;

- a. Levha iç kısmı sertlik, hafiflik ve dayanım sağlaması açısından yüksek saflıkta alçı taşından ve kağıt hamuru katkısından oluşmalıdır.
- b. Bölme duvar, duvar giydirme, asma tavan vs. uygulamalarda kullanıma uygun olmalıdır
- c. Ürünler TSE EN 520 standartlarına uygun olmalıdır.
- d. Ürün ebatları 1200x2500x12.5 mm şeklinde olmalıdır
- e. Ürünlerin ortalama ağırlığı 8.2-9 kg/ m2 olmalıdır.
- f. Ürünlerin ısı iletkenlikleri min 0.25W/mK olmalıdır
- g. Eğilme durumunda kırılma kuvveti min 600N olmalıdır
- h. Yangına dayanıklılık sınıfı A2 olmalıdır