

SAYI: : 98177073 / 934.01 - 938
KONU: 10 KALEM HASTANE BAKIM ONARIM TAMİR İŞİ

22.11.2021

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktar yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır.
Firmamız tarafından temini mümkün ise 25.11.2021 saat 12:00 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda,
Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim muddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu haline tekerlür etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K. hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vahi, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K. 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyat yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek.
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulü alım yapılacak olan alımınız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka 25.11.2021 tarihinde saat 12:00 a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S. NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ BAHÇESİNDE RESMİ ARAÇ GİRİŞİ İÇİN ALT YAPI DAHİL 3 KUMANDALI 4 M' LİK BARIYERLİ OTOMATİK KAPİ YAPIMI	1	ADET				
2	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ YOĞUN BAKIM 41 NOLU KAPININ(ODA) MEKANİZMASININ YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ(MONTAJ, MOTOR, ELEKTRONİK KİLİT DAHİL)	1	ADET				
3	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK STERİLİZASYON TEMİZ ODA DUVARINDAKİ KABARAN FAYANSLARIN TAMİR İŞİ (ORTALAMA 2,5 M²)	1	ADET				
4	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ DAHİLİYE SERVİSİ HASTA ODASI BANYOSUNDAKİ MEVCUT DÜŞ TEKNESİNİN SÖKÜLÜP YERE SIFIR OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ İŞİ (MALZEME, MONTAJ DEMONTAJ, İŞÇİLİK DAHİL)	1	ADET				
5	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ STERİLİZASYON ÖNÜNDEKİ ZEMİNDEKİ (SU KAÇAĞININ TESPİT EDİLİP, TAMİR EDİLMESİ (MALZEME, İŞÇİLİK DAHİL)	1	ADET				
6	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ (610*310 CM) EBATINDAKİ HURDALIK TIBBİ ATIK BÖLGESİ GİRİŞİ KAPISININ TAMİRİ YAPILIP PROFİL, KAPININ DIŞ TARAFINDAN 0,50MM'LİK SAC İLE KAPLANMASI İŞİ	1	ADET				
7	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK ACİL SERVİSTE EKLİ LİSTEDE ÖLÇÜLERİ BELİRTİLEN BİRİMLERİN LAVABOLARINA 2 CM YÜKSEKLİĞİNDE MEVCUDUNA UYGUN MERMER ÇİTA YAPILMASI (MALZEME MONTAJ İŞÇİLİK DAHİL)	11	ADET				
8	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK HASTANEMİZ SİĞİNAKTAKİ BULUNAN YANGIN DOLABINIA (95*70 CM ÖLÇÜLERİNDE BÖLMELİ CAMLI MEVCUT DİĞER YANGIN DOLAPLARIMIZA UYGUN METAL KAPAK YAPIMI	1	ADET				
9	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK CAM FİLMİ	1	ADET				
10	YERİNDE KEŞFİ YAPILARAK AYNA	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri İşin kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr.tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Selale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik AŞ: www.manavgatdh.gov.tr

e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
RESMİ ARAÇ GİRİŞİ BARIYERLİ OTOMATİK KAPI
ŞARTNAMESİ

1. Yerinde keşif yapılarak ücretlendirilecektir.
2. Yaklaşık 30 metre yeraltı 3x1.5 antogron kablo ile elektrik çekimi, montaj dahildir.
3. Bariyerin konacağı yere öncelikle 50 cm genişlik ve 20 cm derinlikte yüzeye orantılı olarak C20 beton atılacak ve montaj yapıp çalışır halde teslimi yapılacaktır.
4. Bariyer kol uzunluğu 4 m. uzunluğuna olmalı.
5. 3 adet kumanda hastanemize teslim edilecek.
6. Bariyer açılma süresi 3,5 sn den 5 sn ye kadar ayarlanabilir.
7. Bariyer her türlü karasal aracın geçişine uygundur. Bariyer kolu açıldığında yere dik konuma geçmeli.
8. Bariyer elektrik kesintilerine karşı elle müdahale edilebilmek için donatılmış olmalı.
9. Bariyer çalışırken ikaz olarak çakar ikaz Lambadi kullanılabilir. Bariyerin kolunda reflektörlü olarak çift taraflı DUR ismi yazan etiketler bulunmalı. Bariyer kolu beyaz ve altında kırmızı ikaz fitili bulunmalı.
10. Bariyer kolu açılma ve kapanma mekanik olarak açılma ve kapanma noktaları olmalı ve ayarlanabilmeli.
11. Bariyer açıldıktan sonra otomatik kapanma fonksiyonuna sahip olup bu fonksiyon isteğe bağlı olarak aktif veya deaktif edilebilir olmalı.
12. Bariyer hareketlerinde güvenlik amaçlı olarak kullanılacak olan sensörler bağlanmalı Bu sensörler açılma ve kapanma kullanılır. Bu şekilde bariyer kolu sensörlerin yardımı ile kol hareketi doğrultusunda eğer bir cisim varsa aç veya kapat komutu gelse bile çalışmayacaktır. Ayarlanabilir fonksiyonları yardımı ile kol kapanırken cisim geçerse açılıp bu doğrultudan cisim geçtikten sonra kol tekrar otomatik olarak kapanacak olmalı.
13. Bariyer kasası RAL kodu 2004 elektrostatik toz boya ile galvaniz kaplı veya Opsiyonel olarak galvaniz paslanmaz metalden de olabilir.
14. Bariyer redüktör malzemeleri paslanmaz çelikten oluşmaktadır.
15. Bariyer elektronik kartı CE standartlarında ve elektrik elektronik standartlara bağlı olarak üretilmiş olmalı bu belgeler ibraz edilmeli.
16. Sistem yağmurdan Sudan ve nemden korunaklı olmalı. (IP65)(Kart kabin içinde bulunan kenarları contalı bir panonun içinde bulunmalıdır)
17. Bariyer motoru akım koruma devresi ile korunmaktadır. Motor 24 V DC ile çalışmalı.
18. Sistem açılış ve kapanışta sert çarpmalara karşı yavaşlamaya sahip olmalı.

Manavgat Devlet Hastanesi
Şener AKTEMUR
T.C.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
OTOMATİK PANİK AÇILIR FOTOSELLİ KAPI MEKANİZMA DEĞİŞİMİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Hastanemiz Yoğun bakım 1.oda(41 NOLU FOTOSELLİ KAPI) giriş kapısına güvenli şekilde seri çalışabilen çift panelli ve panelleri elle açmaması için özel kilit sistemi (Elektronik kilitli) olan otomatik kapı mekanizması yenilenmesi işini kapsamaktadır.

1.Fiyat verecek olan firmalar öncelikle yerinde keşfi yaparak net ölçü alması zorunlu olup keşfe gelmeyenlerin teklifleri kabul edilmeyecektir.

2.Kapılar elle açılması mekanizma ile önlenmesi arıza durumunda kapı mekanizmaları sökmeden basit usülle açma özelliği olmalı.

MEKANİZMA VE MOTOR GRUBU:

1. Kapıların hareketini sağlayan kayış sistemi, tek motor ile çalışmalıdır. Motorların garantisi 5 yıl olacaktır.
2. Motor 24-12 volt çalışmaya uygun(Dunker motor) olmalıdır. Kapının sessiz çalışması için motorların üzerinde redüktör olmamalıdır.
3. Mekanizmanın çalışma gerilimi 230 V. (A.C.), 50 Hz. olmalı ve voltaj değişmelerine karşı en az % 10 tolerans göstermelidir.
4. Mekanizma -20 oC ile 65 oC ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
5. Mekanizmanın enerjisi 150 W olmalıdır. Kanat kapanma gücü 150 N olmalıdır. Mekanizmanın en az 1.000.000 kez açılım ve kapanım yaptığına dair sertifikası olmalıdır.
6. Kapıların kapalı ve elektronik kilitli kalması dijital selektör vasıtasıyla sağlanarak, kapalı (Devre Dışı), otomatik (bütün sistem devrede) , açık (kapı açık durumda), tek yönlü (hareket ünitesi tek yönlü devrede), gece (dışarıdan kilitli, içeriden düğme ile açılabilir durumda) fonksiyonlarını içermelidir.
7. Mikroprosesör ünitesi arızası , radar ve fotosel arızası kayış gevşeme ve kopma hali ile aşırı yük ve kanatların açılırken ve kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması halinde mekanizma üzerinde bulunan dijital selektör göstergesi ile arızayı ve yerini belirtecektir. Mekanizma devreye girdiğinden otomatik olarak açma kapama mesafelerini tayin edecektir.
8. Kapı açık kalma süresi, kanat açılma ve kapanma hızı dijital selektör vasıtasıyla ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan açık kalma süresi 0-30 sn. arasında olmalıdır.
9. Mekanizmalarda ayarlanabilinir minimum beş değişik açılım aralığı olmalı ve giriş trafik sıklığına göre istenen aralık seçilebilmelidir.
10. Çift kanat kapılarda kapının açılma hızı 1400 mm/sn, tek kanat kapılarda 700 mm/sn olmalıdır.
11. Güvenlik amacı ile kapıların açılma hızı kapanma hızına göre daha hızlı olmalıdır.
12. Kapanma işleminden sonra mekanizma kanatları daimi minimum 4 kg.lık bir güçle iterek kanatların tam olarak kapanmasını ve kesin sızdırmazlığını sağlamalıdır.
13. Mekanizma minimum 2x90 kg.lık kanatlar ile çalışabilir olmalıdır. (Tek kanat için 120 Kg. taşıma kapasitesi olacaktır.)
14. Mekanizma fren ve yavaş hareket alanları ayarlanabilir olmalıdır. (5 ile 50 cm. arasında)



15. Kapının kapanma ve açılma güçleri ile açılma ve kapanma hızları birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmelidir. Bu sayede kapı kapanırken herhangi bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermeden otomatik olarak açılabilirdir.

16. Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek sistemler sahip olmalıdır. (Her bir kanat ray üzerinde 59 mm çapında 4 adet ve 35 mm çapında 2 adet tekerlek ile taşınacaktır. Bunlardan 4 tanesi aşağı raya 2 tanesi yukarı raya basacaktır.) Tekerleğin üzerinde hareket ettiği ray aşındığı zaman değiştirilebilir (modüler) olmalıdır.

17. Mekanizmaya arıza veya bakım durumunda kolay müdahale edilmesi için mekanizma kapağı üstten tırnaklı olarak yerleştirilmiş olup aletsiz bir şekilde el ile açılabilirdir.

18. Mekanizma içerisinde elektrik kesilmelerinde kapı el ile açılabilirdir.

19. Elektrik kesilmelerinde hareketli kanatlar manuel açılabilirdir.

20. Mekanizma 32 bit mikro işlemci kontrollü olacaktır. İstendiği takdirde tüm kapılar merkezi bilgisayar sistemine bağlanabilme özelliğine sahip olacaktır. Merkezi bilgisayardan kapıların tüm fonksiyonları ve ayarları yapılabilecek, kapıların konumu (açık veya kapalı) ve arıza durumunda arızanın nerede olduğu görülebilmelidir.

21. Gerektiğinde kapı enerjisini kesmek için anahtar takılacak.

FOTOSEL:

22. Kapı kanatları üzerinde, yerden 110 cm. yükseklikte 1 adet fotosel kullanılacak olup, kapı kapanırken araya bir engel girmesi durumunda kapı otomatik olarak geri açılacak ve engel ortadan kalkıncaya kadar kapanmamalıdır. İstenmesi durumunda 2. emniyet fotoseli de bağlanabilirdir.

DİĞER AÇMA OPSİYONLARI:

23. Kapının açılması her iki yönden el sensörüyle ile olmalıdır. İstenmesi durumunda kapının açılması şifreli anahtar, el yaklaşım sensörü veya diz dirsek butonu ile yapılabilmelidir.

24. Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen mikrodalga sistemi ile çalışacaktır.

25. Radar hassasiyet ayarları, gücü ve taradığı alan dijital selektör yardımıyla yapılmalıdır.

26. Mekanizmaya gerektiğinde FM alıcı, verici sistemiyle teçhiz edilerek kablosuz uzaktan kumanda imkanı verecektir. Bu uzaktan kumanda üzerinden kapının tüm fonksiyonları kontrol edilmelidir.

27. Üretici firma ve kapiya ait TSE, ISO 9001, CE, UL belgeleri olacaktır.

28. Montajı yapacak firmaya ait "OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi" belgesi olmalıdır.

GENEL:

29. Firmaların her türlü imalat ve montaj hatalarına yönelik 2 sene ücretsiz bakım ve onarım hizmeti; ve garanti dışında kalacak maddelerde ücreti mukabilinde olmak üzere sisteme yönelik her türlü yedek parça 10 yıl süre ile temin etme ve saha uygulamalarını yapabilme alt yapısına sahip olmaları gerekmektedir.

30. Firmalar daha önce yaptıkları otomatik fotoselli kapı imalatlarıyla ilgili iş deneyimlerini ilgili kurumlardan aldıkları en az işin keşif bedeli kadar iş bitirme belgesi ve/veya referans mektubu ile belgelemek zorundadır.

31. Gerekirse konum anahtarı İdarenin göstereceği yere montajı yapılacaktır.

Alev AĞIRBAŞ

İnş. Tek.

Muzaffer ÇINAR

İnş. Tek.

Ümmü ZEYBEKOĞLU

Yoğun Bakım Sorm Hem.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

STERİLİZASYON TEMİZ ODA DUVAR FAYANS TAMİR YAPIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Hastanemiz Sterilizasyon temiz odanın duvarındaki kabarmış fayansların yerinde keşfi yapılarak tamir edilmesi gerekmektedir.
- Duvardaki kabarmış fayansların kabarma sebebi araştırılıp, çözümlendikten sonra kabarmış fayanslar tesbit edilip, ortalama 2.5 m2 alandaki kabaran fayanslar sökülecek.
- Mevcut fayansların aynı renk ,ebadında yenilenerek kalekimle sağlam bir şekilde yapıştırılacak.
- Malzeme,montaj,işçilik dahildir.
- Çıkan molozların alandan bertaraf edilmesi yüklenici firmaya aittir.

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ
Sterilizasyon Temiz Oda
İşletme Birimi

MANAVGAT DEVLET HASTANESİ

ACİL SERVİS LAVABOLARINA MERMER ÇITA YAPILMASI İŞİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Yerinde keşfi yapılarak Hastanemiz Acil Servisteki mevcut lavabolara aşağıdaki listede bahsi geçen yerlere 2 cm eninde 2 cm yüksekliğinde mevcuduna uygun su sızmalarını önlemek amacıyla mermer çita yapılması gerekmektedir.
- Montaj,malzeme,işçilik dahildir.
- TRAVMA ODASI:50*60*50
- PEDIATRİK MÜDAHALE ODASI:50*60*50
- GÖZLEM ODASI:50*60*50
- İZOLE ODALARI:60*60*60(4 ADET ODA)
- COVİT CPR ODASI:50*50*50
- MUAYENE ODASI:50*60*50
- CPR ODASI:55*60*55
- KAYIT ODASI:50*60*50
- TOPLAM:11 ADET LAVABO İÇİN

FATMA ULUCOĞA



AMELİYATHANE AYNA VE CAM FİLM ŞARTNAMESİ

1. SAĞLIK BAKANLIĞININ YENİİ LOGOSU OLMALI CAM FİLMDE
2. CAM FİLM ÖLÇÜSÜ YERİNDE TESPİTLE YAPILMALIDIR
3. AYNA AMELİYATHANENİN EL YIKAMA ALANINA YERİNDE TESPİTLE OLMALIDIR.

Emine AOC

AMELİYATHANE CAM ŞARTNAMESİ

1. AMELİYATHANENİN GİRİŞ KAPISINA CAM YERİNDE TESPİTLE ALINMASI

Emine Açı
Açı