

T.C.
ANTALYA VALİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Manavgat Devlet Hastanesi

SAYI: : 98177073 / 934.01

KONU: 3 KALEM AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIM

21/04/2022

SAYIN.....

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazan mal/hizmet/yapım işi 4734 sayılı KİK'in 22/ d (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise **26/04/2022** saat **10:00** 'a kadar hastanemiz satınalma birimine teklif verilmesi hususunda; Gereğinin yapılmasını rica ederim.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARI

- 1- Teklif edilen fiyat KDV HARIÇ TL olarak belirtilecektir.
- 2- Teklife esas malzemelerin kalite ve markası ile teslim müddeti açıkça belirtilecektir.
- 3- Taahhüt edilen süre içerisinde malzeme/hizmet/yapım işinin teslim edilmemesi halinde ilgili firmadan bir defaya mahsus olmak üzere 3 ay süre ile teklif alınmayacak, bu halde tekrerrit etmesi halinde 4734 sayılı K.İ.K.hükümleri uygulanacaktır.
- 4- İhaleye hile, desise, vait, tehdit, nüfus kullanma suretiyle ihaleye fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı K.İ.K 'in ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 5- Teslimatta, teklife davet mektubunda belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. ifadelerle teslim etmeye yeltenenlerin teslimleri kabul edilmeyecek ve bir dahaki ihale için teklife davet mektubu gönderilmeyecektir.
- 6- Bu mektupla birden fazla için teklife davet mektubu gönderilmiş ise her kalem için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek,
- 7- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır
- 8- Malzeme/hizmet/yapım işi bedeli, muayene ve kabul işlemlerinden sonra 150 gün içerisinde Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muhase Birimi tarafından yapılacaktır. Kurum hesaplarında nakit sıkışıklığı söz konusu olursa yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.
- 9- Doğrudan temin usulu alım yapılacak olan alımımız **BİRİM BEDEL** üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
- 10- Bu teklife davet mektubuna olumlu yada olumsuz mutlaka **26/04/2022** tarihinde saat **10:00** a kadar 0242 746 45 00 nolu faks , m-satinalma@hotmail.com ' a veya elden Satın Alma birimine cevap verilecektir.

Ayhan DEMİRTAŞ
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

S.NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	BİRİMİ	SUT KODU / TEKNİK ŞARTNAME	MARKA / MODEL / U.B.B KODU	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HASTANEMİZ A BLOK DANIŞMA ÖNÜ ASANSÖR İÇİN ENCODER ALIM	1	ADET				
2	ACİL SERVİS CPR ODASI VE YOĞUN BAKIM D BLOK GİRİŞİ FOTOSELLİ KAPILARINA ALT KLAVUZ ALIM (25*25 MM 12 CM UZUNLUĞUNDA)	8	ADET				
3	ŞERİT BARİYER	2	ADET				
GENEL TOPLAM							

NOT: Teklif edilen Yedek Parçalar / Bakım Onarım Hizmetleri için kabulünden itibaren en az 1 yıl Garanti verilecektir.

NOT: MALZEME TESLİM SÜRESİ..... GÜNDÜR

NOT: .. SAYFA TEKNİK ŞARTNAME

BU BELGE VE TEKNİK ŞARTNAME WEB SİTESİNDE GÖRÜLEBİLİR.

<http://manavgatdh.saglik.gov.tr/tr/bid/all/0/0/>

KAŞE İMZA

İletişim:

ADRES: Şelale Yolu Üzeri Manavgat/ ANTALYA

TEL: 0242 746 11 17 - 746 44 80 Dahili (1346 - 1506 - 1521) FAX: 746 45 00

Elektronik Ağ: www.manavgatdh.gov.tr


e -Posta: m-satinalma@hotmail.com

Şerit Bariyer Şeritli Yönlendirme Bariyeri

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Şerit boyu : 3 metre
Şerit rengi : mavi
Yükseklik : (H) 910 mm
Boru Çapı : 63 mm
Taban Çapı : 320 mm
Ağırlık : 8kg
Kalite Paslanmaz
4 Yönlü Bağlama İmkânı
Şerit Kilit Sistemi
Kauçuk Zemin Koruyucu

Üstünde yön tabelası yazılabilir özellikte olan



Manavgat Devlet Hastanesi
Acil Servis Sorumlusu
Sağlık Memuru
Hasan DAS

ASANSÖR ENCODER TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

1. Ürün Akış marka CF180 Tip, 8690K1480 seri numaralı asansöre birebir uyumlu; motor milinin hareketlerine karşılık sayısal bir elektrik sinyali üretmek için kullanılan elektromekanik cihaz olmalıdır
2. Mevcutta kullanılan FENAC marka ile birebir aynı veya dengi bir ürün olmalıdır
3. Ürün CE deklarasyonuna sahip, FNV50H-12430V-1024-R7 serisi olmalıdır
4. Ürün madde 1 de belirtilen motor miline montaj yapılabilecek özellikte ve montaj için gerekli tüm montaj malzemeleri ile beraber teslim edilmelidir
5. Ürünün çalışma voltajı, ürün üzerinde renk kodları ve açıklamaları bulunmalı, ürün menşei (yerli malı olmalıdır) ürün üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

Manavgat Devlet Hastanesi
Adnan ERSOY
Biyomedikal/Elektrik
Elektronik Müh.

ASANSÖR ENCODER TEKNİK ŞARTNAMESİ (1 ADET)

Ürün Tipi: 8690K1480 seri numaralı
Kod adı: Sayısal bir elektrik
olmalıdır

Ürün CE deklarasyonuna sahip, FNV50H-12430V-1024-R7 serisi olmalıdır

Ürün motor miline montaj yapılabilecek özellikte ve montaj için gerekli

Ürün üzerinde renk kodları ve açıklamaları bulunmalı, ürün menşei

(yerli malı olmalıdır) ürün üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.